Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 41/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123456
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2026	68.26	38.47	29.79	26.19	26.17	0.00	25.65	26.00	-0.35	7.00	5.50	0.764	24.0	0.0	*
02.04.2026	66.43	38.82	27.61	29.01	29.00	0.00	28.44	28.79	-0.35	7.00	5.50	0.785	24.0	0.0	*
03.04.2026	65.45	44.68	20.77	43.93	43.89	0.00	43.06	43.46	-0.40	7.00	5.50	0.894	24.0	0.0	*
04.04.2026	65.92	41.20	24.72	39.79	39.83	0.00	39.02	39.48	-0.46	7.00	5.50	0.965	24.0	0.0	
05.04.2026	66.01	42.04	23.97	42.34	42.34	0.00	41.54	41.98	-0.44	7.00	5.50	0.998	24.0	0.0	
06.04.2026	65.60	42.13	23.47	46.66	46.63	0.00	45.75	46.23	-0.48	7.00	5.50	1.075	24.0	0.0	
07.04.2026	64.51	42.89	21.62	51.85	51.82	0.00	50.87	51.38	-0.51	7.00	5.50	1.097	24.0	0.0	
08.04.2026	65.17	41.54	23.63	44.33	44.30	0.00	43.48	43.93	-0.45	7.00	5.50	1.025	24.0	0.0	
09.04.2026	65.57	43.71	21.86	59.06	58.98	0.00	57.91	58.48	-0.57	7.00	5.50	1.264	24.0	0.0	
10.04.2026	66.10	45.06	21.04	65.82	65.73	0.00	64.52	65.12	-0.60	7.00	5.50	1.359	24.0	0.0	
11.04.2026	65.06	44.18	20.88	60.89	60.83	0.00	59.74	60.29	-0.55	7.00	5.50	1.249	24.0	0.0	
12.04.2026	64.79	42.73	22.06	51.56	51.54	0.00	50.58	51.09	-0.51	7.00	5.50	1.119	24.0	0.0	
13.04.2026	65.91	41.65	24.26	42.02	41.99	0.00	41.19	41.66	-0.47	7.00	5.50	1.001	24.0	0.0	
14.04.2026	64.54	40.06	24.48	35.59	35.59	0.00	34.91	35.29	-0.38	7.00	5.50	0.854	24.0	0.0	
15.04.2026	63.63	39.88	23.75	37.18	37.19	0.00	36.50	36.89	-0.39	7.00	5.50	0.865	24.0	0.0	*
16.04.2026	64.60	40.70	23.90	39.14	39.14	0.00	38.38	38.85	-0.47	7.00	5.50	0.913	24.0	0.0	
17.04.2026	65.95	40.06	25.89	34.76	34.75	0.00	34.11	34.47	-0.36	7.00	5.50	0.881	24.0	0.0	
18.04.2026	65.38	41.01	24.37	40.06	40.07	0.00	39.29	39.74	-0.45	7.00	5.50	0.957	24.0	0.0	
19.04.2026	64.06	42.52	21.54	51.83	51.82	0.00	50.87	51.36	-0.49	7.00	5.50	1.093	24.0	0.0	
20.04.2026	64.20	43.80	20.40	60.24	60.22	0.00	59.11	59.68	-0.57	7.00	5.50	1.204	24.0	0.0	
21.04.2026	65.13	43.99	21.14	60.81	60.78	0.00	59.64	60.24	-0.60	7.00	5.50	1.260	24.0	0.0	
22.04.2026	64.59	43.12	21.47	55.46	55.46	0.00	54.42	54.94	-0.52	7.00	5.50	1.169	24.0	0.0	
23.04.2026	64.81	43.46	21.35	56.25	56.25	0.00	55.19	55.75	-0.56	7.00	5.50	1.179	24.0	0.0	
24.04.2026	65.01	42.05	22.96	47.62	47.62	0.00	46.70	47.20	-0.50	7.00	5.50	1.070	24.0	0.0	
25.04.2026	58.57	42.27	16.30	72.67	72.80	0.00	71.51	72.20	-0.69	7.00	5.50	1.162	24.0	0.0	
26.04.2026	61.16	42.24	18.92	58.41	58.49	0.00	57.40	58.00	-0.60	7.00	5.50	1.084	24.0	0.0	
27.04.2026	64.16	41.76	22.40	46.20	46.22	0.00	45.35	45.82	-0.47	7.00	5.50	1.016	24.0	0.0	*
28.04.2026	64.97	41.44	23.53	44.30	44.30	0.00	43.46	43.91	-0.45	7.00	5.50	1.023	24.0	0.0	
29.04.2026	65.68	41.23	24.45	41.97	41.98	0.00	41.18	41.62	-0.44	7.00	5.50	1.007	24.0	0.0	
30.04.2026	65.77	41.88	23.89	45.37	45.37	0.00	44.48	44.99	-0.51	7.00	5.50	1.063	24.0	0.0	
Средние:	64.90	42.02	22.88	---	---	---	---	---	---	7.00	5.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1431.31	1431.10	0.00	1404.25	1418.84	-14.59	---	---	31.395	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2026	27829.24	27821.93	0.00	26597.97	26922.11	-324.14	682.912	12073.0	1162.0
30.04.2026	29260.55	29253.03	0.00	28002.22	28340.95	-338.73	714.307	12793.0	1162.0
Итого:	1431.31	1431.10	0.00	1404.25	1418.84	-14.59	31.395	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____