Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Евгения Пермяка ул, д. 1А (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 20105365
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2026	60.30	39.14	21.16	100.03	92.52	0.00	7.80	95.64	94.47	1.23	1.17	7.00	6.00	2.025	24.0	0.0	*
02.04.2026	59.68	38.90	20.78	98.14	88.78	0.00	10.01	96.32	88.36	8.62	7.96	7.00	6.00	2.002	24.0	0.0	*
03.04.2026	58.29	38.20	20.09	95.26	84.76	0.00	11.67	93.78	84.17	10.80	9.61	7.00	6.00	1.879	23.0	1.0	*
04.04.2026	58.89	39.55	19.34	126.39	112.32	0.00	11.79	124.37	111.46	10.95	12.91	7.00	6.00	2.403	24.0	0.0	*
05.04.2026	59.32	40.47	18.85	144.16	129.15	0.00	10.98	141.83	128.13	10.15	13.70	7.00	6.00	2.671	24.0	0.0	*
06.04.2026	59.31	39.22	20.09	128.08	115.42	0.00	10.40	126.02	114.62	9.47	11.40	7.00	6.00	2.529	24.0	0.0	*
07.04.2026	58.50	38.77	19.73	128.93	116.64	0.00	10.01	126.90	115.83	9.12	11.07	7.00	6.00	2.504	24.0	0.0	*
08.04.2026	58.98	38.84	20.14	126.32	114.43	0.00	9.88	124.31	113.61	8.99	10.70	7.00	6.00	2.500	24.0	0.0	*
09.04.2026	59.25	36.71	22.54	97.57	88.31	0.00	9.96	95.98	87.73	8.98	8.25	7.00	6.00	2.164	24.0	0.0	*
10.04.2026	59.80	39.54	20.26	145.42	132.86	0.00	9.03	140.36	134.42	4.32	5.94	7.00	6.00	2.852	24.0	0.0	*
11.04.2026	59.53	41.41	18.12	189.32	173.95	0.00	8.46	179.62	179.02	0.33	0.60	7.00	6.00	3.255	24.0	0.0	*
12.04.2026	59.61	41.16	18.45	173.97	161.40	0.00	7.50	165.57	165.57	0.00	0.00	7.00	6.00	3.053	24.0	0.0	
13.04.2026	60.08	40.31	19.77	147.49	137.09	0.00	7.31	140.50	140.50	0.00	0.00	7.00	6.00	2.776	24.0	0.0	
14.04.2026	59.02	39.18	19.84	135.57	125.61	0.00	7.63	128.98	128.98	0.00	0.00	7.00	6.00	2.556	24.0	0.0	
15.04.2026	58.59	40.34	18.25	157.15	145.79	0.00	7.50	149.61	149.61	0.00	0.00	7.00	6.00	2.730	24.0	0.0	
16.04.2026	59.43	41.13	18.30	135.37	126.94	0.00	6.43	129.53	129.53	0.00	0.00	7.00	6.00	2.369	20.0	4.0	*
17.04.2026	60.02	39.79	20.23	129.20	122.24	0.00	5.54	124.13	124.13	0.00	0.00	7.00	6.00	2.507	24.0	0.0	
18.04.2026	59.10	39.14	19.96	127.40	122.73	0.00	3.73	123.54	123.54	0.00	0.00	7.00	6.00	2.463	24.0	0.0	
19.04.2026	58.68	41.16	17.52	159.96	156.80	0.00	2.00	156.40	156.40	0.00	0.00	7.00	6.00	2.739	24.0	0.0	
20.04.2026	58.92	42.11	16.81	178.34	177.28	0.00	0.60	175.60	175.60	0.00	0.00	7.00	6.00	2.952	24.0	0.0	
21.04.2026	59.97	42.22	17.75	175.21	176.18	0.00	-0.55	173.47	173.47	0.00	0.00	7.00	6.00	3.077	24.0	0.0	
22.04.2026	59.69	42.08	17.61	172.85	175.89	0.00	-1.74	172.21	172.21	0.00	0.00	7.00	6.00	3.031	24.0	0.0	
23.04.2026	59.67	41.33	18.34	157.37	161.50	0.00	-2.59	157.42	157.42	0.00	0.00	7.00	6.00	2.886	24.0	0.0	
24.04.2026	59.52	39.92	19.60	133.07	137.21	0.00	-3.06	133.46	133.46	0.00	0.00	7.00	6.00	2.614	24.0	0.0	
25.04.2026	56.81	40.03	16.78	153.05	158.95	0.00	-3.78	154.19	154.19	0.00	0.00	7.00	6.00	2.585	24.0	0.0	
26.04.2026	57.61	40.35	17.26	150.29	156.75	0.00	-4.21	151.69	151.69	0.00	0.00	7.00	6.00	2.612	24.0	0.0	
27.04.2026	58.16	39.29	18.87	124.69	130.13	0.00	-4.27	125.92	125.92	0.00	0.00	7.00	6.00	2.377	24.0	0.0	
28.04.2026	58.56	39.46	19.10	129.44	135.11	0.00	-4.29	130.71	130.71	0.00	0.00	7.00	6.00	2.495	24.0	0.0	
29.04.2026	59.56	40.23	19.33	133.69	139.80	0.00	-4.47	135.07	135.07	0.00	0.00	7.00	6.00	2.609	24.0	0.0	
30.04.2026	59.24	40.37	18.87	134.74	141.35	0.00	-4.79	136.38	136.38	0.00	0.00	7.00	6.00	2.570	24.0	0.0	
Средние:	59.14	40.01	19.12	---	---	---	4.15	---	---	2.77	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	4188.47	4037.89	0.00	---	4109.51	4016.20	---	93.31	---	---	77.785	715.0	5.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2026	34040.73	31318.09	0.00	32980.07	31390.91	1589.16	736.612	7663.0	7.0
30.04.2026	38229.20	35355.98	0.00	37089.58	35407.11	1682.47	814.397	8378.0	12.0
Итого:	4188.47	4037.89	0.00	4109.51	4016.20	93.31	77.785	715.0	5.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____