Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Евгения Пермяка ул, д. 3/2 (МКД)
Прибор: MULTICAL 66-CDE Заводской номер: 00004817348
Точка измерения: УУ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: 66-Е Закрытая система

Дата	t1	t2	t3	dt	M1	M2	%	P1	P2	Qtv	NS	Вход А	Вход Б
	°C	°C	°C	°C	т	т	т	бар	бар	Gcal		м3	м3
01.04.2026	59.57	42.77	219.77	16.80	205.50	210.40	-2.36	0.00	0.00	3.42		0.00	0.00
02.04.2026	58.47	41.61	219.79	16.86	184.50	189.00	-2.41	0.00	0.00	3.12		0.00	0.00
03.04.2026	57.30	41.18	219.81	16.12	184.90	189.40	-2.40	0.00	0.00	2.97		0.00	0.00
04.04.2026	58.37	42.11	219.83	16.26	204.80	209.50	-2.27	0.00	0.00	3.32		0.00	0.00
05.04.2026	58.78	42.63	219.83	16.15	219.90	224.90	-2.25	0.00	0.00	3.52		0.00	0.00
06.04.2026	58.94	43.09	219.84	15.85	234.90	240.30	-2.27	0.00	0.00	3.71		0.00	0.00
07.04.2026	58.17	43.08	219.85	15.09	246.80	252.30	-2.20	0.00	0.00	3.71		0.00	0.00
08.04.2026	58.54	42.51	219.85	16.03	226.10	231.20	-2.23	0.00	0.00	3.58		0.00	0.00
09.04.2026	58.83	42.64	219.86	16.19	228.60	234.00	-2.33	0.00	0.00	3.69		0.00	0.00
10.04.2026	59.43	41.17	219.88	18.26	196.40	201.60	-2.61	0.00	0.00	3.57		0.00	0.00
11.04.2026	59.02	40.88	219.89	18.14	198.30	203.90	-2.78	0.00	0.00	3.58		0.00	0.00
12.04.2026	59.08	41.97	219.91	17.11	219.70	224.90	-2.34	0.00	0.00	3.73		0.00	0.00
13.04.2026	59.31	41.58	219.94	17.73	200.00	205.20	-2.57	0.00	0.00	3.51		0.00	0.00
14.04.2026	58.32	41.90	219.96	16.42	212.80	218.00	-2.41	0.00	0.00	3.48		0.00	0.00
15.04.2026	58.12	42.62	219.98	15.50	231.30	236.60	-2.27	0.00	0.00	3.56		0.00	0.00
16.04.2026	58.66	42.16	220.02	16.50	216.90	222.30	-2.46	0.00	0.00	3.54		0.00	0.00
17.04.2026	59.17	42.29	220.05	16.88	204.70	210.20	-2.65	0.00	0.00	3.42		0.00	0.00
18.04.2026	58.47	41.49	220.08	16.98	188.80	194.00	-2.72	0.00	0.00	3.19		0.00	0.00
19.04.2026	58.26	42.71	220.12	15.55	228.90	234.70	-2.50	0.00	0.00	3.55		0.00	0.00
20.04.2026	58.46	41.43	220.14	17.03	200.90	206.40	-2.70	0.00	0.00	3.41		0.00	0.00
21.04.2026	59.46	41.16	220.16	18.30	191.60	197.30	-2.93	0.00	0.00	3.50		0.00	0.00
22.04.2026	59.21	41.49	220.19	17.72	203.80	209.50	-2.76	0.00	0.00	3.59		0.00	0.00
23.04.2026	59.17	42.08	220.21	17.09	219.50	225.20	-2.56	0.00	0.00	3.72		0.00	0.00
24.04.2026	58.94	42.44	220.23	16.50	223.70	230.20	-2.86	0.00	0.00	3.68		0.00	0.00
25.04.2026	56.65	41.59	220.25	15.06	228.00	234.00	-2.60	0.00	0.00	3.43		0.00	0.00
26.04.2026	57.33	41.95	220.26	15.38	224.70	230.40	-2.50	0.00	0.00	3.46		0.00	0.00
27.04.2026	57.49	41.18	220.27	16.31	202.30	207.90	-2.73	0.00	0.00	3.28		0.00	0.00
28.04.2026	58.00	41.76	220.28	16.24	208.20	213.80	-2.65	0.00	0.00	3.36		0.00	0.00
29.04.2026	59.01	42.55	220.27	16.46	215.90	221.50	-2.56	0.00	0.00	3.53		0.00	0.00
30.04.2026	58.73	42.60	220.27	16.13	220.50	226.20	-2.55	0.00	0.00	3.54		0.00	0.00
Средние:	58.58	42.02	220.03	16.55	---	---	-2.52	0.00	0.00	---		---	---
Итого:	---	---	---	---	6372.90	6534.80	---	---	---	104.67		0.00	0.00

Дата	M1	M2	Qtv	Вход А_итог	Вход Б_итог
	т	т	Gcal	м3	м3
31.03.2026	377475.60	340562.10	24971.09	0.10	0.30
30.04.2026	383848.50	347096.90	25075.76	0.10	0.30
Итого:	6372.90	6534.80	104.67	0.00	0.00

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____