Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ивановская ул, д. 13 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105371
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 306320	КТСП-Н SN 15422г
Обратка:	ПРЭМ SN 288690	КТСП-Н SN 15422х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2026	42.26	37.94	4.32	691.28	702.86	-1.66	685.34	697.95	-1.82	-12.61	0.90	0.50	2.962	24.0	0.0	
02.04.2026	39.11	35.63	3.48	690.53	702.43	-1.71	685.40	698.10	-1.84	-12.70	0.90	0.50	2.387	24.0	0.0	
03.04.2026	36.78	33.82	2.96	689.69	701.86	-1.75	685.15	697.96	-1.85	-12.81	0.90	0.50	2.026	24.0	0.0	
04.04.2026	39.22	35.49	3.73	691.01	702.86	-1.70	685.85	698.56	-1.84	-12.71	0.90	0.50	2.558	24.0	0.0	
05.04.2026	43.72	38.79	4.93	692.33	703.71	-1.63	685.97	698.56	-1.82	-12.59	0.90	0.50	3.376	24.0	0.0	
06.04.2026	44.82	39.57	5.25	692.67	703.86	-1.60	685.97	698.52	-1.81	-12.55	0.90	0.50	3.593	24.0	0.0	
07.04.2026	46.10	40.52	5.58	692.98	704.08	-1.59	685.90	698.47	-1.82	-12.57	0.90	0.50	3.823	24.0	0.0	
08.04.2026	43.05	38.29	4.76	692.17	703.52	-1.63	685.92	698.47	-1.81	-12.55	0.90	0.50	3.259	24.0	0.0	
09.04.2026	46.92	40.97	5.95	693.74	704.72	-1.57	686.43	698.95	-1.81	-12.52	0.90	0.50	4.085	24.0	0.0	
10.04.2026	46.25	40.23	6.02	693.52	704.41	-1.56	686.42	698.90	-1.80	-12.48	0.90	0.50	4.137	24.0	0.0	
11.04.2026	49.47	42.68	6.79	694.21	704.83	-1.52	686.08	698.63	-1.81	-12.55	0.90	0.50	4.654	24.0	0.0	
12.04.2026	46.64	40.88	5.76	692.97	704.00	-1.58	685.71	698.30	-1.82	-12.59	0.90	0.50	3.952	24.0	0.0	
13.04.2026	44.13	39.11	5.02	692.27	703.63	-1.63	685.77	698.41	-1.83	-12.64	0.90	0.50	3.439	24.0	0.0	
14.04.2026	41.29	37.15	4.14	688.77	700.44	-1.68	683.08	695.74	-1.84	-12.66	0.90	0.50	2.828	24.0	0.0	
15.04.2026	43.54	38.68	4.86	687.81	699.12	-1.63	681.51	694.04	-1.82	-12.53	0.90	0.50	3.311	24.0	0.0	
16.04.2026	45.95	40.57	5.38	688.31	699.27	-1.58	681.32	693.70	-1.80	-12.38	0.90	0.50	3.667	24.0	0.0	
17.04.2026	39.84	36.18	3.66	686.57	698.36	-1.70	681.27	693.92	-1.84	-12.65	0.90	0.50	2.498	24.0	0.0	
18.04.2026	40.73	36.74	3.99	686.99	698.53	-1.67	681.46	693.94	-1.81	-12.48	0.90	0.50	2.718	24.0	0.0	
19.04.2026	44.69	39.49	5.20	687.79	698.98	-1.61	681.16	693.70	-1.82	-12.54	0.90	0.50	3.540	24.0	0.0	
20.04.2026	49.76	43.11	6.65	689.28	699.87	-1.52	681.16	693.57	-1.81	-12.41	0.90	0.50	4.524	24.0	0.0	
21.04.2026	52.85	45.28	7.57	690.03	700.17	-1.46	680.90	693.25	-1.80	-12.35	0.90	0.50	5.150	24.0	0.0	
22.04.2026	50.41	43.69	6.72	689.51	700.06	-1.52	681.16	693.61	-1.81	-12.45	0.90	0.50	4.573	24.0	0.0	
23.04.2026	47.93	41.99	5.94	688.64	699.55	-1.57	681.06	693.59	-1.82	-12.53	0.90	0.50	4.043	24.0	0.0	
24.04.2026	42.51	37.98	4.53	672.77	684.04	-1.66	666.86	679.21	-1.83	-12.35	0.90	0.50	3.021	24.0	0.0	
25.04.2026	44.92	39.52	5.40	651.76	662.32	-1.61	645.45	657.28	-1.82	-11.83	0.90	0.50	3.484	24.0	0.0	
26.04.2026	44.25	39.18	5.07	680.24	691.40	-1.63	673.84	686.23	-1.82	-12.39	0.90	0.50	3.415	24.0	0.0	
27.04.2026	38.49	35.07	3.42	683.36	695.19	-1.72	678.44	691.04	-1.84	-12.60	0.90	0.50	2.319	24.0	0.0	
28.04.2026	34.89	32.10	2.79	709.07	721.74	-1.77	704.83	718.09	-1.86	-13.26	0.90	0.50	1.968	24.0	0.0	
29.04.2026	38.74	35.17	3.57	699.62	711.78	-1.72	694.55	707.53	-1.85	-12.98	0.90	0.50	2.478	24.0	0.0	
30.04.2026	40.33	36.23	4.10	684.60	696.28	-1.69	679.21	691.88	-1.85	-12.67	0.90	0.50	2.777	24.0	0.0	
Средние:	43.65	38.74	4.92	---	---	-1.63	---	---	-1.82	---	0.90	0.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	20664.49	21003.87	---	20473.17	20850.10	---	-376.93	---	---	100.565	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2026	268547.45	272633.29	264644.79	269736.66	-5091.87	2167.195	12585.0	674.0
30.04.2026	289211.94	293637.16	285117.96	290586.76	-5468.80	2267.760	13305.0	674.0
Итого:	20664.49	21003.87	20473.17	20850.10	-376.93	100.565	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ивановская ул, д. 13 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105371
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2026	59.58	11.89	11.70	0.60	0.639	24.0	0.0	*
02.04.2026	55.38	12.92	12.74	0.60	0.639	24.0	0.0	*
03.04.2026	59.79	11.78	11.59	0.60	0.634	24.0	0.0	*
04.04.2026	58.75	11.80	11.63	0.60	0.624	24.0	0.0	*
05.04.2026	59.59	13.65	13.43	0.60	0.735	24.0	0.0	*
06.04.2026	59.45	12.82	12.63	0.60	0.691	24.0	0.0	*
07.04.2026	58.72	12.14	11.93	0.60	0.640	24.0	0.0	*
08.04.2026	51.86	12.44	12.28	0.60	0.573	24.0	0.0	*
09.04.2026	57.82	12.94	12.74	0.60	0.673	24.0	0.0	*
10.04.2026	57.49	12.65	12.45	0.60	0.650	24.0	0.0	*
11.04.2026	58.28	13.51	13.31	0.60	0.708	24.0	0.0	*
12.04.2026	58.76	14.48	14.26	0.60	0.763	24.0	0.0	*
13.04.2026	57.63	11.67	11.49	0.60	0.606	24.0	0.0	*
14.04.2026	57.83	12.06	11.86	0.60	0.627	24.0	0.0	*
15.04.2026	57.69	12.31	12.14	0.60	0.641	24.0	0.0	*
16.04.2026	58.19	12.47	12.30	0.60	0.650	24.0	0.0	*
17.04.2026	57.44	11.70	11.51	0.60	0.602	24.0	0.0	*
18.04.2026	57.71	12.92	12.73	0.60	0.670	24.0	0.0	*
19.04.2026	58.69	15.26	15.02	0.60	0.803	24.0	0.0	*
20.04.2026	57.88	13.38	13.17	0.60	0.697	24.0	0.0	*
21.04.2026	57.27	12.25	12.08	0.60	0.630	24.0	0.0	*
22.04.2026	57.17	12.66	12.45	0.60	0.652	24.0	0.0	*
23.04.2026	58.00	12.73	12.56	0.60	0.665	24.0	0.0	*
24.04.2026	54.36	12.36	12.18	0.60	0.600	24.0	0.0	*
25.04.2026	58.41	12.06	11.88	0.60	0.634	24.0	0.0	*
26.04.2026	59.55	14.51	14.30	0.60	0.779	24.0	0.0	*
27.04.2026	58.59	12.17	11.99	0.60	0.641	24.0	0.0	*
28.04.2026	51.10	13.66	13.49	0.60	0.619	24.0	0.0	*
29.04.2026	52.25	9.53	9.42	0.60	0.444	24.0	0.0	*
30.04.2026	59.23	10.77	10.58	0.60	0.573	24.0	0.0	*
Средние:	57.48	---	---	0.60	---	---	---	
Итого:	---	377.49	371.84	---	19.502	720.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
31.03.2026	6283.95	6193.35	309.277	12585.0	674.0
30.04.2026	6661.44	6565.19	328.779	13305.0	674.0
Итого:	377.49	371.84	19.502	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____