Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ивановская ул, д. 17 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143493
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 573259	КТС-Б SN 31865г
Обратка:	ПРЭМ SN 373637	КТС-Б SN 31865х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2026	42.33	38.24	4.09	534.87	535.40	-0.10	530.38	531.76	-0.26	-1.38	7.00	7.00	2.165	24.0	0.0	
02.04.2026	39.15	35.88	3.27	533.23	534.21	-0.18	529.39	531.01	-0.31	-1.62	7.00	7.00	1.731	24.0	0.0	*
03.04.2026	36.81	34.10	2.71	532.61	534.12	-0.28	529.25	531.22	-0.37	-1.97	7.00	7.00	1.432	24.0	0.0	
04.04.2026	39.37	35.86	3.51	533.60	534.89	-0.24	529.76	531.70	-0.37	-1.94	7.00	7.00	1.858	24.0	0.0	
05.04.2026	43.86	39.18	4.68	535.12	535.97	-0.16	530.30	532.15	-0.35	-1.85	7.00	7.00	2.474	24.0	0.0	
06.04.2026	44.92	39.95	4.97	535.73	536.37	-0.12	530.66	532.40	-0.33	-1.74	7.00	7.00	2.633	24.0	0.0	
07.04.2026	46.24	40.91	5.33	536.33	536.83	-0.09	530.94	532.62	-0.32	-1.68	7.00	7.00	2.824	24.0	0.0	
08.04.2026	43.10	38.60	4.50	535.18	536.20	-0.19	530.49	532.45	-0.37	-1.96	7.00	7.00	2.375	24.0	0.0	
09.04.2026	47.03	41.31	5.72	536.85	537.43	-0.11	531.30	533.17	-0.35	-1.87	7.00	7.00	3.030	24.0	0.0	
10.04.2026	46.40	40.66	5.74	536.93	537.56	-0.12	531.51	533.37	-0.35	-1.86	7.00	7.00	3.046	24.0	0.0	
11.04.2026	49.61	43.10	6.51	537.92	538.07	-0.03	531.73	533.40	-0.31	-1.67	7.00	7.00	3.456	24.0	0.0	
12.04.2026	46.67	41.22	5.45	536.88	537.37	-0.09	531.41	533.13	-0.32	-1.72	7.00	7.00	2.891	24.0	0.0	
13.04.2026	44.20	39.42	4.78	535.86	536.62	-0.14	530.96	532.71	-0.33	-1.75	7.00	7.00	2.531	24.0	0.0	
14.04.2026	41.33	37.39	3.94	535.18	536.26	-0.20	530.86	532.76	-0.36	-1.90	7.00	7.00	2.084	24.0	0.0	
15.04.2026	43.69	38.99	4.70	536.08	536.88	-0.15	531.29	533.09	-0.34	-1.80	7.00	7.00	2.492	24.0	0.0	
16.04.2026	46.06	40.88	5.18	536.71	537.14	-0.08	531.38	532.96	-0.30	-1.58	7.00	7.00	2.741	24.0	0.0	
17.04.2026	39.85	36.37	3.48	534.42	535.55	-0.21	530.43	532.26	-0.34	-1.83	7.00	7.00	1.842	24.0	0.0	
18.04.2026	40.85	37.05	3.80	534.66	535.63	-0.18	530.50	532.23	-0.33	-1.73	7.00	7.00	2.011	24.0	0.0	
19.04.2026	44.87	39.88	4.99	536.04	536.49	-0.08	531.01	532.52	-0.28	-1.51	7.00	7.00	2.639	24.0	0.0	
20.04.2026	49.93	43.52	6.41	538.05	537.77	0.05	531.79	532.96	-0.22	-1.17	7.00	7.00	3.401	24.0	0.0	
21.04.2026	53.01	45.77	7.24	538.86	538.05	0.15	531.86	532.76	-0.17	-0.90	7.00	7.00	3.840	24.0	0.0	
22.04.2026	50.50	44.02	6.48	538.12	537.60	0.10	531.72	532.73	-0.19	-1.01	7.00	7.00	3.434	24.0	0.0	
23.04.2026	47.98	42.25	5.73	537.18	537.00	0.03	531.42	532.51	-0.20	-1.09	7.00	7.00	3.035	24.0	0.0	
24.04.2026	42.57	38.21	4.36	521.08	521.61	-0.10	516.62	518.04	-0.27	-1.42	7.00	7.00	2.247	24.0	0.0	
25.04.2026	45.06	39.94	5.12	492.19	492.52	-0.07	487.53	488.85	-0.27	-1.32	7.00	7.00	2.487	24.0	0.0	
26.04.2026	44.35	39.65	4.70	511.72	510.99	0.14	507.02	507.26	-0.05	-0.24	7.00	7.00	2.383	24.0	0.0	
27.04.2026	38.39	35.25	3.14	529.85	530.06	-0.04	526.17	527.00	-0.16	-0.83	7.00	7.00	1.647	24.0	0.0	
28.04.2026	35.14	32.38	2.76	533.06	533.62	-0.10	529.95	531.03	-0.20	-1.08	7.00	7.00	1.460	24.0	0.0	
29.04.2026	38.75	35.34	3.41	534.03	534.20	-0.03	530.30	531.11	-0.15	-0.81	7.00	7.00	1.805	24.0	0.0	
30.04.2026	40.48	36.57	3.91	529.63	529.51	0.02	525.56	526.25	-0.13	-0.69	7.00	7.00	2.049	24.0	0.0	
Средние:	43.75	39.06	4.69	---	---	-0.09	---	---	-0.28	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	15977.97	15991.92	---	15833.49	15877.41	---	-43.92	---	---	74.043	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2026	141928.36	141582.15	139885.32	140085.05	-199.73	1100.186	9607.0	4.0
30.04.2026	157906.33	157574.07	155718.81	155962.46	-243.65	1174.229	10327.0	4.0
Итого:	15977.97	15991.92	15833.49	15877.41	-43.92	74.043	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ивановская ул, д. 17 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143493
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.04.2026	67.15	54.63	12.52	67.40	55.79	66.03	55.02	11.01	7.00	7.00	1.373	0.545	24.0	0.0	
02.04.2026	61.70	51.06	10.64	67.23	55.67	66.02	54.97	11.05	7.00	7.00	1.208	0.493	24.0	0.0	
03.04.2026	67.33	54.72	12.61	67.01	56.01	65.64	55.23	10.41	7.00	7.00	1.345	0.521	24.0	0.0	
04.04.2026	66.82	54.18	12.64	68.45	56.34	67.07	55.58	11.49	7.00	7.00	1.413	0.562	24.0	0.0	
05.04.2026	66.91	54.14	12.77	69.33	56.06	67.93	55.30	12.63	7.00	7.00	1.488	0.616	24.0	0.0	
06.04.2026	67.02	54.55	12.47	67.23	56.09	65.87	55.32	10.55	7.00	7.00	1.344	0.522	24.0	0.0	
07.04.2026	65.78	53.30	12.48	66.85	56.02	65.54	55.28	10.26	7.00	7.00	1.313	0.495	24.0	0.0	
08.04.2026	59.20	49.35	9.85	68.99	54.97	67.85	54.33	13.51	7.00	7.00	1.265	0.564	24.0	0.0	
09.04.2026	63.93	51.82	12.11	67.32	55.68	66.07	54.98	11.09	7.00	7.00	1.318	0.521	24.0	0.0	
10.04.2026	64.28	51.75	12.53	66.96	56.05	65.70	55.35	10.36	7.00	7.00	1.307	0.489	24.0	0.0	
11.04.2026	63.91	51.59	12.32	69.59	55.95	68.30	55.26	13.04	7.00	7.00	1.449	0.616	24.0	0.0	
12.04.2026	63.92	51.70	12.22	68.52	55.46	67.25	54.77	12.48	7.00	7.00	1.404	0.592	24.0	0.0	
13.04.2026	63.87	51.89	11.98	64.98	53.89	63.77	53.21	10.56	7.00	7.00	1.259	0.502	24.0	0.0	
14.04.2026	63.84	51.89	11.95	63.82	52.59	62.63	51.93	10.71	7.00	7.00	1.250	0.508	24.0	0.0	
15.04.2026	63.68	51.74	11.94	63.67	51.76	62.50	51.12	11.38	7.00	7.00	1.277	0.540	24.0	0.0	
16.04.2026	63.74	51.73	12.01	61.60	50.94	60.46	50.31	10.16	7.00	7.00	1.200	0.481	24.0	0.0	
17.04.2026	63.65	51.39	12.26	61.70	50.39	60.56	49.77	10.79	7.00	7.00	1.242	0.506	24.0	0.0	
18.04.2026	63.56	51.52	12.04	62.80	50.43	61.64	49.81	11.83	7.00	7.00	1.292	0.560	24.0	0.0	
19.04.2026	63.43	51.52	11.91	64.36	50.07	63.18	49.45	13.73	7.00	7.00	1.391	0.646	24.0	0.0	
20.04.2026	62.76	50.84	11.92	60.13	50.06	59.06	49.46	9.60	7.00	7.00	1.143	0.446	24.0	0.0	
21.04.2026	63.36	50.98	12.38	60.77	50.16	59.66	49.56	10.10	7.00	7.00	1.202	0.473	24.0	0.0	
22.04.2026	63.61	50.90	12.71	61.56	49.82	60.42	49.22	11.20	7.00	7.00	1.282	0.521	24.0	0.0	
23.04.2026	63.76	51.52	12.24	64.08	52.98	62.89	52.32	10.57	7.00	7.00	1.261	0.500	24.0	0.0	
24.04.2026	59.50	48.52	10.98	63.78	53.06	62.71	52.46	10.25	7.00	7.00	1.132	0.442	24.0	0.0	
25.04.2026	66.88	53.87	13.01	65.14	54.13	63.83	53.40	10.43	7.00	7.00	1.340	0.505	24.0	0.0	
26.04.2026	66.47	53.39	13.08	68.17	53.84	66.81	53.13	13.67	7.00	7.00	1.535	0.655	24.0	0.0	
27.04.2026	66.34	53.69	12.65	65.80	54.26	64.49	53.53	10.95	7.00	7.00	1.348	0.533	24.0	0.0	
28.04.2026	58.05	47.41	10.64	67.73	53.74	66.66	53.17	13.49	7.00	7.00	1.279	0.549	24.0	0.0	
29.04.2026	54.45	43.83	10.62	62.46	51.47	61.53	50.98	10.56	7.00	7.00	1.057	0.435	24.0	0.0	
30.04.2026	66.80	53.34	13.46	64.70	53.69	63.40	52.98	10.42	7.00	7.00	1.356	0.503	24.0	0.0	
Средние:	63.86	51.76	12.10	---	---	---	---	---	7.00	7.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1962.11	1607.37	1925.45	1587.19	338.26	---	---	39.070	15.838	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.03.2026	19089.02	14495.64	18718.08	14306.20	4411.89	433.046	191.908	9594.0	17.0
30.04.2026	21051.14	16103.01	20643.53	15893.39	4750.15	472.115	207.745	10314.0	17.0
Итого:	1962.11	1607.37	1925.45	1587.19	338.26	39.070	15.838	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____