Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 17 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 20139946
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	Карат СДВ-И SN a774181	КТС-Б SN 2202978 г
Обратка:	Карат СДВ-И SN a774182	КТС-Б SN 2202978 х

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.04.2026	42.46	38.00	4.46	511.87	517.96	507.60	514.66	-1.38	-7.06	0.81	4.89	2.219	24.0	0.0	0.00	
02.04.2026	40.37	36.56	3.81	505.92	511.92	502.12	508.93	-1.35	-6.82	0.80	4.68	1.870	24.0	0.0	0.00	
03.04.2026	36.67	33.74	2.93	506.19	512.22	503.11	509.75	-1.31	-6.64	0.77	4.63	1.431	24.0	0.0	0.00	
04.04.2026	37.65	34.24	3.40	507.85	513.89	504.57	511.34	-1.33	-6.78	0.79	4.62	1.674	24.0	0.0	0.00	
05.04.2026	41.86	37.32	4.53	509.45	515.57	505.30	512.44	-1.40	-7.14	0.82	4.77	2.247	24.0	0.0	0.00	
06.04.2026	42.91	38.01	4.90	502.75	508.62	498.45	505.37	-1.38	-6.92	0.82	4.92	2.397	24.0	0.0	0.00	
07.04.2026	43.13	38.06	5.07	488.91	494.68	484.66	491.51	-1.40	-6.85	0.83	4.89	2.416	24.0	0.0	0.00	
08.04.2026	42.70	37.64	5.06	485.50	491.31	481.38	488.22	-1.41	-6.85	0.81	4.55	2.396	24.0	0.0	0.00	
09.04.2026	44.91	39.12	5.79	126.65	128.42	125.09	127.26	-1.71	-2.16	0.71	3.33	0.716	22.0	2.0	0.00	*
10.04.2026	44.46	38.01	6.45	432.60	434.51	428.58	431.70	-0.73	-3.12	0.78	4.36	2.729	24.0	0.0	0.00	*
11.04.2026	47.53	40.69	6.84	495.00	500.01	489.75	496.29	-1.33	-6.54	0.84	4.60	3.311	24.0	0.0	0.00	
12.04.2026	45.82	39.74	6.07	492.47	498.34	487.60	494.81	-1.47	-7.21	0.82	4.40	2.923	24.0	0.0	0.00	
13.04.2026	43.69	38.28	5.41	491.22	497.17	486.82	493.94	-1.45	-7.11	0.81	4.55	2.593	24.0	0.0	0.00	
14.04.2026	41.52	36.87	4.65	487.50	493.50	483.60	490.53	-1.42	-6.93	0.79	4.47	2.210	24.0	0.0	0.00	
15.04.2026	43.53	38.21	5.31	488.20	494.18	483.88	490.98	-1.46	-7.11	0.80	4.42	2.532	24.0	0.0	0.00	
16.04.2026	45.99	40.16	5.83	490.88	497.11	486.01	493.48	-1.52	-7.47	0.83	4.51	2.795	24.0	0.0	0.00	
17.04.2026	40.13	36.02	4.11	483.31	489.28	479.70	486.51	-1.41	-6.81	0.79	4.46	1.931	24.0	0.0	0.00	
18.04.2026	40.90	36.54	4.35	489.40	495.64	485.62	492.75	-1.46	-7.13	0.80	4.73	2.071	24.0	0.0	0.00	
19.04.2026	44.60	39.08	5.52	490.52	496.55	485.94	493.17	-1.48	-7.23	0.83	4.70	2.639	24.0	0.0	0.00	
20.04.2026	49.38	42.45	6.93	492.49	498.41	486.84	494.33	-1.53	-7.49	0.87	4.75	3.334	24.0	0.0	0.00	
21.04.2026	52.87	44.83	8.05	493.48	499.08	487.00	494.47	-1.52	-7.47	0.91	4.70	3.880	24.0	0.0	0.00	
22.04.2026	50.37	43.17	7.20	490.83	497.06	484.97	492.83	-1.61	-7.86	0.90	4.71	3.451	24.0	0.0	0.00	
23.04.2026	48.54	41.97	6.57	490.66	496.97	485.21	493.00	-1.59	-7.79	0.88	4.83	3.147	24.0	0.0	0.00	
24.04.2026	42.71	37.86	4.85	484.94	491.12	480.80	488.00	-1.49	-7.19	0.83	4.86	2.289	24.0	0.0	0.00	
25.04.2026	38.98	35.05	3.93	489.17	495.03	485.76	492.41	-1.36	-6.65	0.80	5.10	1.864	24.0	0.0	0.00	
26.04.2026	39.48	35.26	4.22	487.59	493.39	484.09	490.75	-1.37	-6.66	0.80	5.05	1.997	24.0	0.0	0.00	
27.04.2026	39.77	35.52	4.25	486.12	492.04	402.99	408.67	-1.40	-5.68	0.78	4.72	1.674	20.0	4.0	0.00	*
28.04.2026	38.19	32.89	5.31	479.75	485.00	141.53	143.25	-1.21	-1.73	0.72	3.95	0.740	7.0	17.0	0.00	*
29.04.2026	40.77	36.27	4.49	489.46	495.56	485.69	492.70	-1.43	-7.01	0.80	4.71	2.141	24.0	0.0	0.00	
30.04.2026	42.60	37.61	4.99	492.09	498.52	487.92	495.43	-1.53	-7.51	0.81	4.93	2.390	24.0	0.0	0.00	
Средние:	43.15	37.97	5.18	---	---	---	---	-1.41	---	0.81	4.63	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	14362.74	14533.07	13822.56	14019.48	---	-196.92	---	---	70.006	697.0	23.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.03.2026	39566.82	39974.20	38814.47	39447.54	-633.07	418.742	0.000	0.000	1789.0	1.0
30.04.2026	53929.56	54507.27	52637.03	53467.02	-829.99	488.748	0.000	0.000	2486.0	24.0
Итого:	14362.74	14533.07	13822.56	14019.48	-196.92	70.006	0.000	0.000	697.0	23.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации