Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 5 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 158260
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	ГДж	ч	ч	
01.04.2026	51.28	18.41	32.87	1.97	0.00	1.97	0.00	1.97	0.271	24.0	0.0	*
02.04.2026	43.23	18.75	24.48	3.36	0.00	3.35	0.00	3.35	0.339	24.0	0.0	*
03.04.2026	53.23	18.80	34.43	1.35	0.00	1.35	0.00	1.35	0.192	24.0	0.0	*
04.04.2026	50.97	18.42	32.55	1.29	0.00	1.29	0.00	1.29	0.173	24.0	0.0	*
05.04.2026	49.82	17.05	32.77	1.42	0.00	1.42	0.00	1.42	0.194	24.0	0.0	*
06.04.2026	49.97	16.58	33.39	1.32	0.00	1.32	0.00	1.32	0.182	24.0	0.0	*
07.04.2026	47.47	15.28	32.19	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.128	24.0	0.0	*
08.04.2026	43.24	16.13	27.11	2.38	0.00	2.38	0.00	2.38	0.269	24.0	0.0	*
09.04.2026	49.97	14.82	35.15	1.35	0.00	1.35	0.00	1.35	0.199	24.0	0.0	*
10.04.2026	51.58	12.88	38.70	1.63	0.00	1.63	0.00	1.63	0.265	24.0	0.0	*
11.04.2026	52.69	13.89	38.80	1.59	0.00	1.59	0.00	1.59	0.257	24.0	0.0	*
12.04.2026	52.29	15.40	36.89	1.74	0.00	1.74	0.00	1.74	0.266	24.0	0.0	*
13.04.2026	52.61	16.61	36.00	1.52	0.00	1.52	0.00	1.52	0.226	24.0	0.0	*
14.04.2026	53.61	17.78	35.83	1.63	0.00	1.63	0.00	1.63	0.243	24.0	0.0	*
15.04.2026	52.58	17.57	35.01	1.62	0.00	1.62	0.00	1.62	0.241	24.0	0.0	*
16.04.2026	52.36	15.20	37.16	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.270	24.0	0.0	*
17.04.2026	53.28	10.53	42.75	1.55	0.00	1.55	0.00	1.55	0.279	24.0	0.0	*
18.04.2026	52.96	11.43	41.53	1.71	0.00	1.71	0.00	1.71	0.294	24.0	0.0	*
19.04.2026	51.53	10.08	41.45	1.68	0.00	1.68	0.00	1.68	0.290	24.0	0.0	*
20.04.2026	51.93	8.46	43.47	1.59	0.00	1.59	0.00	1.59	0.292	24.0	0.0	*
21.04.2026	52.68	8.17	44.51	1.66	0.00	1.66	0.00	1.66	0.308	24.0	0.0	*
22.04.2026	52.30	8.78	43.52	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.285	24.0	0.0	*
23.04.2026	46.83	9.20	37.63	1.55	0.00	1.55	0.00	1.55	0.247	24.0	0.0	*
24.04.2026	42.05	11.14	30.91	3.22	0.00	3.21	0.00	3.21	0.416	24.0	0.0	*
25.04.2026	49.17	10.72	38.45	1.83	0.00	1.83	0.00	1.83	0.292	24.0	0.0	*
26.04.2026	49.60	10.34	39.26	1.86	0.00	1.86	0.00	1.86	0.304	24.0	0.0	*
27.04.2026	36.13	10.92	25.21	4.31	0.00	4.30	0.00	4.30	0.457	24.0	0.0	*
28.04.2026	22.91	11.57	11.34	16.46	0.00	16.45	0.00	16.45	0.894	24.0	0.0	*
29.04.2026	13.36	15.17	-1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
30.04.2026	13.27	15.37	-2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	46.50	13.85	32.65	---	---	---	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	65.79	0.00	65.75	0.00	65.75	8.073	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГДж	ч	ч
31.03.2026	487.38	3901.34	486.72	3869.35	-3382.63	55.205	10063.0	5.0
30.04.2026	553.17	3901.34	552.47	3869.35	-3316.88	63.278	10783.0	5.0
Итого:	65.79	0.00	65.75	0.00	65.75	8.073	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 5 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 17051127
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу РС SN 116863	Коммуналец СДВ-И SN NA506233	КТПТР-01 SN 2556А
Обратка:	Питерфлоу РС SN 116827	Коммуналец СДВ-И SN NA506234	КТПТР-01 SN 2556

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.04.2026	39.63	34.48	5.15	398.92	391.39	396.13	389.43	1.71	6.51	6.12	2.041	24.0	0.0	
02.04.2026	40.06	34.82	5.24	396.93	389.30	394.10	387.30	1.74	6.75	6.36	2.067	24.0	0.0	
03.04.2026	38.40	33.70	4.70	391.96	384.67	358.07	351.97	1.72	6.23	5.84	1.683	22.0	2.0	*
04.04.2026	35.37	31.78	3.59	393.70	386.41	391.62	384.83	1.75	6.56	6.17	1.405	24.0	0.0	
05.04.2026	36.86	32.58	4.28	393.73	386.42	391.41	384.74	1.72	6.48	6.09	1.677	24.0	0.0	
06.04.2026	37.63	33.03	4.60	393.42	385.72	390.98	383.99	1.80	6.54	6.16	1.799	24.0	0.0	
07.04.2026	37.23	32.59	4.64	393.07	385.23	390.69	383.55	1.84	6.68	6.29	1.813	24.0	0.0	
08.04.2026	36.61	32.11	4.50	392.71	385.16	390.43	383.55	1.78	6.57	6.19	1.758	24.0	0.0	
09.04.2026	36.37	31.57	4.79	392.10	384.28	357.98	351.35	1.87	6.28	5.89	1.716	22.0	2.0	*
10.04.2026	38.95	33.54	5.41	405.32	396.43	402.58	394.57	2.01	6.26	5.86	2.179	24.0	0.0	
11.04.2026	40.79	34.41	6.38	405.83	396.52	402.80	394.52	2.08	6.59	6.19	2.569	24.0	0.0	
12.04.2026	42.02	35.36	6.66	405.71	396.30	402.50	394.18	2.09	6.39	6.00	2.679	24.0	0.0	
13.04.2026	42.05	35.52	6.53	405.93	396.44	402.69	394.30	2.10	6.37	5.98	2.628	24.0	0.0	
14.04.2026	42.39	35.90	6.49	405.64	396.34	402.34	394.13	2.06	6.48	6.09	2.612	24.0	0.0	
15.04.2026	40.09	34.64	5.45	404.92	395.84	402.01	393.85	2.05	6.50	6.10	2.193	24.0	0.0	
16.04.2026	41.87	35.70	6.17	405.04	395.77	401.85	393.61	2.07	6.29	5.89	2.480	24.0	0.0	
17.04.2026	42.61	36.26	6.35	404.75	395.54	401.44	393.30	2.05	6.20	5.81	2.548	24.0	0.0	
18.04.2026	38.42	33.63	4.79	404.25	395.29	401.61	393.43	2.06	5.28	4.89	1.925	24.0	0.0	
19.04.2026	39.71	34.42	5.29	404.26	395.21	401.38	393.19	2.06	4.70	4.31	2.124	24.0	0.0	
20.04.2026	41.76	35.63	6.13	404.20	394.99	400.99	392.81	2.06	4.63	4.25	2.456	24.0	0.0	
21.04.2026	41.36	35.18	6.18	402.92	394.04	399.82	391.95	1.99	5.51	5.13	2.471	24.0	0.0	
22.04.2026	46.69	38.26	8.43	401.12	392.21	397.09	389.64	1.89	4.96	4.59	3.345	24.0	0.0	
23.04.2026	49.42	40.37	9.05	400.76	391.88	396.24	388.99	1.85	4.81	4.45	3.586	24.0	0.0	
24.04.2026	48.98	40.18	8.81	400.98	392.04	396.55	389.21	1.87	6.14	5.77	3.492	24.0	0.0	
25.04.2026	45.90	38.39	7.51	398.15	389.59	378.75	371.82	1.85	6.40	5.98	2.845	23.0	1.0	*
26.04.2026	38.20	33.34	4.86	401.66	393.64	399.09	391.82	1.84	6.47	6.07	1.941	24.0	0.0	
27.04.2026	36.31	31.88	4.43	401.54	393.63	399.25	392.00	1.83	6.14	5.74	1.771	24.0	0.0	
28.04.2026	37.81	32.88	4.93	401.15	393.15	332.38	326.22	1.87	5.93	5.53	1.637	20.0	4.0	*
29.04.2026	33.91	28.64	5.27	399.86	392.05	166.03	162.78	1.98	5.75	5.34	0.875	10.0	14.0	*
30.04.2026	37.09	32.42	4.67	401.41	392.66	398.99	390.95	2.04	6.39	6.00	1.862	24.0	0.0	
Средние:	40.15	34.44	5.71	---	---	---	---	1.92	6.09	5.70	---	---	---	
Итого:	---	---	---	12011.93	11758.12	11547.80	11327.97	---	---	---	66.178	697.0	23.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.03.2026	360842.02	385477.88	354464.58	380896.63	0.00	4213.075	0.000	0.000	36738.0	2371.0
30.04.2026	372853.94	397235.99	366012.38	392224.60	0.00	4279.253	0.000	0.000	37435.0	2394.0
Итого:	12011.93	11758.12	11547.80	11327.97	0.00	66.178	0.000	0.000	697.0	23.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации