Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 7 (Население ПР (ООО УК "КОД"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143497
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 374515	КТС-Б SN 31892г
Обратка:	ПРЭМ SN 373676	КТС-Б SN 31892х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2026	40.37	33.16	7.21	293.01	293.15	-0.05	290.74	291.71	-0.33	-0.97	7.00	7.00	2.093	24.0	0.0	
02.04.2026	38.23	32.00	6.23	281.37	281.59	-0.08	279.44	280.27	-0.30	-0.83	7.00	7.00	1.735	24.0	0.0	
03.04.2026	35.70	30.58	5.12	280.14	280.48	-0.12	278.48	279.30	-0.29	-0.82	7.00	7.00	1.424	24.0	0.0	
04.04.2026	37.09	31.03	6.06	280.19	280.42	-0.08	278.40	279.22	-0.29	-0.82	7.00	7.00	1.684	24.0	0.0	
05.04.2026	38.02	31.35	6.67	280.42	280.55	-0.05	278.50	279.30	-0.29	-0.80	7.00	7.00	1.854	24.0	0.0	
06.04.2026	37.56	30.88	6.68	280.38	280.53	-0.05	278.54	279.33	-0.28	-0.79	7.00	7.00	1.858	24.0	0.0	
07.04.2026	36.97	30.46	6.51	280.25	280.37	-0.04	278.47	279.18	-0.25	-0.71	7.00	7.00	1.810	24.0	0.0	
08.04.2026	36.24	29.82	6.42	280.46	280.61	-0.05	278.77	279.47	-0.25	-0.70	7.00	7.00	1.784	24.0	0.0	
09.04.2026	39.34	32.08	7.26	318.63	318.85	-0.07	316.31	317.38	-0.34	-1.07	7.00	7.00	2.293	24.0	0.0	
10.04.2026	41.14	32.83	8.31	325.88	325.98	-0.03	323.31	324.37	-0.33	-1.06	7.00	7.00	2.680	24.0	0.0	
11.04.2026	42.50	33.78	8.72	326.35	326.35	0.00	323.56	324.67	-0.34	-1.11	7.00	7.00	2.816	24.0	0.0	
12.04.2026	42.48	34.02	8.46	326.40	326.44	-0.01	323.67	324.73	-0.33	-1.06	7.00	7.00	2.732	24.0	0.0	
13.04.2026	42.82	34.51	8.31	326.55	326.63	-0.02	323.75	324.86	-0.34	-1.11	7.00	7.00	2.682	24.0	0.0	
14.04.2026	40.54	33.56	6.98	326.13	326.39	-0.08	323.60	324.69	-0.34	-1.09	7.00	7.00	2.253	24.0	0.0	
15.04.2026	42.21	34.39	7.82	326.52	326.70	-0.06	323.78	324.89	-0.34	-1.11	7.00	7.00	2.526	24.0	0.0	
16.04.2026	43.03	35.03	8.00	326.76	326.91	-0.05	323.92	325.01	-0.34	-1.09	7.00	7.00	2.584	24.0	0.0	
17.04.2026	38.85	32.85	6.00	326.24	326.75	-0.16	323.92	325.12	-0.37	-1.20	7.00	7.00	1.940	24.0	0.0	
18.04.2026	40.02	33.42	6.60	326.57	327.05	-0.15	324.15	325.35	-0.37	-1.20	7.00	7.00	2.132	24.0	0.0	
19.04.2026	42.22	34.45	7.77	326.99	327.29	-0.09	324.28	325.51	-0.38	-1.23	7.00	7.00	2.512	24.0	0.0	
20.04.2026	41.82	33.99	7.83	327.11	327.36	-0.08	324.47	325.68	-0.37	-1.21	7.00	7.00	2.535	24.0	0.0	
21.04.2026	47.07	36.48	10.59	328.52	328.31	0.06	325.11	326.28	-0.36	-1.17	7.00	7.00	3.436	24.0	0.0	
22.04.2026	50.10	38.55	11.55	329.07	328.63	0.13	325.20	326.40	-0.37	-1.20	7.00	7.00	3.748	24.0	0.0	
23.04.2026	49.61	38.45	11.16	328.82	328.39	0.13	325.04	326.18	-0.35	-1.14	7.00	7.00	3.620	24.0	0.0	
24.04.2026	45.90	36.84	9.06	335.48	335.39	0.03	332.12	333.23	-0.33	-1.11	7.00	7.00	2.997	24.0	0.0	
25.04.2026	38.74	32.68	6.06	336.84	337.23	-0.12	334.48	335.58	-0.33	-1.10	7.00	7.00	2.024	24.0	0.0	
26.04.2026	36.65	31.18	5.47	336.50	336.99	-0.15	334.40	335.50	-0.33	-1.10	7.00	7.00	1.827	24.0	0.0	
27.04.2026	36.67	31.27	5.40	336.26	336.78	-0.15	334.16	335.28	-0.33	-1.12	7.00	7.00	1.799	24.0	0.0	
28.04.2026	27.52	25.02	2.50	334.34	335.16	-0.24	333.18	334.26	-0.32	-1.08	7.00	7.00	0.833	24.0	0.0	*
29.04.2026	37.66	31.73	5.93	336.19	336.58	-0.12	333.95	335.03	-0.32	-1.08	7.00	7.00	1.975	24.0	0.0	
30.04.2026	36.77	31.17	5.60	336.05	336.51	-0.14	333.94	335.00	-0.32	-1.06	7.00	7.00	1.865	24.0	0.0	
Средние:	40.13	32.92	7.21	---	---	-0.06	---	---	-0.33	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	9504.42	9510.37	---	9431.64	9462.78	---	-31.14	---	---	68.051	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2026	218213.26	215627.22	215213.26	213938.19	1275.07	2804.818	22282.0	0.0
30.04.2026	227717.68	225137.59	224644.90	223400.97	1243.93	2872.869	23002.0	0.0
Итого:	9504.42	9510.37	9431.64	9462.78	-31.14	68.051	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 7 (Население ПР (ООО УК "КОД"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143497
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.04.2026	54.92	33.93	20.99	2.52	0.00	2.48	0.00	2.48	7.00	7.00	0.124	0.072	24.0	0.0	
02.04.2026	51.23	33.84	17.39	5.58	0.00	5.52	0.00	5.52	7.00	7.00	0.255	0.153	24.0	0.0	
03.04.2026	56.75	34.64	22.11	3.83	0.00	3.77	0.00	3.77	7.00	7.00	0.195	0.112	24.0	0.0	
04.04.2026	54.57	32.99	21.58	2.22	0.00	2.19	0.00	2.19	7.00	7.00	0.109	0.062	24.0	0.0	
05.04.2026	53.46	32.49	20.97	1.84	0.00	1.82	0.00	1.82	7.00	7.00	0.088	0.050	24.0	0.0	
06.04.2026	53.54	31.90	21.64	1.86	0.00	1.84	0.00	1.84	7.00	7.00	0.089	0.049	24.0	0.0	
07.04.2026	52.01	31.17	20.84	3.98	0.00	3.93	0.00	3.93	7.00	7.00	0.185	0.102	24.0	0.0	
08.04.2026	46.71	30.56	16.15	5.49	0.00	5.43	0.00	5.43	7.00	7.00	0.226	0.130	24.0	0.0	
09.04.2026	53.82	31.34	22.48	2.94	0.00	2.91	0.00	2.91	7.00	7.00	0.142	0.077	24.0	0.0	
10.04.2026	55.54	31.31	24.23	1.76	0.00	1.73	0.00	1.73	7.00	7.00	0.088	0.046	24.0	0.0	
11.04.2026	56.53	32.10	24.43	1.73	0.00	1.70	0.00	1.70	7.00	7.00	0.088	0.046	24.0	0.0	
12.04.2026	55.86	32.59	23.27	1.72	0.00	1.69	0.00	1.69	7.00	7.00	0.086	0.047	24.0	0.0	
13.04.2026	56.33	33.37	22.96	1.74	0.00	1.72	0.00	1.72	7.00	7.00	0.088	0.049	24.0	0.0	
14.04.2026	57.38	34.42	22.96	1.73	0.00	1.71	0.00	1.71	7.00	7.00	0.089	0.050	24.0	0.0	
15.04.2026	56.31	33.63	22.68	1.69	0.00	1.67	0.00	1.67	7.00	7.00	0.086	0.047	24.0	0.0	
16.04.2026	56.13	33.76	22.37	1.66	0.00	1.64	0.00	1.64	7.00	7.00	0.084	0.047	24.0	0.0	
17.04.2026	57.52	34.38	23.14	1.64	0.00	1.62	0.00	1.62	7.00	7.00	0.085	0.048	24.0	0.0	
18.04.2026	57.06	34.13	22.93	1.52	0.00	1.50	0.00	1.50	7.00	7.00	0.078	0.043	24.0	0.0	
19.04.2026	55.56	32.94	22.62	1.42	0.00	1.40	0.00	1.40	7.00	7.00	0.071	0.039	24.0	0.0	
20.04.2026	56.09	32.63	23.46	1.47	0.00	1.45	0.00	1.45	7.00	7.00	0.074	0.040	24.0	0.0	
21.04.2026	56.96	32.36	24.60	1.39	0.00	1.36	0.00	1.36	7.00	7.00	0.071	0.037	24.0	0.0	
22.04.2026	56.79	32.88	23.91	1.44	0.00	1.42	0.00	1.42	7.00	7.00	0.074	0.040	24.0	0.0	
23.04.2026	56.09	33.00	23.09	1.99	0.00	1.97	0.00	1.97	7.00	7.00	0.101	0.055	24.0	0.0	
24.04.2026	46.91	31.91	15.00	3.88	0.00	3.84	0.00	3.84	7.00	7.00	0.161	0.095	24.0	0.0	
25.04.2026	52.50	29.86	22.64	12.06	0.00	11.90	0.00	11.90	7.00	7.00	0.566	0.298	24.0	0.0	
26.04.2026	53.22	30.76	22.46	12.34	0.00	12.17	0.00	12.17	7.00	7.00	0.587	0.315	24.0	0.0	
27.04.2026	50.30	29.93	20.37	13.00	0.00	12.85	0.00	12.85	7.00	7.00	0.582	0.317	24.0	0.0	
28.04.2026	34.21	23.37	10.84	19.30	0.00	19.17	0.00	19.17	7.00	7.00	0.559	0.354	24.0	0.0	
29.04.2026	51.01	29.19	21.82	12.95	0.00	12.79	0.00	12.79	7.00	7.00	0.589	0.310	24.0	0.0	
30.04.2026	53.64	30.47	23.17	12.26	0.00	12.10	0.00	12.10	7.00	7.00	0.589	0.309	24.0	0.0	
Средние:	53.63	32.06	21.57	---	---	---	---	---	7.00	7.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	138.94	0.00	137.28	0.00	137.28	---	---	6.207	3.438	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.03.2026	4504.38	36485.75	4436.75	0.02	4436.73	231.216	125.126	21682.0	600.0
30.04.2026	4643.32	36485.75	4574.03	0.02	4574.01	237.423	128.564	22402.0	600.0
Итого:	138.94	0.00	137.28	0.00	137.28	6.207	3.438	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____