Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 49 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143490
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 373693	КТСП-Н SN 21555г
Обратка:	ПРЭМ SN 373712	КТСП-Н SN 21555х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2026	39.17	35.72	3.45	460.58	459.62	0.21	457.27	456.85	0.09	0.42	7.00	7.00	1.571	24.0	0.0	
02.04.2026	36.83	33.95	2.88	458.04	457.15	0.19	455.12	454.74	0.08	0.38	7.00	7.00	1.307	24.0	0.0	
03.04.2026	35.36	32.79	2.57	455.22	454.39	0.18	452.55	452.15	0.09	0.40	7.00	7.00	1.162	24.0	0.0	
04.04.2026	37.82	34.57	3.25	460.40	459.47	0.20	457.31	456.97	0.07	0.34	7.00	7.00	1.480	24.0	0.0	
05.04.2026	42.39	37.96	4.43	462.54	461.38	0.25	458.66	458.30	0.08	0.36	7.00	7.00	2.031	24.0	0.0	
06.04.2026	43.49	38.79	4.70	462.68	461.51	0.25	458.58	458.28	0.07	0.30	7.00	7.00	2.150	24.0	0.0	
07.04.2026	44.75	39.75	5.00	463.02	461.74	0.28	458.66	458.34	0.07	0.32	7.00	7.00	2.290	24.0	0.0	
08.04.2026	40.80	36.83	3.97	460.88	459.79	0.24	457.24	456.83	0.09	0.41	7.00	7.00	1.809	24.0	0.0	
09.04.2026	42.61	38.05	4.56	463.49	462.30	0.26	459.58	459.18	0.09	0.40	7.00	7.00	2.090	24.0	0.0	
10.04.2026	44.35	39.08	5.27	462.96	461.29	0.36	458.66	458.02	0.14	0.64	7.00	7.00	2.412	24.0	0.0	
11.04.2026	47.37	41.45	5.92	464.11	462.66	0.31	459.25	458.92	0.07	0.33	7.00	7.00	2.716	24.0	0.0	
12.04.2026	45.21	40.02	5.19	463.56	462.28	0.28	459.13	458.82	0.07	0.31	7.00	7.00	2.381	24.0	0.0	
13.04.2026	42.82	38.35	4.47	463.03	461.87	0.25	459.04	458.68	0.08	0.36	7.00	7.00	2.043	24.0	0.0	
14.04.2026	39.84	36.24	3.60	463.16	462.16	0.22	459.74	459.32	0.09	0.42	7.00	7.00	1.648	24.0	0.0	
15.04.2026	42.19	37.92	4.27	466.06	464.95	0.24	462.18	461.86	0.07	0.32	7.00	7.00	1.965	24.0	0.0	
16.04.2026	44.59	39.82	4.77	466.38	465.16	0.26	462.02	461.71	0.07	0.31	7.00	7.00	2.198	24.0	0.0	
17.04.2026	38.29	35.20	3.09	465.29	464.36	0.20	462.09	461.68	0.09	0.41	7.00	7.00	1.423	24.0	0.0	
18.04.2026	39.32	35.87	3.45	465.38	464.42	0.21	461.98	461.60	0.08	0.38	7.00	7.00	1.587	24.0	0.0	
19.04.2026	43.20	38.66	4.54	466.03	464.88	0.25	461.96	461.63	0.07	0.33	7.00	7.00	2.093	24.0	0.0	
20.04.2026	45.68	40.34	5.34	454.10	452.84	0.28	449.65	449.39	0.06	0.26	7.00	7.00	2.392	24.0	0.0	
21.04.2026	48.48	42.43	6.05	466.53	465.09	0.31	461.38	461.14	0.05	0.24	7.00	7.00	2.788	24.0	0.0	
22.04.2026	48.03	42.21	5.82	466.36	464.97	0.30	461.32	461.08	0.05	0.24	7.00	7.00	2.680	24.0	0.0	
23.04.2026	46.60	41.23	5.37	468.34	467.05	0.28	463.59	463.36	0.05	0.23	7.00	7.00	2.481	24.0	0.0	
24.04.2026	40.99	37.14	3.85	472.20	471.16	0.22	468.48	468.12	0.08	0.36	7.00	7.00	1.801	24.0	0.0	
25.04.2026	43.75	39.19	4.56	472.30	471.17	0.24	468.07	467.81	0.06	0.26	7.00	7.00	2.133	24.0	0.0	
26.04.2026	43.72	39.15	4.57	471.99	470.84	0.24	467.75	467.54	0.04	0.21	7.00	7.00	2.132	24.0	0.0	
27.04.2026	38.40	35.18	3.22	465.92	465.02	0.19	462.69	462.37	0.07	0.32	7.00	7.00	1.486	24.0	0.0	
28.04.2026	27.28	26.28	1.00	463.71	463.01	0.15	462.17	461.63	0.12	0.54	7.00	7.00	0.463	24.0	0.0	
29.04.2026	36.66	33.62	3.04	464.78	463.92	0.19	461.88	461.51	0.08	0.37	7.00	7.00	1.401	24.0	0.0	
30.04.2026	38.36	34.97	3.39	470.47	469.55	0.20	467.29	466.91	0.08	0.38	7.00	7.00	1.578	24.0	0.0	
Средние:	41.61	37.43	4.19	---	---	0.24	---	---	0.08	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	13929.51	13896.00	---	13815.29	13804.74	---	10.55	---	---	57.691	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2026	304095.38	303664.41	299860.01	300558.67	-698.66	2311.328	22498.0	0.0
30.04.2026	318024.89	317560.41	313675.30	314363.41	-688.11	2369.019	23218.0	0.0
Итого:	13929.51	13896.00	13815.29	13804.74	10.55	57.691	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 49 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143490
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:
Подача: ПРЭМ SN 373693

Датчик температуры:
КТСП-Н SN 21555г

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2026	22.58	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
02.04.2026	22.16	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
03.04.2026	22.41	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
04.04.2026	22.68	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
05.04.2026	22.13	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
06.04.2026	22.46	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
07.04.2026	22.51	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
08.04.2026	22.30	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
09.04.2026	21.68	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
10.04.2026	20.13	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
11.04.2026	20.73	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
12.04.2026	21.23	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
13.04.2026	21.64	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
14.04.2026	21.61	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
15.04.2026	21.66	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
16.04.2026	21.87	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
17.04.2026	22.18	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
18.04.2026	22.43	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
19.04.2026	22.14	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
20.04.2026	21.42	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
21.04.2026	21.48	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
22.04.2026	21.72	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
23.04.2026	22.19	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
24.04.2026	22.35	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
25.04.2026	22.73	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
26.04.2026	22.31	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
27.04.2026	22.72	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
28.04.2026	21.52	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
29.04.2026	21.49	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
30.04.2026	22.15	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
Средние:	21.95	---	---	7.00	---	---	---	
Итого:	---	0.00	0.00	---	0.000	720.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
31.03.2026	154.49	151.99	8.655	22498.0	0.0
30.04.2026	154.49	151.99	8.655	23218.0	0.0
Итого:	0.00	0.00	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации