Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 51 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 146340
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 374520	КТС-Б SN 31886г
Обратка:	ПРЭМ SN 373682	КТС-Б SN 31886х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2026	39.19	35.92	3.27	418.26	404.62	3.32	415.23	402.18	3.19	13.05	7.00	7.00	1.354	24.0	0.0	
02.04.2026	36.85	34.14	2.71	415.87	402.30	3.32	413.26	400.13	3.23	13.13	7.00	7.00	1.115	24.0	0.0	
03.04.2026	35.39	33.01	2.38	413.27	399.75	3.33	410.82	397.77	3.23	13.05	7.00	7.00	0.976	24.0	0.0	
04.04.2026	37.75	34.70	3.05	417.93	404.33	3.31	415.10	402.09	3.18	13.01	7.00	7.00	1.263	24.0	0.0	
05.04.2026	42.37	38.17	4.20	419.89	406.22	3.31	416.35	403.46	3.14	12.89	7.00	7.00	1.745	24.0	0.0	
06.04.2026	43.52	39.09	4.43	420.05	406.36	3.31	416.30	403.43	3.14	12.87	7.00	7.00	1.837	24.0	0.0	
07.04.2026	44.75	40.01	4.74	420.36	406.65	3.32	416.43	403.63	3.12	12.80	7.00	7.00	1.971	24.0	0.0	
08.04.2026	40.89	37.12	3.77	418.42	404.76	3.32	415.10	402.12	3.18	12.98	7.00	7.00	1.562	24.0	0.0	
09.04.2026	42.67	38.34	4.33	420.88	407.10	3.33	417.28	404.31	3.16	12.97	7.00	7.00	1.802	24.0	0.0	
10.04.2026	44.34	39.36	4.98	420.46	406.53	3.37	416.60	403.58	3.17	13.02	7.00	7.00	2.072	24.0	0.0	
11.04.2026	47.43	41.79	5.64	421.54	407.52	3.38	417.08	404.20	3.14	12.88	7.00	7.00	2.349	24.0	0.0	
12.04.2026	45.28	40.33	4.95	421.09	407.18	3.36	417.01	404.10	3.14	12.91	7.00	7.00	2.061	24.0	0.0	
13.04.2026	42.88	38.61	4.27	420.57	406.70	3.35	416.95	403.88	3.18	13.07	7.00	7.00	1.773	24.0	0.0	
14.04.2026	39.89	36.41	3.48	420.64	406.84	3.34	417.49	404.31	3.21	13.18	7.00	7.00	1.450	24.0	0.0	
15.04.2026	42.16	38.07	4.09	423.31	409.43	3.33	419.81	406.62	3.19	13.19	7.00	7.00	1.712	24.0	0.0	
16.04.2026	44.62	40.04	4.58	423.60	409.73	3.33	419.67	406.69	3.14	12.98	7.00	7.00	1.917	24.0	0.0	
17.04.2026	38.36	35.37	2.99	422.59	408.80	3.32	419.66	406.44	3.20	13.22	7.00	7.00	1.252	24.0	0.0	
18.04.2026	39.30	36.03	3.27	422.64	408.87	3.31	419.58	406.44	3.18	13.14	7.00	7.00	1.367	24.0	0.0	
19.04.2026	43.19	38.91	4.28	423.22	409.40	3.32	419.51	406.50	3.15	13.01	7.00	7.00	1.794	24.0	0.0	
20.04.2026	45.71	40.62	5.09	412.40	398.88	3.33	408.37	395.81	3.12	12.56	7.00	7.00	2.071	24.0	0.0	
21.04.2026	48.52	42.77	5.75	423.74	409.79	3.35	419.06	406.27	3.10	12.79	7.00	7.00	2.402	24.0	0.0	
22.04.2026	48.10	42.53	5.57	423.57	409.71	3.33	418.96	406.28	3.07	12.68	7.00	7.00	2.332	24.0	0.0	
23.04.2026	46.66	41.50	5.16	425.20	411.29	3.33	420.85	407.94	3.12	12.91	7.00	7.00	2.166	24.0	0.0	
24.04.2026	41.06	37.32	3.74	428.85	415.00	3.28	425.45	412.29	3.14	13.16	7.00	7.00	1.586	24.0	0.0	
25.04.2026	43.76	39.39	4.37	428.91	415.10	3.27	425.03	412.08	3.09	12.95	7.00	7.00	1.848	24.0	0.0	
26.04.2026	43.74	39.40	4.34	428.64	414.87	3.26	424.78	411.84	3.09	12.94	7.00	7.00	1.840	24.0	0.0	
27.04.2026	38.51	35.43	3.08	423.11	409.48	3.27	420.18	407.10	3.16	13.08	7.00	7.00	1.290	24.0	0.0	
28.04.2026	27.26	26.31	0.95	421.16	407.50	3.30	419.76	406.28	3.26	13.48	7.00	7.00	0.395	24.0	0.0	
29.04.2026	36.64	33.73	2.91	421.91	408.30	3.28	419.28	406.17	3.18	13.11	7.00	7.00	1.217	24.0	0.0	
30.04.2026	38.30	35.04	3.26	427.23	413.55	3.25	424.33	411.17	3.15	13.16	7.00	7.00	1.384	24.0	0.0	
Средние:	41.64	37.65	3.99	---	---	3.32	---	---	3.16	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	12649.31	12236.56	---	12545.28	12155.11	---	390.17	---	---	49.903	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2026	281829.91	272782.36	277837.89	269867.86	7970.03	1988.021	22691.0	866.0
30.04.2026	294479.22	285018.92	290383.17	282022.97	8360.20	2037.924	23411.0	866.0
Итого:	12649.31	12236.56	12545.28	12155.11	390.17	49.903	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 51 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 146340
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.04.2026	67.36	62.07	5.29	18.81	79.37	18.36	77.93	-59.57	7.00	7.00	-3.281	-3.380	24.0	0.0	*
02.04.2026	62.65	57.64	5.01	19.93	78.19	19.53	76.96	-57.43	7.00	7.00	-2.904	-2.993	24.0	0.0	*
03.04.2026	67.22	62.03	5.19	18.98	78.70	18.54	77.28	-58.74	7.00	7.00	-3.233	-3.328	24.0	0.0	*
04.04.2026	67.50	62.12	5.38	19.57	78.97	19.11	77.53	-58.42	7.00	7.00	-3.214	-3.315	24.0	0.0	*
05.04.2026	68.06	62.60	5.46	21.81	78.86	21.33	77.42	-56.09	7.00	7.00	-3.093	-3.208	24.0	0.0	*
06.04.2026	67.81	62.45	5.36	20.49	79.23	20.02	77.80	-57.78	7.00	7.00	-3.191	-3.298	24.0	0.0	*
07.04.2026	68.00	62.54	5.46	20.49	79.61	20.02	78.17	-58.15	7.00	7.00	-3.216	-3.323	24.0	0.0	*
08.04.2026	60.44	55.88	4.56	19.10	78.29	18.73	77.13	-58.40	7.00	7.00	-2.863	-2.948	24.0	0.0	*
09.04.2026	59.61	55.24	4.37	15.22	78.54	14.98	77.40	-62.42	7.00	7.00	-3.051	-3.117	24.0	0.0	*
10.04.2026	63.55	58.50	5.05	10.30	77.94	10.06	76.75	-66.69	7.00	7.00	-3.495	-3.549	24.0	0.0	*
11.04.2026	64.10	59.21	4.89	8.57	77.46	8.33	76.22	-67.89	7.00	7.00	-3.621	-3.662	24.0	0.0	*
12.04.2026	63.50	58.54	4.96	9.09	77.14	8.85	75.94	-67.09	7.00	7.00	-3.529	-3.572	24.0	0.0	*
13.04.2026	65.00	59.86	5.14	8.01	76.86	7.77	75.66	-67.89	7.00	7.00	-3.666	-3.704	24.0	0.0	*
14.04.2026	65.63	60.45	5.18	7.95	76.21	7.71	75.01	-67.30	7.00	7.00	-3.670	-3.710	24.0	0.0	*
15.04.2026	64.80	59.73	5.07	7.80	76.15	7.56	74.95	-67.39	7.00	7.00	-3.629	-3.669	24.0	0.0	*
16.04.2026	64.29	59.31	4.98	7.69	76.33	7.47	75.13	-67.66	7.00	7.00	-3.617	-3.653	24.0	0.0	*
17.04.2026	65.26	60.07	5.19	7.35	76.09	7.13	74.88	-67.75	7.00	7.00	-3.674	-3.709	24.0	0.0	*
18.04.2026	64.35	59.27	5.08	8.07	75.80	7.83	74.60	-66.77	7.00	7.00	-3.561	-3.603	24.0	0.0	*
19.04.2026	61.75	57.28	4.47	7.95	75.08	7.75	73.94	-66.19	7.00	7.00	-3.405	-3.442	24.0	0.0	*
20.04.2026	62.60	57.51	5.09	9.55	71.45	9.32	70.31	-60.99	7.00	7.00	-3.136	-3.183	24.0	0.0	*
21.04.2026	66.00	60.47	5.53	10.45	72.79	10.21	71.59	-61.38	7.00	7.00	-3.327	-3.384	24.0	0.0	*
22.04.2026	64.53	59.41	5.12	9.83	74.20	9.59	72.97	-63.38	7.00	7.00	-3.380	-3.430	24.0	0.0	*
23.04.2026	64.20	59.13	5.07	9.08	74.28	8.84	73.08	-64.24	7.00	7.00	-3.413	-3.458	24.0	0.0	*
24.04.2026	60.88	56.74	4.14	9.06	71.67	8.86	70.59	-61.73	7.00	7.00	-3.136	-3.176	24.0	0.0	*
25.04.2026	67.68	61.99	5.69	9.36	72.85	9.14	71.65	-62.51	7.00	7.00	-3.489	-3.542	24.0	0.0	*
26.04.2026	67.65	61.93	5.72	6.65	74.32	6.47	73.05	-66.58	7.00	7.00	-3.730	-3.769	24.0	0.0	*
27.04.2026	66.29	61.15	5.14	6.32	74.65	6.20	73.32	-67.12	7.00	7.00	-3.714	-3.749	24.0	0.0	*
28.04.2026	57.37	51.88	5.49	8.19	73.81	8.08	72.87	-64.79	7.00	7.00	-2.974	-3.004	24.0	0.0	*
29.04.2026	60.70	55.92	4.78	7.34	67.37	7.18	66.39	-59.21	7.00	7.00	-2.958	-2.996	24.0	0.0	*
30.04.2026	68.26	62.51	5.75	7.34	73.50	7.10	72.27	-65.17	7.00	7.00	-3.686	-3.724	24.0	0.0	*
Средние:	64.57	59.45	5.12	---	---	---	---	---	7.00	7.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	350.35	2275.71	342.07	2238.79	-1896.72	---	---	-100.856	-102.598	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.03.2026	6763.20	30814.13	6634.05	30348.69	-23714.64	-1237.909	-1269.020	22691.0	866.0
30.04.2026	7113.55	33089.84	6976.12	32587.48	-25611.36	-1338.765	-1371.618	23411.0	866.0
Итого:	350.35	2275.71	342.07	2238.79	-1896.72	-100.856	-102.598	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____