Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 53 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ТСРВ-043 (ГВС) Заводской номер: 1704843
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

| | Счетчик воды: | Датчик давления: | Датчик температуры: |
|---|---|---|---|
| Подача: | ЭРСВ-440ЛВ SN 1906533 | Коммуналец СДВ-И SN a569858 | ВЗЛЕТ ТПС SN 1911813 |
| Обратка: | ЭРСВ-440ЛВ SN 1908887 | Коммуналец СДВ-И SN a569859 | ВЗЛЕТ ТПС SN 1911814 |

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | M1 | M2 | % | Mтс | P1 | P2 | Qтс | Траб | Траб.шта | T стоп | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | т | т | | т | МПа | МПа | ГКал | ч | ч | ч | |
| 01.04.2026 | 39.14 | 36.24 | 2.90 | 389.81 | 389.44 | 386.96 | 386.99 | -0.01 | 386.96 | 0.44 | 0.34 | 1.129 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | |
| 02.04.2026 | 36.82 | 34.41 | 2.41 | 387.31 | 387.03 | 384.81 | 384.84 | -0.01 | 335.01 | 0.50 | 0.40 | 0.914 | 24.0 | 20.9 | 3.1 | * |
| 03.04.2026 | 35.34 | 33.22 | 2.12 | 384.91 | 384.65 | 382.61 | 382.62 | 0.00 | 382.61 | 0.45 | 0.36 | 0.821 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | |
| 04.04.2026 | 37.72 | 35.04 | 2.68 | 389.42 | 389.10 | 386.77 | 386.81 | -0.01 | 386.77 | 0.43 | 0.34 | 1.044 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | |
| 05.04.2026 | 42.31 | 38.66 | 3.65 | 391.50 | 391.00 | 388.15 | 388.19 | -0.01 | 388.15 | 0.44 | 0.35 | 1.424 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | |
| 06.04.2026 | 43.45 | 39.54 | 3.91 | 391.65 | 391.11 | 388.12 | 388.17 | -0.01 | 388.12 | 0.46 | 0.36 | 1.519 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | |
| 07.04.2026 | 44.68 | 40.50 | 4.18 | 391.99 | 391.41 | 388.26 | 388.33 | -0.02 | 388.26 | 0.46 | 0.36 | 1.627 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | |
| 08.04.2026 | 40.82 | 37.46 | 3.36 | 389.83 | 389.36 | 386.69 | 386.71 | -0.01 | 353.03 | 0.51 | 0.42 | 1.288 | 24.0 | 21.9 | 2.1 | * |
| 09.04.2026 | 42.58 | 38.76 | 3.82 | 391.86 | 391.29 | 388.50 | 388.50 | 0.00 | 388.50 | 0.63 | 0.54 | 1.491 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | |
| 10.04.2026 | 44.25 | 39.83 | 4.42 | 391.25 | 390.63 | 387.63 | 387.68 | -0.01 | 387.63 | 0.64 | 0.54 | 1.715 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | |
| 11.04.2026 | 47.33 | 42.29 | 5.04 | 392.65 | 391.91 | 388.50 | 388.58 | -0.02 | 388.50 | 0.61 | 0.52 | 1.963 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | |
| 12.04.2026 | 45.19 | 40.77 | 4.42 | 392.23 | 391.60 | 388.44 | 388.50 | -0.02 | 388.44 | 0.60 | 0.51 | 1.720 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | |
| 13.04.2026 | 42.80 | 38.99 | 3.81 | 391.73 | 391.23 | 388.33 | 388.40 | -0.02 | 388.33 | 0.60 | 0.50 | 1.486 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | |
| 14.04.2026 | 39.84 | 36.74 | 3.10 | 392.49 | 392.11 | 389.53 | 389.60 | -0.02 | 389.53 | 0.58 | 0.48 | 1.210 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | |
| 15.04.2026 | 42.10 | 38.53 | 3.57 | 397.85 | 397.40 | 394.50 | 394.59 | -0.02 | 394.50 | 0.58 | 0.48 | 1.414 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | |
| 16.04.2026 | 44.55 | 40.53 | 4.02 | 398.28 | 397.78 | 394.54 | 394.66 | -0.03 | 394.54 | 0.59 | 0.49 | 1.588 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | |
| 17.04.2026 | 38.31 | 35.67 | 2.64 | 397.01 | 396.77 | 394.24 | 394.37 | -0.03 | 394.24 | 0.57 | 0.47 | 1.047 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | |
| 18.04.2026 | 39.26 | 36.39 | 2.87 | 397.18 | 396.91 | 394.27 | 394.41 | -0.03 | 394.27 | 0.57 | 0.48 | 1.137 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | |
| 19.04.2026 | 43.12 | 39.37 | 3.75 | 397.97 | 397.54 | 394.46 | 394.60 | -0.04 | 394.46 | 0.59 | 0.49 | 1.487 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | |
| 20.04.2026 | 45.54 | 41.11 | 4.43 | 387.75 | 387.27 | 383.94 | 384.14 | -0.05 | 383.66 | 0.59 | 0.49 | 1.715 | 24.0 | 23.5 | 0.5 | * |
| 21.04.2026 | 48.42 | 43.31 | 5.11 | 398.38 | 397.72 | 393.98 | 394.16 | -0.05 | 393.98 | 0.58 | 0.48 | 2.014 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | |
| 22.04.2026 | 48.00 | 43.07 | 4.93 | 398.32 | 397.67 | 393.99 | 394.16 | -0.04 | 393.99 | 0.58 | 0.48 | 1.948 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | |
| 23.04.2026 | 46.57 | 42.00 | 4.57 | 399.79 | 399.19 | 395.69 | 395.83 | -0.04 | 395.69 | 0.59 | 0.49 | 1.811 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | |
| 24.04.2026 | 40.98 | 37.68 | 3.30 | 402.95 | 402.56 | 399.71 | 399.82 | -0.03 | 359.80 | 0.54 | 0.44 | 1.303 | 24.0 | 21.6 | 2.4 | * |
| 25.04.2026 | 43.69 | 39.83 | 3.86 | 403.32 | 402.85 | 399.66 | 399.78 | -0.03 | 399.66 | 0.48 | 0.38 | 1.546 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | |
| 26.04.2026 | 43.67 | 39.84 | 3.83 | 403.15 | 402.68 | 399.49 | 399.61 | -0.03 | 399.49 | 0.47 | 0.36 | 1.535 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | |
| 27.04.2026 | 38.46 | 35.71 | 2.75 | 397.71 | 397.41 | 394.89 | 394.98 | -0.02 | 394.89 | 0.42 | 0.32 | 1.093 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | |
| 28.04.2026 | 27.25 | 26.37 | 0.88 | 394.61 | 394.58 | 393.23 | 393.28 | -0.01 | 86.55 | 0.39 | 0.29 | 0.218 | 24.0 | 5.3 | 18.7 | * |
| 29.04.2026 | 36.59 | 34.00 | 2.59 | 397.10 | 396.83 | 394.56 | 394.62 | -0.02 | 394.56 | 0.40 | 0.30 | 1.027 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | |
| 30.04.2026 | 38.27 | 35.36 | 2.91 | 402.04 | 401.75 | 399.22 | 399.34 | -0.03 | 399.22 | 0.43 | 0.33 | 1.166 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | |
| Средние: | 41.57 | 38.04 | 3.53 | --- | --- | --- | --- | -0.02 | --- | 0.52 | 0.43 | --- | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | 11842.04 | 11828.75 | 11743.66 | 11746.25 | --- | 11313.32 | --- | --- | 41.400 | 720.0 | 693.2 | 26.8 | |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Mtv | Qtv | Траб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | м3 | м3 | т | т | т | ГКал | ч |
| 31.03.2026 | 483860.06 | 480859.86 | 476830.07 | 475653.08 | 474739.79 | 3716.154 | 58276.5 |
| 30.04.2026 | 495702.10 | 492688.60 | 488573.73 | 487399.33 | 486053.10 | 3757.554 | 58996.5 |
| Итого: | 11842.04 | 11828.75 | 11743.66 | 11746.25 | 11313.32 | 41.400 | 720.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 53 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ТСРВ-043 (ГВС) Заводской номер: 1704843
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

| | Счетчик воды: | Датчик давления: | Датчик температуры: |
|---|---|---|---|
| Подача: | ЭРСВ-440ЛВ SN 1906533 | Коммуналец СДВ-И SN a569858 | ВЗЛЕТ ТПС SN 1911813 |
| Обратка: | ЭРСВ-440ЛВ SN 1908887 | Коммуналец СДВ-И SN a569859 | ВЗЛЕТ ТПС SN 1911814 |

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

| Дата | t3 | t4 | dt | V3 | V4 | M3 | M4 | Mтс | P3 | P4 | Qтс | Траб | раб.шта | T стоп | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | т | т | т | МПа | МПа | ГКал | ч | ч | ч | |
| 01.04.2026 | 68.14 | 61.23 | 6.91 | 60.76 | 53.81 | 59.49 | 52.88 | 6.61 | 0.58 | 0.50 | 0.783 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | |
| 02.04.2026 | 62.54 | 56.66 | 5.88 | 61.02 | 53.61 | 59.91 | 52.80 | 6.26 | 0.58 | 0.50 | 0.692 | 24.0 | 21.4 | 2.6 | * |
| 03.04.2026 | 68.01 | 61.16 | 6.85 | 60.51 | 53.84 | 59.24 | 52.91 | 6.33 | 0.58 | 0.50 | 0.763 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | |
| 04.04.2026 | 68.30 | 61.41 | 6.89 | 60.46 | 53.76 | 59.19 | 52.83 | 6.36 | 0.58 | 0.50 | 0.767 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | |
| 05.04.2026 | 68.92 | 61.96 | 6.96 | 62.90 | 53.29 | 61.55 | 52.35 | 9.21 | 0.57 | 0.49 | 0.953 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | |
| 06.04.2026 | 68.66 | 61.66 | 7.00 | 60.82 | 53.59 | 59.52 | 52.65 | 6.88 | 0.58 | 0.50 | 0.808 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | |
| 07.04.2026 | 68.81 | 61.76 | 7.05 | 60.92 | 53.59 | 59.62 | 52.65 | 6.97 | 0.58 | 0.50 | 0.817 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | |
| 08.04.2026 | 60.69 | 55.01 | 5.68 | 61.70 | 53.14 | 60.63 | 52.36 | 7.43 | 0.57 | 0.49 | 0.710 | 24.0 | 21.9 | 2.2 | * |
| 09.04.2026 | 60.44 | 54.69 | 5.75 | 62.09 | 53.19 | 61.05 | 52.44 | 8.61 | 0.57 | 0.49 | 0.768 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | |
| 10.04.2026 | 64.49 | 57.87 | 6.62 | 60.95 | 53.17 | 59.79 | 52.35 | 7.45 | 0.57 | 0.49 | 0.792 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | |
| 11.04.2026 | 65.15 | 58.59 | 6.56 | 60.85 | 53.13 | 59.68 | 52.29 | 7.39 | 0.57 | 0.49 | 0.785 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | |
| 12.04.2026 | 64.33 | 57.94 | 6.39 | 62.20 | 52.68 | 61.03 | 51.86 | 9.17 | 0.57 | 0.49 | 0.874 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | |
| 13.04.2026 | 65.80 | 59.10 | 6.70 | 60.26 | 52.97 | 59.08 | 52.12 | 6.96 | 0.57 | 0.50 | 0.773 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | |
| 14.04.2026 | 66.43 | 59.64 | 6.79 | 60.65 | 52.74 | 59.44 | 51.87 | 7.57 | 0.57 | 0.49 | 0.816 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | |
| 15.04.2026 | 65.63 | 58.95 | 6.68 | 60.38 | 52.59 | 59.20 | 51.74 | 7.46 | 0.57 | 0.49 | 0.797 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | |
| 16.04.2026 | 65.16 | 58.55 | 6.61 | 60.39 | 52.60 | 59.22 | 51.76 | 7.46 | 0.58 | 0.49 | 0.790 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | |
| 17.04.2026 | 66.08 | 59.35 | 6.73 | 60.18 | 52.51 | 58.99 | 51.66 | 7.33 | 0.58 | 0.49 | 0.793 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | |
| 18.04.2026 | 65.13 | 58.59 | 6.54 | 59.97 | 52.39 | 58.81 | 51.55 | 7.26 | 0.57 | 0.49 | 0.774 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | |
| 19.04.2026 | 62.85 | 56.66 | 6.19 | 62.25 | 51.49 | 61.13 | 50.72 | 10.41 | 0.57 | 0.49 | 0.903 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | |
| 20.04.2026 | 63.37 | 56.70 | 6.67 | 58.42 | 50.74 | 57.34 | 49.97 | 7.37 | 0.57 | 0.49 | 0.756 | 24.0 | 23.5 | 0.5 | * |
| 21.04.2026 | 66.87 | 59.74 | 7.13 | 60.26 | 52.12 | 59.04 | 51.26 | 7.79 | 0.57 | 0.49 | 0.847 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | |
| 22.04.2026 | 65.49 | 58.74 | 6.75 | 60.09 | 52.25 | 58.92 | 51.41 | 7.51 | 0.57 | 0.49 | 0.797 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | |
| 23.04.2026 | 65.11 | 58.42 | 6.69 | 60.26 | 52.17 | 59.10 | 51.34 | 7.76 | 0.57 | 0.49 | 0.807 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | |
| 24.04.2026 | 61.76 | 55.60 | 6.16 | 59.84 | 52.13 | 58.77 | 51.36 | 6.60 | 0.58 | 0.49 | 0.711 | 24.0 | 21.8 | 2.2 | * |
| 25.04.2026 | 68.53 | 61.25 | 7.28 | 60.20 | 52.11 | 58.92 | 51.21 | 7.71 | 0.58 | 0.49 | 0.863 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | |
| 26.04.2026 | 68.53 | 61.29 | 7.24 | 62.03 | 51.86 | 60.71 | 50.97 | 9.75 | 0.57 | 0.49 | 0.988 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | |
| 27.04.2026 | 67.31 | 60.32 | 6.99 | 59.38 | 52.47 | 58.16 | 51.59 | 6.57 | 0.58 | 0.49 | 0.763 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | * |
| 28.04.2026 | 56.88 | 51.60 | 5.28 | 60.40 | 51.87 | 59.49 | 51.21 | 7.85 | 0.58 | 0.50 | 0.663 | 24.0 | 23.6 | 0.4 | * |
| 29.04.2026 | 62.24 | 55.77 | 6.47 | 59.66 | 52.05 | 58.58 | 51.28 | 7.30 | 0.58 | 0.49 | 0.751 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | |
| 30.04.2026 | 69.16 | 61.65 | 7.51 | 58.78 | 52.31 | 57.51 | 51.39 | 6.12 | 0.58 | 0.50 | 0.779 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | |
| Средние: | 65.36 | 58.73 | 6.63 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.57 | 0.49 | --- | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | 1818.59 | 1580.15 | 1783.13 | 1554.76 | 225.43 | --- | --- | 23.882 | 720.0 | 712.0 | 8.0 | |

| Дата | V3 | V4 | M3 | M4 | Mtv | Qtv | Траб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | м3 | м3 | т | т | т | ГКал | ч |
| 31.03.2026 | 137007.89 | 121234.71 | 134567.56 | 119428.23 | 15147.14 | 1550.174 | 58276.5 |
| 30.04.2026 | 138826.48 | 122814.86 | 136350.68 | 120982.99 | 15372.57 | 1574.056 | 58996.5 |
| Итого: | 1818.59 | 1580.15 | 1783.13 | 1554.76 | 225.43 | 23.882 | 720.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации