Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 17 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105389
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 317717	КТСП-Н SN 15828г
Обратка:	ПРЭМ SN 321731	КТСП-Н SN 15828х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2026	39.51	34.59	4.92	245.64	250.40	-1.92	243.76	248.93	-2.10	-5.17	0.90	0.50	1.197	24.0	0.0	
02.04.2026	38.20	33.85	4.35	245.93	250.75	-1.94	244.19	249.35	-2.09	-5.16	0.90	0.50	1.060	24.0	0.0	
03.04.2026	36.10	32.39	3.71	245.54	250.41	-1.96	243.99	249.11	-2.08	-5.12	0.90	0.50	0.904	24.0	0.0	
04.04.2026	38.20	33.63	4.57	245.51	250.33	-1.94	243.74	248.98	-2.13	-5.24	0.90	0.50	1.114	24.0	0.0	
05.04.2026	41.25	35.70	5.55	245.61	250.31	-1.90	243.56	248.74	-2.10	-5.18	0.90	0.50	1.350	24.0	0.0	
06.04.2026	42.01	36.08	5.93	245.62	250.26	-1.87	243.54	248.67	-2.08	-5.13	0.90	0.50	1.443	24.0	0.0	
07.04.2026	41.45	35.69	5.76	245.63	250.26	-1.87	243.57	248.71	-2.09	-5.14	0.90	0.50	1.400	24.0	0.0	
08.04.2026	39.23	34.08	5.15	246.12	250.85	-1.90	244.24	249.46	-2.11	-5.22	0.90	0.50	1.255	24.0	0.0	
09.04.2026	42.05	35.87	6.18	245.67	250.26	-1.85	243.57	248.68	-2.08	-5.11	0.90	0.50	1.500	24.0	0.0	
10.04.2026	43.69	36.67	7.02	245.68	250.18	-1.82	243.43	248.55	-2.08	-5.12	0.90	0.50	1.708	24.0	0.0	
11.04.2026	45.27	37.82	7.45	245.66	250.06	-1.78	243.26	248.38	-2.08	-5.12	0.90	0.50	1.810	24.0	0.0	
12.04.2026	44.61	37.60	7.01	245.59	250.06	-1.80	243.23	248.38	-2.10	-5.15	0.90	0.50	1.702	24.0	0.0	
13.04.2026	43.01	36.73	6.28	245.47	250.01	-1.83	243.30	248.38	-2.07	-5.08	0.90	0.50	1.528	24.0	0.0	
14.04.2026	40.34	35.19	5.15	245.26	249.96	-1.90	243.31	248.44	-2.09	-5.13	0.90	0.50	1.255	24.0	0.0	
15.04.2026	42.33	36.36	5.97	245.24	249.91	-1.89	243.12	248.33	-2.12	-5.21	0.90	0.50	1.454	24.0	0.0	
16.04.2026	44.56	37.90	6.66	245.16	249.93	-1.93	242.81	248.21	-2.20	-5.40	0.90	0.50	1.619	24.0	0.0	
17.04.2026	38.97	34.39	4.58	244.91	249.93	-2.03	243.09	248.47	-2.19	-5.38	0.90	0.50	1.113	24.0	0.0	
18.04.2026	39.72	34.80	4.92	244.93	249.94	-2.02	243.04	248.47	-2.21	-5.43	0.90	0.50	1.193	24.0	0.0	
19.04.2026	43.23	36.92	6.31	245.06	249.89	-1.95	242.87	248.22	-2.18	-5.35	0.90	0.50	1.533	24.0	0.0	
20.04.2026	44.26	37.47	6.79	245.11	249.85	-1.92	242.74	248.17	-2.21	-5.43	0.90	0.50	1.648	24.0	0.0	
21.04.2026	45.83	38.38	7.45	245.16	249.83	-1.89	242.66	248.09	-2.21	-5.43	0.90	0.50	1.806	24.0	0.0	
22.04.2026	43.69	37.07	6.62	245.09	249.81	-1.91	242.82	248.09	-2.15	-5.27	0.90	0.50	1.607	24.0	0.0	
23.04.2026	42.70	36.40	6.30	245.02	249.81	-1.94	242.86	248.13	-2.15	-5.27	0.90	0.50	1.530	24.0	0.0	
24.04.2026	40.28	34.92	5.36	245.48	250.35	-1.96	243.55	248.83	-2.14	-5.28	0.90	0.50	1.302	24.0	0.0	
25.04.2026	40.71	35.21	5.50	245.27	250.20	-1.99	243.29	248.70	-2.20	-5.41	0.90	0.50	1.340	24.0	0.0	
26.04.2026	41.32	35.62	5.70	245.31	250.22	-1.98	243.30	248.70	-2.20	-5.40	0.90	0.50	1.385	24.0	0.0	
27.04.2026	37.63	33.29	4.34	245.19	250.21	-2.03	243.50	248.84	-2.17	-5.34	0.90	0.50	1.057	24.0	0.0	
28.04.2026	28.98	26.73	2.25	244.93	250.14	-2.10	243.89	249.27	-2.18	-5.38	0.90	0.50	0.549	24.0	0.0	
29.04.2026	40.28	34.90	5.38	245.14	250.07	-1.99	243.23	248.61	-2.19	-5.38	0.90	0.50	1.307	24.0	0.0	
30.04.2026	40.79	35.24	5.55	245.21	250.10	-1.97	243.24	248.60	-2.18	-5.36	0.90	0.50	1.348	24.0	0.0	
Средние:	41.01	35.38	5.62	---	---	-1.93	---	---	-2.14	---	0.90	0.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	7361.14	7504.29	---	7300.70	7458.49	---	-157.79	---	---	41.017	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2026	193399.84	196293.82	190718.35	194585.61	-3867.26	2164.223	31679.0	40.0
30.04.2026	200760.98	203798.11	198019.05	202044.10	-4025.05	2205.240	32399.0	40.0
Итого:	7361.14	7504.29	7300.70	7458.49	-157.79	41.017	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 17 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105389
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.04.2026	50.29	41.40	8.89	21.95	11.67	21.69	11.67	10.02	0.60	7.00	0.557	0.376	24.0	0.0	
02.04.2026	49.37	41.15	8.22	22.63	11.56	22.35	11.56	10.79	0.60	7.00	0.572	0.398	24.0	0.0	
03.04.2026	51.87	42.59	9.28	21.31	11.71	21.05	11.71	9.34	0.60	7.00	0.546	0.360	24.0	0.0	
04.04.2026	49.46	41.19	8.27	22.19	11.72	21.91	11.72	10.19	0.60	7.00	0.547	0.376	24.0	0.0	
05.04.2026	48.62	40.80	7.82	24.37	11.60	24.10	11.60	12.50	0.60	7.00	0.632	0.459	24.0	0.0	
06.04.2026	49.24	40.64	8.60	22.64	11.60	22.35	11.60	10.75	0.60	7.00	0.575	0.395	24.0	0.0	
07.04.2026	48.39	40.42	7.97	20.85	11.14	20.59	11.14	9.45	0.60	7.00	0.497	0.342	24.0	0.0	
08.04.2026	46.36	38.83	7.53	23.32	11.49	23.08	11.49	11.59	0.60	7.00	0.564	0.397	24.0	0.0	
09.04.2026	49.38	40.74	8.64	24.15	11.44	23.87	11.44	12.43	0.60	7.00	0.646	0.458	24.0	0.0	
10.04.2026	50.87	41.35	9.52	22.07	11.56	21.80	11.56	10.24	0.60	7.00	0.580	0.384	24.0	0.0	
11.04.2026	51.52	42.09	9.43	23.54	11.61	23.22	11.61	11.61	0.60	7.00	0.649	0.445	24.0	0.0	
12.04.2026	51.13	41.56	9.57	23.63	11.60	23.32	11.60	11.72	0.60	7.00	0.651	0.447	24.0	0.0	
13.04.2026	51.81	42.41	9.40	22.43	11.59	22.12	11.59	10.53	0.60	7.00	0.599	0.404	24.0	0.0	
14.04.2026	52.53	43.06	9.47	22.20	11.69	21.91	11.69	10.22	0.60	7.00	0.592	0.402	24.0	0.0	
15.04.2026	51.49	42.32	9.17	22.13	11.73	21.86	11.73	10.13	0.60	7.00	0.575	0.388	24.0	0.0	
16.04.2026	51.27	42.40	8.87	21.99	11.79	21.73	11.79	9.94	0.60	7.00	0.565	0.379	24.0	0.0	
17.04.2026	52.78	43.18	9.60	22.01	11.80	21.73	11.80	9.93	0.60	7.00	0.587	0.391	24.0	0.0	
18.04.2026	51.95	42.96	8.99	22.02	11.95	21.75	11.95	9.80	0.60	7.00	0.564	0.381	24.0	0.0	
19.04.2026	50.81	42.26	8.55	24.05	11.81	23.72	11.81	11.91	0.60	7.00	0.645	0.457	24.0	0.0	
20.04.2026	51.24	42.11	9.13	22.01	11.84	21.74	11.84	9.90	0.60	7.00	0.565	0.381	24.0	0.0	
21.04.2026	51.94	42.44	9.50	21.37	11.85	21.11	11.85	9.26	0.60	7.00	0.544	0.357	24.0	0.0	
22.04.2026	51.71	42.49	9.22	23.60	11.76	23.29	11.76	11.53	0.60	7.00	0.644	0.444	24.0	0.0	
23.04.2026	51.37	42.16	9.21	21.18	12.06	20.89	12.06	8.83	0.60	7.00	0.519	0.335	24.0	0.0	
24.04.2026	48.03	39.94	8.09	22.66	11.68	22.38	11.68	10.70	0.60	7.00	0.553	0.381	24.0	0.0	
25.04.2026	47.92	40.16	7.76	22.08	11.25	21.83	11.25	10.58	0.60	7.00	0.541	0.381	24.0	0.0	
26.04.2026	48.77	41.01	7.76	25.49	11.51	25.18	11.51	13.67	0.60	7.00	0.686	0.502	24.0	0.0	
27.04.2026	46.92	39.54	7.38	21.75	11.58	21.52	11.58	9.94	0.60	7.00	0.499	0.349	24.0	0.0	
28.04.2026	41.46	33.41	8.05	20.79	11.42	20.61	11.37	9.24	0.60	7.00	0.425	0.304	24.0	0.0	
29.04.2026	46.88	38.90	7.98	22.12	11.27	21.91	11.27	10.64	0.60	7.00	0.533	0.371	24.0	0.0	
30.04.2026	48.90	40.28	8.62	20.68	11.44	20.47	11.44	9.03	0.60	7.00	0.492	0.328	24.0	0.0	
Средние:	49.81	41.13	8.68	---	---	---	---	---	0.60	7.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	673.21	348.72	665.08	348.67	316.41	---	---	17.144	11.772	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.03.2026	29573.48	17498.06	29055.40	17319.52	11735.88	671.694	454.809	30129.0	1590.0
30.04.2026	30246.69	17846.78	29720.48	17668.19	12052.29	688.838	466.581	30849.0	1590.0
Итого:	673.21	348.72	665.08	348.67	316.41	17.144	11.772	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____