Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 30 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 20137965
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.04.2026	42.13	36.40	5.72	363.30	358.47	360.39	356.41	1.11	3.98	5.64	5.34	2.062	24.0	0.0	0.00	
02.04.2026	40.06	35.17	4.89	361.06	356.38	358.46	354.50	1.11	3.96	5.44	5.13	1.752	24.0	0.0	0.00	
03.04.2026	36.41	32.65	3.76	361.33	356.90	359.26	355.32	1.10	3.93	5.39	5.08	1.349	24.0	0.0	0.00	
04.04.2026	37.38	32.98	4.40	362.00	357.49	359.78	355.86	1.10	3.92	5.38	5.07	1.581	24.0	0.0	0.00	
05.04.2026	41.51	35.72	5.80	362.49	357.72	359.67	355.75	1.10	3.92	5.53	5.22	2.084	24.0	0.0	0.00	
06.04.2026	42.55	36.32	6.23	357.93	353.11	354.99	351.10	1.10	3.90	5.67	5.38	2.209	24.0	0.0	0.00	
07.04.2026	42.75	36.26	6.49	348.04	343.28	345.16	341.33	1.12	3.83	5.63	5.36	2.239	24.0	0.0	0.00	
08.04.2026	42.33	35.87	6.46	346.59	341.89	343.77	339.99	1.11	3.78	5.29	5.01	2.221	24.0	0.0	0.00	
09.04.2026	44.50	37.12	7.38	90.19	88.95	89.37	88.41	1.07	0.95	3.97	3.96	0.659	24.0	0.0	0.00	*
10.04.2026	43.90	35.89	8.01	307.88	303.25	305.15	301.53	1.19	3.62	5.13	4.85	2.444	24.0	0.0	0.00	*
11.04.2026	47.15	38.56	8.59	346.01	340.85	342.46	338.60	1.14	3.87	5.37	5.07	2.941	24.0	0.0	0.00	
12.04.2026	45.45	37.80	7.65	345.33	340.28	342.07	338.14	1.16	3.93	5.16	4.86	2.615	24.0	0.0	0.00	
13.04.2026	43.35	36.48	6.88	345.29	340.37	342.35	338.38	1.16	3.96	5.31	5.02	2.354	24.0	0.0	0.00	
14.04.2026	41.21	35.30	5.90	342.40	337.72	339.78	335.89	1.15	3.89	5.23	4.94	2.005	24.0	0.0	0.00	
15.04.2026	43.18	36.46	6.73	342.40	337.61	339.50	335.64	1.15	3.87	5.19	4.89	2.283	24.0	0.0	0.00	
16.04.2026	45.62	38.21	7.41	344.17	339.16	340.90	336.95	1.16	3.95	5.27	4.98	2.524	24.0	0.0	0.00	
17.04.2026	39.82	34.60	5.22	339.99	335.39	337.57	333.67	1.16	3.90	5.22	4.94	1.762	24.0	0.0	0.00	
18.04.2026	40.61	35.04	5.57	344.72	340.08	342.17	338.29	1.14	3.89	5.49	5.20	1.905	24.0	0.0	0.00	
19.04.2026	44.25	37.24	7.01	345.12	340.22	342.04	338.15	1.14	3.89	5.46	5.17	2.397	24.0	0.0	0.00	
20.04.2026	48.93	40.19	8.74	346.15	340.86	342.31	338.38	1.16	3.93	5.51	5.22	2.992	24.0	0.0	0.00	
21.04.2026	52.36	42.33	10.03	346.04	340.36	341.64	337.58	1.20	4.06	5.45	5.16	3.425	24.0	0.0	0.00	
22.04.2026	49.94	40.84	9.10	344.82	339.27	340.85	336.72	1.22	4.12	5.47	5.18	3.099	24.0	0.0	0.00	
23.04.2026	48.13	39.72	8.40	345.39	339.98	341.70	337.57	1.22	4.13	5.58	5.30	2.871	24.0	0.0	0.00	
24.04.2026	42.37	36.11	6.26	342.35	337.37	339.54	335.48	1.21	4.07	5.62	5.34	2.126	24.0	0.0	0.00	
25.04.2026	38.69	33.54	5.15	346.57	341.84	344.28	340.21	1.19	4.07	5.85	5.57	1.773	24.0	0.0	0.00	
26.04.2026	39.18	33.76	5.42	345.30	340.56	342.94	338.92	1.18	4.01	5.80	5.53	1.858	24.0	0.0	0.00	
27.04.2026	39.11	33.77	5.34	344.23	339.64	299.55	296.12	1.15	3.43	5.47	5.19	1.600	21.0	3.0	0.00	*
28.04.2026	36.59	30.02	6.57	341.28	337.06	114.31	113.07	1.09	1.24	4.73	4.43	0.751	8.0	16.0	0.00	*
29.04.2026	40.40	34.53	5.87	344.33	339.71	341.80	337.99	1.12	3.82	5.48	5.18	2.007	24.0	0.0	0.00	
30.04.2026	42.24	35.67	6.57	345.54	340.68	342.76	338.80	1.16	3.96	5.69	5.40	2.250	24.0	0.0	0.00	
Средние:	42.74	36.15	6.58	---	---	---	---	1.15	---	5.38	5.10	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	10148.19	10006.46	9796.52	9684.74	---	111.78	---	---	64.141	701.0	19.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.03.2026	350706.27	346135.90	343182.41	340373.05	2809.36	3439.831	0.000	0.000	30577.0	967.0
30.04.2026	360854.47	356142.35	352978.93	350057.79	2921.13	3503.972	0.000	0.000	31278.0	986.0
Итого:	10148.19	10006.46	9796.52	9684.74	111.78	64.141	0.000	0.000	701.0	19.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____