Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 32 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123869
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 341431	КТСП-Н SN 37137г
Обратка:	ПРЭМ SN 405718	КТСП-Н SN 37137х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2026	42.15	37.45	4.70	428.29	425.23	0.72	424.72	422.41	0.55	2.31	6.50	5.00	2.007	24.0	0.0	
02.04.2026	40.05	36.01	4.04	425.71	422.63	0.73	422.54	420.04	0.59	2.50	6.50	5.00	1.713	24.0	0.0	
03.04.2026	36.37	33.34	3.03	426.33	423.50	0.67	423.68	421.29	0.57	2.39	6.50	5.00	1.298	24.0	0.0	
04.04.2026	37.40	33.86	3.54	427.31	424.46	0.67	424.49	422.19	0.54	2.30	6.50	5.00	1.514	24.0	0.0	
05.04.2026	41.56	36.79	4.77	427.96	424.86	0.73	424.48	422.14	0.55	2.34	6.50	5.00	2.032	24.0	0.0	
06.04.2026	42.60	37.42	5.18	422.53	419.02	0.83	418.93	416.24	0.64	2.69	6.50	5.00	2.178	24.0	0.0	
07.04.2026	42.81	37.47	5.34	411.76	407.50	1.04	408.23	404.80	0.84	3.43	6.50	5.00	2.186	24.0	0.0	
08.04.2026	42.40	37.08	5.32	410.51	406.19	1.06	407.05	403.56	0.86	3.49	6.50	5.00	2.169	24.0	0.0	
09.04.2026	40.65	38.46	2.19	126.01	107.04	16.28	125.01	106.29	16.19	18.72	6.50	5.00	0.643	24.0	0.0	*
10.04.2026	43.61	37.22	6.39	378.07	371.69	1.70	374.67	369.22	1.47	5.45	6.50	5.00	2.459	24.0	0.0	*
11.04.2026	47.19	40.02	7.17	417.10	413.09	0.97	412.77	409.98	0.68	2.79	6.50	5.00	2.967	24.0	0.0	
12.04.2026	45.46	39.08	6.38	416.83	412.96	0.93	412.78	410.00	0.68	2.78	6.50	5.00	2.641	24.0	0.0	
13.04.2026	43.37	37.66	5.71	415.49	411.64	0.93	411.81	408.90	0.71	2.91	6.50	5.00	2.358	24.0	0.0	
14.04.2026	41.19	36.30	4.89	412.58	408.73	0.94	409.23	406.19	0.75	3.04	6.50	5.00	2.010	24.0	0.0	
15.04.2026	43.25	37.67	5.58	413.33	409.39	0.96	409.69	406.64	0.75	3.05	6.50	5.00	2.295	24.0	0.0	
16.04.2026	45.67	39.50	6.17	414.96	410.98	0.96	410.89	407.95	0.72	2.94	6.50	5.00	2.542	24.0	0.0	
17.04.2026	39.79	35.53	4.26	410.39	406.48	0.96	407.33	404.09	0.80	3.24	6.50	5.00	1.742	24.0	0.0	
18.04.2026	40.61	36.05	4.56	413.42	409.66	0.91	410.15	407.18	0.73	2.97	6.50	5.00	1.876	24.0	0.0	
19.04.2026	44.31	38.48	5.83	414.47	410.51	0.96	410.65	407.64	0.74	3.01	6.50	5.00	2.402	24.0	0.0	
20.04.2026	49.05	41.69	7.36	415.83	411.62	1.02	411.14	408.23	0.71	2.91	6.50	5.00	3.031	24.0	0.0	
21.04.2026	52.53	44.01	8.52	416.49	412.02	1.08	411.17	408.22	0.72	2.95	6.50	5.00	3.509	24.0	0.0	
22.04.2026	50.01	42.43	7.58	414.52	410.12	1.07	409.68	406.64	0.74	3.04	6.50	5.00	3.112	24.0	0.0	
23.04.2026	48.18	41.20	6.98	413.57	409.30	1.04	409.08	406.02	0.75	3.06	6.50	5.00	2.858	24.0	0.0	
24.04.2026	42.35	37.23	5.12	409.64	405.49	1.02	406.19	402.84	0.83	3.35	6.50	5.00	2.086	24.0	0.0	
25.04.2026	38.67	34.51	4.16	412.31	408.55	0.92	409.42	406.25	0.78	3.17	6.50	5.00	1.710	24.0	0.0	
26.04.2026	39.18	34.77	4.41	410.87	406.95	0.96	407.93	404.63	0.81	3.30	6.50	5.00	1.805	24.0	0.0	
27.04.2026	37.68	33.77	3.91	411.29	407.53	0.92	408.54	405.35	0.78	3.19	6.50	5.00	1.603	24.0	0.0	
28.04.2026	29.47	27.36	2.11	413.28	410.01	0.79	411.59	408.57	0.74	3.02	6.50	5.00	0.877	24.0	0.0	
29.04.2026	40.44	35.71	4.73	415.49	411.88	0.87	412.29	409.41	0.70	2.88	6.50	5.00	1.957	24.0	0.0	
30.04.2026	42.32	37.00	5.32	415.65	411.85	0.92	412.19	409.18	0.73	3.01	6.50	5.00	2.202	24.0	0.0	
Средние:	42.34	37.17	5.18	---	---	1.45	---	---	1.25	---	6.50	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	12161.99	12030.88	---	12058.32	11952.09	---	106.23	---	---	63.782	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2026	195772.41	164332.57	170582.91	162619.04	7963.87	1493.189	12107.0	1153.0
30.04.2026	207934.40	176363.45	182641.23	174571.13	8070.10	1556.971	12827.0	1153.0
Итого:	12161.99	12030.88	12058.32	11952.09	106.23	63.782	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 32 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123869
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.04.2026	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
02.04.2026	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
03.04.2026	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
04.04.2026	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
05.04.2026	0.00	0.16	6.20	7.00	0.0	24.0	*
06.04.2026	0.00	0.12	6.20	7.00	0.0	24.0	*
07.04.2026	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
08.04.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
09.04.2026	0.00	0.56	6.20	7.00	0.0	24.0	*
10.04.2026	0.00	0.12	6.20	7.00	0.0	24.0	*
11.04.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
12.04.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
13.04.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
14.04.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
15.04.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
16.04.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
17.04.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
18.04.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
19.04.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
20.04.2026	0.00	0.00	6.20	7.00	0.0	24.0	*
21.04.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
22.04.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
23.04.2026	0.00	0.00	6.20	7.00	0.0	24.0	*
24.04.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
25.04.2026	0.00	0.00	6.20	7.00	0.0	24.0	*
26.04.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
27.04.2026	0.00	0.00	6.20	7.00	0.0	24.0	*
28.04.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
29.04.2026	0.00	0.00	6.20	7.00	0.0	24.0	*
30.04.2026	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
Средние:	---	---	6.20	7.00	---	---	
Итого:	0.00	2.04	---	---	0.0	720.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.03.2026	0.00	1024.35	0.00	0.19	-0.19	0.000	0.000	3.0	13257.0
30.04.2026	0.00	1026.39	0.00	0.19	-0.19	0.000	0.000	3.0	13977.0
Итого:	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	720.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____