Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Целинная ул, д. 31/1 (Жилой дом)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00157940
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2026	66.20	36.30	29.90	55.31	54.36	1.73	54.16	54.10	0.11	0.06	7.00	6.00	1.620	24.0	0.0	
02.04.2026	65.38	36.43	28.95	55.91	54.94	1.75	54.78	54.67	0.20	0.11	7.00	6.00	1.586	24.0	0.0	
03.04.2026	63.87	36.49	27.38	58.48	57.48	1.72	57.35	57.15	0.35	0.20	7.00	6.00	1.569	24.0	0.0	
04.04.2026	64.24	36.36	27.88	58.98	57.95	1.76	57.84	57.60	0.42	0.24	7.00	6.00	1.609	24.0	0.0	
05.04.2026	64.14	36.14	28.00	61.77	60.78	1.62	60.57	60.38	0.31	0.19	7.00	6.00	1.694	24.0	0.0	
06.04.2026	64.16	36.71	27.45	67.98	66.95	1.53	66.69	66.47	0.33	0.22	7.00	6.00	1.828	24.0	0.0	
07.04.2026	62.88	36.65	26.23	71.36	70.31	1.48	70.07	69.83	0.34	0.24	7.00	6.00	1.836	24.0	0.0	
08.04.2026	63.70	36.85	26.85	71.35	70.27	1.53	70.03	69.81	0.31	0.22	7.00	6.00	1.877	24.0	0.0	
09.04.2026	63.59	37.67	25.92	83.64	82.40	1.49	82.14	81.84	0.37	0.30	7.00	6.00	2.127	24.0	0.0	
10.04.2026	64.17	37.44	26.73	84.66	83.34	1.57	83.08	82.86	0.27	0.22	7.00	6.00	2.217	24.0	0.0	
11.04.2026	63.52	37.63	25.89	89.35	88.00	1.52	87.69	87.43	0.30	0.26	7.00	6.00	2.265	24.0	0.0	
12.04.2026	63.85	38.23	25.62	88.57	87.25	1.50	86.93	86.63	0.35	0.30	7.00	6.00	2.225	24.0	0.0	
13.04.2026	64.92	38.24	26.68	80.12	78.88	1.56	78.56	78.33	0.29	0.23	7.00	6.00	2.095	24.0	0.0	
14.04.2026	63.81	36.11	27.70	63.51	62.50	1.60	62.30	62.07	0.37	0.23	7.00	6.00	1.724	24.0	0.0	
15.04.2026	62.92	36.35	26.57	67.51	66.48	1.54	66.27	66.00	0.41	0.27	7.00	6.00	1.758	24.0	0.0	
16.04.2026	63.94	37.76	26.18	75.20	74.06	1.53	73.77	73.55	0.30	0.22	7.00	6.00	1.931	24.0	0.0	
17.04.2026	65.02	36.17	28.85	59.53	58.53	1.69	58.33	58.19	0.24	0.14	7.00	6.00	1.681	24.0	0.0	
18.04.2026	64.24	36.18	28.06	60.33	59.36	1.62	59.13	58.97	0.27	0.16	7.00	6.00	1.660	24.0	0.0	
19.04.2026	62.69	36.19	26.50	68.33	67.27	1.56	67.10	66.80	0.45	0.30	7.00	6.00	1.776	24.0	0.0	
20.04.2026	62.69	37.31	25.38	82.29	81.04	1.53	80.85	80.56	0.36	0.29	7.00	6.00	2.048	24.0	0.0	
21.04.2026	63.76	36.90	26.86	79.84	78.56	1.62	78.40	78.08	0.41	0.32	7.00	6.00	2.104	24.0	0.0	
22.04.2026	63.49	37.43	26.06	84.98	83.64	1.59	83.40	83.15	0.30	0.25	7.00	6.00	2.172	24.0	0.0	
23.04.2026	63.72	38.31	25.41	91.50	90.11	1.53	89.80	89.49	0.35	0.31	7.00	6.00	2.278	24.0	0.0	
24.04.2026	64.00	38.39	25.61	84.48	83.18	1.55	82.90	82.57	0.40	0.33	7.00	6.00	2.121	24.0	0.0	
25.04.2026	61.12	37.17	23.95	84.23	83.03	1.43	82.80	82.50	0.36	0.30	7.00	6.00	1.980	24.0	0.0	
26.04.2026	62.08	38.12	23.96	88.17	86.89	1.46	86.62	86.26	0.42	0.36	7.00	6.00	2.075	24.0	0.0	
27.04.2026	63.22	37.15	26.07	74.19	73.03	1.58	72.83	72.49	0.47	0.34	7.00	6.00	1.898	24.0	0.0	
28.04.2026	63.59	36.01	27.58	63.99	62.94	1.65	62.79	62.47	0.51	0.32	7.00	6.00	1.727	24.0	0.0	
29.04.2026	64.55	36.35	28.20	64.23	63.14	1.71	63.00	62.71	0.46	0.29	7.00	6.00	1.772	24.0	0.0	
30.04.2026	64.01	37.39	26.62	72.18	71.03	1.61	70.81	70.53	0.40	0.28	7.00	6.00	1.883	24.0	0.0	
Средние:	63.78	37.01	26.77	---	---	1.59	---	---	0.35	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2191.97	2157.70	---	2150.99	2143.49	---	7.50	---	---	57.136	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2026	95119.42	93612.49	92996.14	92625.65	370.49	2172.062	22138.0	1657.0
30.04.2026	97311.39	95770.19	95147.13	94769.14	377.99	2229.198	22858.0	1657.0
Итого:	2191.97	2157.70	2150.99	2143.49	7.50	57.136	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермь г, Целинная ул, д. 31/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00157940
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2026	66.20	36.30	29.90	55.31	54.36	1.73	54.16	54.10	0.11	0.06	7.00	6.00	1.620	24.0	0.0	
02.04.2026	65.38	36.43	28.95	55.91	54.94	1.75	54.78	54.67	0.20	0.11	7.00	6.00	1.586	24.0	0.0	
03.04.2026	63.87	36.49	27.38	58.48	57.48	1.72	57.35	57.15	0.35	0.20	7.00	6.00	1.569	24.0	0.0	
04.04.2026	64.24	36.36	27.88	58.98	57.95	1.76	57.84	57.60	0.42	0.24	7.00	6.00	1.609	24.0	0.0	
05.04.2026	64.14	36.14	28.00	61.77	60.78	1.62	60.57	60.38	0.31	0.19	7.00	6.00	1.694	24.0	0.0	
06.04.2026	64.16	36.71	27.45	67.98	66.95	1.53	66.69	66.47	0.33	0.22	7.00	6.00	1.828	24.0	0.0	
07.04.2026	62.88	36.65	26.23	71.36	70.31	1.48	70.07	69.83	0.34	0.24	7.00	6.00	1.836	24.0	0.0	
08.04.2026	63.70	36.85	26.85	71.35	70.27	1.53	70.03	69.81	0.31	0.22	7.00	6.00	1.877	24.0	0.0	
09.04.2026	63.59	37.67	25.92	83.64	82.40	1.49	82.14	81.84	0.37	0.30	7.00	6.00	2.127	24.0	0.0	
10.04.2026	64.17	37.44	26.73	84.66	83.34	1.57	83.08	82.86	0.27	0.22	7.00	6.00	2.217	24.0	0.0	
11.04.2026	63.52	37.63	25.89	89.35	88.00	1.52	87.69	87.43	0.30	0.26	7.00	6.00	2.265	24.0	0.0	
12.04.2026	63.85	38.23	25.62	88.57	87.25	1.50	86.93	86.63	0.35	0.30	7.00	6.00	2.225	24.0	0.0	
13.04.2026	64.92	38.24	26.68	80.12	78.88	1.56	78.56	78.33	0.29	0.23	7.00	6.00	2.095	24.0	0.0	
14.04.2026	63.81	36.11	27.70	63.51	62.50	1.60	62.30	62.07	0.37	0.23	7.00	6.00	1.724	24.0	0.0	
15.04.2026	62.92	36.35	26.57	67.51	66.48	1.54	66.27	66.00	0.41	0.27	7.00	6.00	1.758	24.0	0.0	
16.04.2026	63.94	37.76	26.18	75.20	74.06	1.53	73.77	73.55	0.30	0.22	7.00	6.00	1.931	24.0	0.0	
17.04.2026	65.02	36.17	28.85	59.53	58.53	1.69	58.33	58.19	0.24	0.14	7.00	6.00	1.681	24.0	0.0	
18.04.2026	64.24	36.18	28.06	60.33	59.36	1.62	59.13	58.97	0.27	0.16	7.00	6.00	1.660	24.0	0.0	
19.04.2026	62.69	36.19	26.50	68.33	67.27	1.56	67.10	66.80	0.45	0.30	7.00	6.00	1.776	24.0	0.0	
20.04.2026	62.69	37.31	25.38	82.29	81.04	1.53	80.85	80.56	0.36	0.29	7.00	6.00	2.048	24.0	0.0	
21.04.2026	63.76	36.90	26.86	79.84	78.56	1.62	78.40	78.08	0.41	0.32	7.00	6.00	2.104	24.0	0.0	
22.04.2026	63.49	37.43	26.06	84.98	83.64	1.59	83.40	83.15	0.30	0.25	7.00	6.00	2.172	24.0	0.0	
23.04.2026	63.72	38.31	25.41	91.50	90.11	1.53	89.80	89.49	0.35	0.31	7.00	6.00	2.278	24.0	0.0	
24.04.2026	64.00	38.39	25.61	84.48	83.18	1.55	82.90	82.57	0.40	0.33	7.00	6.00	2.121	24.0	0.0	
25.04.2026	61.12	37.17	23.95	84.23	83.03	1.43	82.80	82.50	0.36	0.30	7.00	6.00	1.980	24.0	0.0	
26.04.2026	62.08	38.12	23.96	88.17	86.89	1.46	86.62	86.26	0.42	0.36	7.00	6.00	2.075	24.0	0.0	
27.04.2026	63.22	37.15	26.07	74.19	73.03	1.58	72.83	72.49	0.47	0.34	7.00	6.00	1.898	24.0	0.0	
28.04.2026	63.59	36.01	27.58	63.99	62.94	1.65	62.79	62.47	0.51	0.32	7.00	6.00	1.727	24.0	0.0	
29.04.2026	64.55	36.35	28.20	64.23	63.14	1.71	63.00	62.71	0.46	0.29	7.00	6.00	1.772	24.0	0.0	
30.04.2026	64.01	37.39	26.62	72.18	71.03	1.61	70.81	70.53	0.40	0.28	7.00	6.00	1.883	24.0	0.0	
Средние:	63.78	37.01	26.77	---	---	1.59	---	---	0.35	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2191.97	2157.70	---	2150.99	2143.49	---	7.50	---	---	57.136	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2026	95119.42	93612.49	92996.14	92625.65	370.49	2172.062	22138.0	1657.0
30.04.2026	97311.39	95770.19	95147.13	94769.14	377.99	2229.198	22858.0	1657.0
Итого:	2191.97	2157.70	2150.99	2143.49	7.50	57.136	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____