Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Целинная ул, д. 31/3 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00137632
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.04.2026	65.24	33.66	31.58	25.12	24.84	1.12	24.64	24.61	0.12	0.03	7.00	6.00	0.780	0.005	24.0	0.0	
02.04.2026	64.37	33.73	30.64	25.29	25.00	1.15	24.81	24.76	0.20	0.05	7.00	6.00	0.763	0.007	24.0	0.0	
03.04.2026	62.89	33.79	29.10	26.36	26.10	0.99	25.88	25.86	0.08	0.02	7.00	6.00	0.751	0.005	24.0	0.0	
04.04.2026	63.27	33.67	29.60	26.63	26.34	1.09	26.15	26.10	0.19	0.05	7.00	6.00	0.775	0.006	24.0	0.0	
05.04.2026	63.20	33.43	29.77	28.53	28.23	1.06	28.05	27.99	0.21	0.06	7.00	6.00	0.835	0.006	24.0	0.0	
06.04.2026	63.33	34.29	29.04	33.15	32.83	0.97	32.58	32.59	-0.03	-0.01	7.00	6.00	0.945	0.004	24.0	0.0	
07.04.2026	62.08	33.23	28.85	31.25	30.96	0.93	30.77	30.72	0.16	0.05	7.00	6.00	0.889	0.006	24.0	0.0	
08.04.2026	62.94	33.16	29.78	31.12	30.83	0.94	30.64	30.59	0.16	0.05	7.00	6.00	0.912	0.006	24.0	0.0	
09.04.2026	62.75	34.47	28.28	39.05	38.72	0.85	38.38	38.48	-0.26	-0.10	7.00	6.00	1.081	0.006	24.0	0.0	
10.04.2026	63.55	36.76	26.79	53.52	53.11	0.77	52.54	52.83	-0.55	-0.29	7.00	6.00	1.395	0.000	24.0	0.0	
11.04.2026	62.94	34.53	28.41	40.52	40.18	0.84	39.73	39.94	-0.53	-0.21	7.00	6.00	1.123	0.001	24.0	0.0	
12.04.2026	62.89	32.89	30.00	33.01	32.70	0.94	32.45	32.46	-0.03	-0.01	7.00	6.00	0.970	0.006	24.0	0.0	
13.04.2026	63.95	33.07	30.88	30.49	30.18	1.02	30.01	29.94	0.23	0.07	7.00	6.00	0.929	0.009	24.0	0.0	
14.04.2026	62.97	33.28	29.69	29.90	29.62	0.94	29.42	29.38	0.14	0.04	7.00	6.00	0.876	0.005	24.0	0.0	
15.04.2026	62.09	33.38	28.71	30.43	30.15	0.92	29.95	29.91	0.13	0.04	7.00	6.00	0.860	0.008	24.0	0.0	
16.04.2026	62.98	33.37	29.61	29.51	29.23	0.95	29.03	28.99	0.14	0.04	7.00	6.00	0.860	0.006	24.0	0.0	
17.04.2026	64.10	33.42	30.68	27.86	27.56	1.08	27.38	27.32	0.22	0.06	7.00	6.00	0.839	0.008	24.0	0.0	
18.04.2026	63.36	33.44	29.92	28.36	28.09	0.96	27.88	27.85	0.11	0.03	7.00	6.00	0.836	0.005	24.0	0.0	
19.04.2026	61.90	33.30	28.60	31.31	31.03	0.90	30.83	30.79	0.13	0.04	7.00	6.00	0.879	0.008	24.0	0.0	
20.04.2026	61.93	33.10	28.83	33.04	32.76	0.85	32.53	32.52	0.03	0.01	7.00	6.00	0.936	0.004	24.0	0.0	
21.04.2026	63.05	34.30	28.75	40.64	40.30	0.84	39.92	40.06	-0.35	-0.14	7.00	6.00	1.143	0.000	24.0	0.0	
22.04.2026	62.70	38.07	24.63	58.94	58.56	0.65	57.83	58.15	-0.55	-0.32	7.00	6.00	1.412	-0.003	24.0	0.0	
23.04.2026	63.07	36.99	26.08	50.01	49.67	0.68	49.08	49.33	-0.51	-0.25	7.00	6.00	1.271	0.000	24.0	0.0	
24.04.2026	62.99	33.98	29.01	34.90	34.60	0.86	34.31	34.36	-0.15	-0.05	7.00	6.00	0.992	0.003	24.0	0.0	
25.04.2026	58.04	33.63	24.41	39.37	39.14	0.59	38.80	38.89	-0.23	-0.09	7.00	6.00	0.941	0.004	23.0	1.0	*
26.04.2026	60.57	36.98	23.59	57.50	57.18	0.56	56.51	56.81	-0.53	-0.30	7.00	6.00	1.320	-0.001	24.0	0.0	
27.04.2026	62.31	37.08	25.23	52.68	52.34	0.65	51.69	52.06	-0.71	-0.37	7.00	6.00	1.290	0.000	24.0	0.0	
28.04.2026	62.74	36.75	25.99	48.66	48.33	0.68	47.70	48.09	-0.81	-0.39	7.00	6.00	1.228	-0.001	24.0	0.0	
29.04.2026	63.68	36.80	26.88	46.61	46.25	0.78	45.65	46.01	-0.79	-0.36	7.00	6.00	1.215	-0.002	24.0	0.0	
30.04.2026	63.21	36.83	26.38	47.07	46.74	0.70	46.11	46.50	-0.84	-0.39	7.00	6.00	1.203	-0.001	24.0	0.0	
Средние:	62.84	34.51	28.32	---	---	0.88	---	---	-0.15	---	7.00	6.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1110.83	1101.57	---	1091.25	1093.89	---	-2.64	---	---	30.249	0.110	719.0	1.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.03.2026	66573.27	66227.45	65097.27	65498.33	-401.06	1440.886	-5.077	22114.0	339.0
30.04.2026	67684.10	67329.02	66188.52	66592.22	-403.70	1471.135	-4.967	22833.0	340.0
Итого:	1110.83	1101.57	1091.25	1093.89	-2.64	30.249	0.110	719.0	1.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____