Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Целинная ул, д. 33 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00146378
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2026	66.04	38.25	27.79	91.18	89.00	2.42	89.38	88.38	1.13	1.00	7.00	6.00	2.480	24.0	0.0	
02.04.2026	65.36	37.62	27.74	82.13	80.26	2.30	80.52	79.73	0.99	0.79	7.00	6.00	2.232	24.0	0.0	
03.04.2026	63.73	36.75	26.98	80.29	78.58	2.15	78.80	78.08	0.92	0.72	7.00	6.00	2.125	24.0	0.0	
04.04.2026	64.26	38.60	25.66	109.57	107.21	2.18	107.53	106.47	0.99	1.06	7.00	6.00	2.758	24.0	0.0	
05.04.2026	64.18	39.48	24.70	126.21	123.41	2.24	123.86	122.50	1.10	1.36	7.00	6.00	3.055	24.0	0.0	
06.04.2026	64.15	39.84	24.31	133.17	130.02	2.39	130.66	129.02	1.26	1.64	7.00	6.00	3.173	24.0	0.0	
07.04.2026	62.88	39.33	23.55	136.03	132.77	2.43	133.56	131.81	1.32	1.75	7.00	6.00	3.145	24.0	0.0	
08.04.2026	63.71	38.76	24.95	124.28	121.22	2.49	122.00	120.39	1.33	1.61	7.00	6.00	3.040	24.0	0.0	
09.04.2026	63.79	37.20	26.59	96.13	93.65	2.61	94.37	93.05	1.41	1.32	7.00	6.00	2.506	24.0	0.0	
10.04.2026	63.88	36.08	27.80	121.68	118.50	2.65	119.42	117.77	1.39	1.65	7.00	6.00	3.315	24.0	0.0	
11.04.2026	63.49	38.66	24.83	169.31	165.09	2.52	166.20	163.95	1.36	2.25	7.00	6.00	4.124	24.0	0.0	
12.04.2026	63.76	41.78	21.98	205.64	200.66	2.45	201.85	199.02	1.41	2.83	7.00	6.00	4.434	24.0	0.0	
13.04.2026	64.95	44.19	20.76	232.23	226.78	2.37	227.78	224.69	1.37	3.09	7.00	6.00	4.728	24.0	0.0	
14.04.2026	63.94	45.24	18.70	250.61	245.28	2.15	245.93	242.91	1.24	3.02	7.00	6.00	4.595	24.0	0.0	
15.04.2026	63.06	44.30	18.76	235.16	230.47	2.01	230.92	228.35	1.12	2.57	7.00	6.00	4.327	24.0	0.0	
16.04.2026	64.02	44.68	19.34	235.34	230.38	2.13	230.96	228.21	1.20	2.75	7.00	6.00	4.465	24.0	0.0	
17.04.2026	65.19	46.32	18.87	259.01	253.58	2.12	254.03	251.02	1.19	3.01	7.00	6.00	4.791	24.0	0.0	
18.04.2026	64.43	46.45	17.98	264.48	258.99	2.10	259.47	256.36	1.21	3.11	7.00	6.00	4.662	24.0	0.0	
19.04.2026	62.86	43.60	19.26	221.96	217.26	2.14	217.97	215.31	1.23	2.66	7.00	6.00	4.195	24.0	0.0	
20.04.2026	62.68	40.17	22.51	175.14	171.26	2.24	171.99	169.92	1.21	2.07	7.00	6.00	3.868	24.0	0.0	
21.04.2026	63.74	39.36	24.38	166.80	162.80	2.43	163.73	161.60	1.31	2.13	7.00	6.00	3.989	24.0	0.0	
22.04.2026	63.49	40.51	22.98	185.01	180.81	2.30	181.64	179.42	1.23	2.22	7.00	6.00	4.171	24.0	0.0	
23.04.2026	63.73	42.38	21.35	212.39	207.68	2.24	208.46	205.92	1.23	2.54	7.00	6.00	4.450	24.0	0.0	
24.04.2026	63.93	44.40	19.53	243.68	238.41	2.19	239.13	236.19	1.24	2.94	7.00	6.00	4.668	24.0	0.0	
25.04.2026	61.77	42.43	19.34	216.68	212.12	2.13	212.90	210.30	1.23	2.60	7.00	6.00	4.115	24.0	0.0	
26.04.2026	62.33	42.90	19.43	221.52	216.81	2.15	217.57	214.93	1.22	2.64	7.00	6.00	4.225	24.0	0.0	
27.04.2026	63.42	44.56	18.86	247.10	241.86	2.14	242.57	239.61	1.23	2.96	7.00	6.00	4.571	24.0	0.0	
28.04.2026	63.75	45.37	18.38	257.01	251.58	2.14	252.23	249.15	1.23	3.08	7.00	6.00	4.633	24.0	0.0	
29.04.2026	64.71	45.76	18.95	254.53	249.06	2.17	249.71	246.64	1.24	3.07	7.00	6.00	4.728	24.0	0.0	
30.04.2026	64.10	40.89	23.21	143.57	140.36	2.26	140.91	139.22	1.21	1.69	7.00	6.00	3.270	24.0	0.0	
Средние:	63.84	41.53	22.32	---	---	2.28	---	---	1.22	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	5497.84	5375.86	---	5396.05	5329.92	---	66.13	---	---	114.838	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2026	112042.90	109528.35	109667.75	108334.78	1332.97	2250.564	16498.0	0.0
30.04.2026	117540.74	114904.21	115063.80	113664.70	1399.10	2365.402	17218.0	0.0
Итого:	5497.84	5375.86	5396.05	5329.92	66.13	114.838	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Целинная ул, д. 33 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00146378
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.04.2026	64.14	56.72	7.42	128.25	109.09	125.84	107.46	18.38	6.00	5.00	1.886	0.946	24.0	0.0	
02.04.2026	63.37	56.22	7.15	126.52	109.35	124.21	107.74	16.47	6.00	5.00	1.732	0.837	24.0	0.0	
03.04.2026	61.91	54.98	6.93	124.94	109.18	122.74	107.65	15.10	6.00	5.00	1.607	0.754	24.0	0.0	
04.04.2026	62.14	55.10	7.04	127.53	108.98	125.27	107.44	17.84	6.00	5.00	1.777	0.888	24.0	0.0	
05.04.2026	61.83	54.79	7.04	130.31	108.79	128.02	107.26	20.76	6.00	5.00	1.936	1.022	24.0	0.0	
06.04.2026	61.79	54.73	7.06	127.54	109.14	125.31	107.61	17.70	6.00	5.00	1.767	0.868	24.0	0.0	
07.04.2026	60.68	53.67	7.01	126.38	109.05	124.25	107.58	16.67	6.00	5.00	1.683	0.809	24.0	0.0	
08.04.2026	61.56	54.41	7.15	128.14	109.05	125.92	107.54	18.38	6.00	5.00	1.810	0.907	24.0	0.0	
09.04.2026	61.16	53.91	7.25	128.66	108.96	126.45	107.48	18.98	6.00	5.00	1.847	0.920	24.0	0.0	
10.04.2026	61.71	54.18	7.53	126.87	108.95	124.65	107.46	17.19	6.00	5.00	1.785	0.843	24.0	0.0	
11.04.2026	60.97	53.69	7.28	129.35	108.34	127.14	106.88	20.26	6.00	5.00	1.914	0.982	24.0	0.0	
12.04.2026	61.20	54.10	7.10	129.60	108.11	127.38	106.63	20.75	6.00	5.00	1.924	1.005	24.0	0.0	
13.04.2026	62.57	55.24	7.33	125.71	108.27	123.46	106.73	16.73	6.00	5.00	1.746	0.836	24.0	0.0	
14.04.2026	61.55	54.61	6.94	125.79	107.81	123.61	106.31	17.30	6.00	5.00	1.717	0.848	24.0	0.0	
15.04.2026	60.62	53.82	6.80	126.52	108.10	124.39	106.64	17.74	6.00	5.00	1.714	0.860	24.0	0.0	
16.04.2026	61.55	54.51	7.04	125.37	107.34	123.19	105.85	17.34	6.00	5.00	1.727	0.856	24.0	0.0	
17.04.2026	62.75	55.41	7.34	123.55	107.02	121.33	105.49	15.84	6.00	5.00	1.689	0.796	24.0	0.0	
18.04.2026	61.86	54.87	6.99	124.81	106.66	122.62	105.16	17.46	6.00	5.00	1.729	0.859	24.0	0.0	
19.04.2026	60.01	53.33	6.68	130.43	105.77	128.27	104.37	23.90	6.00	5.00	2.013	1.140	24.0	0.0	
20.04.2026	59.97	52.92	7.05	125.19	106.02	123.12	104.63	18.49	6.00	5.00	1.754	0.881	24.0	0.0	
21.04.2026	60.97	53.58	7.39	122.19	105.16	120.10	103.75	16.36	6.00	5.00	1.683	0.788	24.0	0.0	
22.04.2026	60.64	53.30	7.34	123.81	104.38	121.72	103.00	18.72	6.00	5.00	1.799	0.899	24.0	0.0	
23.04.2026	60.90	53.60	7.30	123.96	104.33	121.85	102.93	18.91	6.00	5.00	1.810	0.916	24.0	0.0	
24.04.2026	61.15	53.88	7.27	121.92	104.40	119.83	102.98	16.84	6.00	5.00	1.695	0.821	24.0	0.0	
25.04.2026	57.98	51.54	6.44	122.47	103.68	120.55	102.38	18.17	6.00	5.00	1.622	0.813	24.0	0.0	
26.04.2026	58.49	52.18	6.31	125.31	102.47	123.32	101.17	22.16	6.00	5.00	1.823	0.984	24.0	0.0	
27.04.2026	60.64	53.39	7.25	122.14	103.07	120.08	101.69	18.38	6.00	5.00	1.761	0.892	24.0	0.0	
28.04.2026	60.97	53.73	7.24	120.98	103.58	118.91	102.18	16.73	6.00	5.00	1.678	0.814	24.0	0.0	
29.04.2026	61.83	54.47	7.36	120.65	103.25	118.54	101.82	16.72	6.00	5.00	1.701	0.822	24.0	0.0	
30.04.2026	61.24	54.13	7.11	121.73	105.68	119.64	104.23	15.40	6.00	5.00	1.608	0.752	24.0	0.0	
Средние:	61.27	54.17	7.10	---	---	---	---	---	6.00	5.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3766.56	3203.92	3701.69	3160.04	541.65	---	---	52.935	26.353	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.03.2026	74717.85	71161.03	73451.20	70212.46	3238.74	697.344	151.727	16498.0	0.0
30.04.2026	78484.41	74364.95	77152.89	73372.49	3780.39	750.279	178.081	17218.0	0.0
Итого:	3766.56	3203.92	3701.69	3160.04	541.65	52.935	26.353	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____