Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 4 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123860
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 331719	КТСП-Н SN 37134г
Обратка:	ПРЭМ SN 334106	КТСП-Н SN 37134х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2026	40.30	35.52	4.78	241.54	236.26	2.21	239.68	234.89	2.02	4.79	6.00	4.50	1.151	24.0	0.0	
02.04.2026	38.85	34.67	4.18	241.45	236.25	2.18	239.70	234.92	2.01	4.78	6.00	4.50	1.005	24.0	0.0	
03.04.2026	36.63	33.11	3.52	240.98	235.93	2.12	239.43	234.70	2.00	4.73	6.00	4.50	0.846	24.0	0.0	
04.04.2026	38.93	34.50	4.43	241.31	236.09	2.19	239.55	234.79	2.01	4.76	6.00	4.50	1.068	24.0	0.0	
05.04.2026	42.11	36.73	5.38	241.63	236.24	2.26	239.58	234.80	2.02	4.78	6.00	4.50	1.292	24.0	0.0	
06.04.2026	42.92	37.18	5.74	241.66	236.21	2.28	239.57	234.65	2.07	4.92	6.00	4.50	1.382	24.0	0.0	
07.04.2026	42.31	36.78	5.53	241.62	236.19	2.27	239.56	234.73	2.04	4.83	6.00	4.50	1.329	24.0	0.0	
08.04.2026	40.00	35.04	4.96	241.50	236.22	2.21	239.65	234.87	2.01	4.78	6.00	4.50	1.191	24.0	0.0	
09.04.2026	42.99	36.98	6.01	241.67	236.22	2.28	239.57	234.70	2.05	4.87	6.00	4.50	1.448	24.0	0.0	
10.04.2026	44.81	37.89	6.92	241.78	236.20	2.33	239.51	234.58	2.08	4.93	6.00	4.50	1.662	24.0	0.0	
11.04.2026	46.41	39.07	7.34	241.92	236.25	2.37	239.48	234.57	2.07	4.91	6.00	4.50	1.762	24.0	0.0	
12.04.2026	45.66	38.77	6.89	241.85	236.24	2.35	239.49	234.56	2.08	4.93	6.00	4.50	1.653	24.0	0.0	
13.04.2026	43.93	37.77	6.16	241.58	236.07	2.31	239.40	234.46	2.09	4.94	6.00	4.50	1.479	24.0	0.0	
14.04.2026	41.07	36.06	5.01	241.19	235.85	2.24	239.29	234.39	2.07	4.90	6.00	4.50	1.202	24.0	0.0	
15.04.2026	43.25	37.40	5.85	241.47	236.01	2.29	239.33	234.44	2.06	4.89	6.00	4.50	1.405	24.0	0.0	
16.04.2026	45.57	39.11	6.46	241.69	236.08	2.35	239.32	234.40	2.08	4.92	6.00	4.50	1.551	24.0	0.0	
17.04.2026	39.60	35.26	4.34	241.01	235.77	2.20	239.21	234.38	2.04	4.83	6.00	4.50	1.042	24.0	0.0	
18.04.2026	40.46	35.71	4.75	241.16	235.86	2.22	239.27	234.43	2.04	4.84	6.00	4.50	1.142	24.0	0.0	
19.04.2026	44.22	38.11	6.11	241.57	236.02	2.32	239.37	234.37	2.11	5.00	6.00	4.50	1.466	24.0	0.0	
20.04.2026	45.34	38.76	6.58	241.69	236.08	2.35	239.31	234.40	2.07	4.91	6.00	4.50	1.578	24.0	0.0	
21.04.2026	46.98	39.68	7.30	241.86	236.12	2.40	239.36	234.38	2.10	4.98	6.00	4.50	1.752	24.0	0.0	
22.04.2026	44.67	38.22	6.45	241.57	235.98	2.34	239.30	234.32	2.10	4.98	6.00	4.50	1.547	24.0	0.0	
23.04.2026	43.64	37.46	6.18	241.48	235.95	2.32	239.32	234.37	2.09	4.95	6.00	4.50	1.482	24.0	0.0	
24.04.2026	41.06	35.86	5.20	241.41	236.03	2.25	239.50	234.56	2.08	4.94	6.00	4.50	1.251	24.0	0.0	
25.04.2026	41.52	36.15	5.37	241.62	236.19	2.27	239.65	234.72	2.08	4.93	6.00	4.50	1.295	24.0	0.0	
26.04.2026	42.15	36.58	5.57	241.69	236.23	2.28	239.70	234.73	2.10	4.97	6.00	4.50	1.339	24.0	0.0	
27.04.2026	38.18	34.04	4.14	241.21	236.01	2.18	239.56	234.71	2.05	4.85	6.00	4.50	0.995	24.0	0.0	
28.04.2026	29.38	27.13	2.25	239.84	235.18	1.96	238.85	234.38	1.89	4.47	6.00	4.50	0.542	24.0	0.0	
29.04.2026	41.12	35.84	5.28	241.46	236.08	2.25	239.55	234.66	2.06	4.89	6.00	4.50	1.270	24.0	0.0	
30.04.2026	41.65	36.19	5.46	241.54	236.11	2.27	239.57	234.65	2.07	4.92	6.00	4.50	1.315	24.0	0.0	
Средние:	41.86	36.39	5.47	---	---	2.26	---	---	2.05	---	6.00	4.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	7243.95	7081.92	---	7183.63	7037.51	---	146.12	---	---	39.442	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2026	41855.12	40735.26	41188.72	40315.86	872.86	484.506	4662.0	2522.0
30.04.2026	49099.07	47817.18	48372.35	47353.37	1018.98	523.948	5382.0	2522.0
Итого:	7243.95	7081.92	7183.63	7037.51	146.12	39.442	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 4 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123868
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2026	65.86	5.73	5.64	7.50	0.342	24.0	0.0	*
02.04.2026	64.04	6.30	6.18	7.50	0.365	24.0	0.0	*
03.04.2026	67.35	5.52	5.43	7.50	0.339	24.0	0.0	*
04.04.2026	67.13	5.83	5.69	7.50	0.354	24.0	0.0	*
05.04.2026	67.04	6.43	6.29	7.50	0.389	24.0	0.0	*
06.04.2026	67.41	5.55	5.46	7.50	0.342	24.0	0.0	*
07.04.2026	67.22	5.50	5.41	7.50	0.336	24.0	0.0	*
08.04.2026	61.20	6.30	6.20	7.50	0.351	24.0	0.0	*
09.04.2026	65.12	6.29	6.17	7.50	0.369	24.0	0.0	*
10.04.2026	67.45	5.51	5.41	7.50	0.338	24.0	0.0	*
11.04.2026	67.22	6.38	6.23	7.50	0.389	24.0	0.0	*
12.04.2026	66.31	6.31	6.19	7.50	0.378	24.0	0.0	*
13.04.2026	66.62	6.26	6.14	7.50	0.378	24.0	0.0	*
14.04.2026	66.75	6.05	5.92	7.50	0.366	24.0	0.0	*
15.04.2026	66.54	6.56	6.43	7.50	0.396	24.0	0.0	*
16.04.2026	66.32	5.34	5.26	7.50	0.322	24.0	0.0	*
17.04.2026	66.70	5.49	5.40	7.50	0.333	24.0	0.0	*
18.04.2026	66.34	5.36	5.26	7.50	0.321	24.0	0.0	*
19.04.2026	65.73	7.59	7.45	7.50	0.456	24.0	0.0	*
20.04.2026	67.29	5.45	5.37	7.50	0.334	24.0	0.0	*
21.04.2026	67.87	5.63	5.52	7.50	0.349	24.0	0.0	*
22.04.2026	66.58	5.24	5.17	7.50	0.320	24.0	0.0	*
23.04.2026	65.74	5.84	5.74	7.50	0.349	24.0	0.0	*
24.04.2026	62.95	6.74	6.64	7.50	0.386	24.0	0.0	*
25.04.2026	66.36	5.57	5.48	7.50	0.336	24.0	0.0	*
26.04.2026	66.23	7.17	7.02	7.50	0.430	24.0	0.0	*
27.04.2026	60.49	5.93	5.86	7.50	0.325	24.0	0.0	*
28.04.2026	48.33	6.46	6.42	7.50	0.280	24.0	0.0	*
29.04.2026	61.34	6.03	5.95	7.50	0.337	24.0	0.0	*
30.04.2026	67.60	5.25	5.14	7.50	0.324	24.0	0.0	*
Средние:	65.30	---	---	7.50	---	---	---	
Итого:	---	179.61	176.47	---	10.634	720.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
31.03.2026	7451.05	7357.50	393.877	30933.0	15.0
30.04.2026	7630.66	7533.97	404.511	31653.0	15.0
Итого:	179.61	176.47	10.634	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____