Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 6 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143491
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

| | Счетчик воды: | Датчик температуры: |
|---|---|---|
| Подача: | ПРЭМ SN 373627 | КТС-Б SN 31899г |
| Обратка: | ПРЭМ SN 373677 | КТС-Б SN 31899х |

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | % | M1 | M2 | % | Мг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | | т | т | | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 01.04.2026 | 40.42 | 36.68 | 3.74 | 277.82 | 277.82 | 0.00 | 275.70 | 276.07 | -0.13 | -0.37 | 7.00 | 7.00 | 1.028 | 24.0 | 0.0 | |
| 02.04.2026 | 38.93 | 35.65 | 3.28 | 277.92 | 277.92 | 0.00 | 275.95 | 276.29 | -0.12 | -0.34 | 7.00 | 7.00 | 0.905 | 24.0 | 0.0 | |
| 03.04.2026 | 36.70 | 33.92 | 2.78 | 277.67 | 277.67 | 0.00 | 275.93 | 276.16 | -0.08 | -0.23 | 7.00 | 7.00 | 0.768 | 24.0 | 0.0 | |
| 04.04.2026 | 39.06 | 35.60 | 3.46 | 277.72 | 277.72 | 0.00 | 275.72 | 276.13 | -0.15 | -0.41 | 7.00 | 7.00 | 0.950 | 24.0 | 0.0 | |
| 05.04.2026 | 42.20 | 38.06 | 4.14 | 277.79 | 277.79 | 0.00 | 275.47 | 275.91 | -0.16 | -0.44 | 7.00 | 7.00 | 1.136 | 24.0 | 0.0 | |
| 06.04.2026 | 43.03 | 38.62 | 4.41 | 277.77 | 277.77 | 0.00 | 275.37 | 275.82 | -0.16 | -0.45 | 7.00 | 7.00 | 1.210 | 24.0 | 0.0 | |
| 07.04.2026 | 42.40 | 38.19 | 4.21 | 277.77 | 277.77 | 0.00 | 275.43 | 275.88 | -0.16 | -0.45 | 7.00 | 7.00 | 1.159 | 24.0 | 0.0 | |
| 08.04.2026 | 40.11 | 36.35 | 3.76 | 277.96 | 277.96 | 0.00 | 275.83 | 276.24 | -0.15 | -0.41 | 7.00 | 7.00 | 1.038 | 24.0 | 0.0 | |
| 09.04.2026 | 43.09 | 38.56 | 4.53 | 277.76 | 277.76 | 0.00 | 275.34 | 275.84 | -0.18 | -0.50 | 7.00 | 7.00 | 1.246 | 24.0 | 0.0 | |
| 10.04.2026 | 44.94 | 39.79 | 5.15 | 277.73 | 277.73 | 0.00 | 275.08 | 275.68 | -0.22 | -0.60 | 7.00 | 7.00 | 1.416 | 24.0 | 0.0 | |
| 11.04.2026 | 46.53 | 41.02 | 5.51 | 277.77 | 277.77 | 0.00 | 274.95 | 275.61 | -0.24 | -0.66 | 7.00 | 7.00 | 1.509 | 24.0 | 0.0 | |
| 12.04.2026 | 45.76 | 40.54 | 5.22 | 277.77 | 277.77 | 0.00 | 275.04 | 275.65 | -0.22 | -0.61 | 7.00 | 7.00 | 1.435 | 24.0 | 0.0 | |
| 13.04.2026 | 44.03 | 39.36 | 4.67 | 277.61 | 277.61 | 0.00 | 275.10 | 275.55 | -0.16 | -0.45 | 7.00 | 7.00 | 1.281 | 24.0 | 0.0 | |
| 14.04.2026 | 41.16 | 37.30 | 3.86 | 277.44 | 277.44 | 0.00 | 275.25 | 275.65 | -0.15 | -0.40 | 7.00 | 7.00 | 1.061 | 24.0 | 0.0 | |
| 15.04.2026 | 43.39 | 38.87 | 4.52 | 277.53 | 277.53 | 0.00 | 275.11 | 275.57 | -0.17 | -0.46 | 7.00 | 7.00 | 1.240 | 24.0 | 0.0 | |
| 16.04.2026 | 45.70 | 40.71 | 4.99 | 277.63 | 277.63 | 0.00 | 274.93 | 275.47 | -0.20 | -0.54 | 7.00 | 7.00 | 1.369 | 24.0 | 0.0 | |
| 17.04.2026 | 39.65 | 36.24 | 3.41 | 277.40 | 277.40 | 0.00 | 275.35 | 275.71 | -0.13 | -0.36 | 7.00 | 7.00 | 0.940 | 24.0 | 0.0 | |
| 18.04.2026 | 40.57 | 36.87 | 3.70 | 277.45 | 277.45 | 0.00 | 275.31 | 275.72 | -0.15 | -0.41 | 7.00 | 7.00 | 1.018 | 24.0 | 0.0 | |
| 19.04.2026 | 44.34 | 39.62 | 4.72 | 277.58 | 277.58 | 0.00 | 275.01 | 275.53 | -0.19 | -0.52 | 7.00 | 7.00 | 1.295 | 24.0 | 0.0 | |
| 20.04.2026 | 45.45 | 40.42 | 5.03 | 277.61 | 277.61 | 0.00 | 274.97 | 275.45 | -0.17 | -0.48 | 7.00 | 7.00 | 1.382 | 24.0 | 0.0 | |
| 21.04.2026 | 47.10 | 41.57 | 5.53 | 277.68 | 277.68 | 0.00 | 274.79 | 275.46 | -0.24 | -0.67 | 7.00 | 7.00 | 1.514 | 24.0 | 0.0 | |
| 22.04.2026 | 44.76 | 39.86 | 4.90 | 277.54 | 277.54 | 0.00 | 274.98 | 275.50 | -0.19 | -0.52 | 7.00 | 7.00 | 1.341 | 24.0 | 0.0 | |
| 23.04.2026 | 43.74 | 39.08 | 4.66 | 277.51 | 277.51 | 0.00 | 275.07 | 275.58 | -0.19 | -0.51 | 7.00 | 7.00 | 1.282 | 24.0 | 0.0 | |
| 24.04.2026 | 41.14 | 37.15 | 3.99 | 277.72 | 277.72 | 0.00 | 275.51 | 275.94 | -0.16 | -0.43 | 7.00 | 7.00 | 1.096 | 24.0 | 0.0 | |
| 25.04.2026 | 41.60 | 37.45 | 4.15 | 277.83 | 277.83 | 0.00 | 275.59 | 276.02 | -0.16 | -0.43 | 7.00 | 7.00 | 1.140 | 24.0 | 0.0 | |
| 26.04.2026 | 42.24 | 37.99 | 4.25 | 277.83 | 277.83 | 0.00 | 275.49 | 275.97 | -0.17 | -0.48 | 7.00 | 7.00 | 1.170 | 24.0 | 0.0 | |
| 27.04.2026 | 38.18 | 35.00 | 3.18 | 277.72 | 277.72 | 0.00 | 275.80 | 276.14 | -0.12 | -0.34 | 7.00 | 7.00 | 0.876 | 24.0 | 0.0 | |
| 28.04.2026 | 29.56 | 27.73 | 1.83 | 277.29 | 277.29 | 0.00 | 276.13 | 276.31 | -0.07 | -0.18 | 7.00 | 7.00 | 0.507 | 24.0 | 0.0 | |
| 29.04.2026 | 41.19 | 37.19 | 4.00 | 277.63 | 277.63 | 0.00 | 275.47 | 275.83 | -0.13 | -0.36 | 7.00 | 7.00 | 1.098 | 24.0 | 0.0 | |
| 30.04.2026 | 41.78 | 37.61 | 4.17 | 277.65 | 277.65 | 0.00 | 275.39 | 275.84 | -0.16 | -0.45 | 7.00 | 7.00 | 1.144 | 24.0 | 0.0 | |
| Средние: | 41.96 | 37.77 | 4.19 | --- | --- | 0.00 | --- | --- | -0.16 | --- | 7.00 | 7.00 | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | 8330.10 | 8330.10 | --- | 8261.06 | 8274.52 | --- | -13.46 | --- | --- | 34.554 | 720.0 | 0.0 | |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Мг | Qo | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 31.03.2026 | 87486.25 | 87486.25 | 86179.15 | 86543.77 | -364.62 | 742.673 | 11765.0 | 6.0 |
| 30.04.2026 | 95816.35 | 95816.35 | 94440.21 | 94818.29 | -378.08 | 777.227 | 12485.0 | 6.0 |
| Итого: | 8330.10 | 8330.10 | 8261.06 | 8274.52 | -13.46 | 34.554 | 720.0 | 0.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации