Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 8 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00105922
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 317723	КТСП-Н SN 11290г
Обратка:	ПРЭМ SN 318458	КТСП-Н SN 11290х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
02.04.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
03.04.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
04.04.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
05.04.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
06.04.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
07.04.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
08.04.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
09.04.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
10.04.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
11.04.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
12.04.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
13.04.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
14.04.2026	41.81	37.00	4.81	373.46	367.73	1.55	370.29	365.30	1.36	4.99	0.90	0.50	1.776	36.0	0.0	
15.04.2026	43.28	37.92	5.36	254.31	250.34	1.57	251.97	248.59	1.35	3.38	0.90	0.50	1.347	24.0	0.0	
16.04.2026	45.59	39.71	5.88	254.53	250.48	1.60	251.98	248.56	1.37	3.42	0.90	0.50	1.481	24.0	0.0	
17.04.2026	39.64	35.59	4.05	253.78	250.02	1.49	251.86	248.48	1.35	3.38	0.90	0.50	1.017	24.0	0.0	
18.04.2026	40.49	36.14	4.35	253.95	250.14	1.51	251.96	248.53	1.37	3.43	0.90	0.50	1.096	24.0	0.0	
19.04.2026	44.23	38.69	5.54	254.35	250.37	1.58	251.97	248.53	1.37	3.44	0.90	0.50	1.395	24.0	0.0	
20.04.2026	45.34	39.44	5.90	254.49	250.44	1.60	251.97	248.52	1.38	3.45	0.90	0.50	1.485	24.0	0.0	
21.04.2026	46.98	40.52	6.46	254.64	250.49	1.64	251.91	248.51	1.36	3.40	0.90	0.50	1.627	24.0	0.0	
22.04.2026	44.69	38.95	5.74	254.35	250.30	1.61	251.84	248.51	1.33	3.33	0.90	0.50	1.441	24.0	0.0	
23.04.2026	43.66	38.18	5.48	254.25	250.24	1.59	251.85	248.53	1.33	3.32	0.90	0.50	1.379	24.0	0.0	
24.04.2026	41.09	36.39	4.70	254.28	250.44	1.52	252.19	248.82	1.35	3.37	0.90	0.50	1.181	24.0	0.0	
25.04.2026	41.56	36.70	4.86	254.28	250.44	1.52	252.16	248.79	1.35	3.37	0.90	0.50	1.225	24.0	0.0	
26.04.2026	42.19	37.19	5.00	254.37	250.46	1.55	252.17	248.75	1.37	3.42	0.90	0.50	1.258	24.0	0.0	
27.04.2026	38.24	34.49	3.75	253.94	250.23	1.47	252.14	248.79	1.34	3.35	0.90	0.50	0.945	24.0	0.0	
28.04.2026	29.47	27.29	2.18	252.76	249.38	1.35	251.64	248.46	1.27	3.18	0.90	0.50	0.548	24.0	0.0	
29.04.2026	41.16	36.39	4.77	254.03	250.25	1.50	251.91	248.62	1.31	3.29	0.90	0.50	1.201	24.0	0.0	
30.04.2026	41.69	36.77	4.92	254.05	250.22	1.52	251.91	248.58	1.33	3.33	0.90	0.50	1.240	24.0	0.0	
Средние:	41.83	36.90	4.93	---	---	1.54	---	---	1.35	---	0.90	0.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	4439.82	4371.97	---	4401.72	4342.87	---	58.85	---	---	21.642	420.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
13.04.2026	16915.81	16561.42	16609.26	16355.93	253.33	186.696	1593.0	1.0
30.04.2026	5713.52	5625.44	5663.31	5587.37	75.94	28.969	540.0	0.0
Итого:	-11202.29	-10935.98	-10945.95	-10768.56	-177.39	-157.727	-1053.0	-1.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 8 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00105922
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2026	---	---	---	---	---	---	---	
02.04.2026	---	---	---	---	---	---	---	
03.04.2026	---	---	---	---	---	---	---	
04.04.2026	---	---	---	---	---	---	---	
05.04.2026	---	---	---	---	---	---	---	
06.04.2026	---	---	---	---	---	---	---	
07.04.2026	---	---	---	---	---	---	---	
08.04.2026	---	---	---	---	---	---	---	
09.04.2026	---	---	---	---	---	---	---	
10.04.2026	---	---	---	---	---	---	---	
11.04.2026	---	---	---	---	---	---	---	
12.04.2026	---	---	---	---	---	---	---	
13.04.2026	---	---	---	---	---	---	---	
14.04.2026	63.42	16.27	15.92	0.60	0.932	36.0	0.0	
15.04.2026	62.94	10.62	10.38	0.60	0.601	24.0	0.0	
16.04.2026	62.82	10.45	10.21	0.60	0.589	24.0	0.0	
17.04.2026	63.13	10.22	9.98	0.60	0.579	24.0	0.0	
18.04.2026	62.94	10.42	10.18	0.60	0.590	24.0	0.0	
19.04.2026	62.35	11.10	10.86	0.60	0.624	24.0	0.0	
20.04.2026	63.11	10.18	9.94	0.60	0.576	24.0	0.0	
21.04.2026	64.01	10.55	10.31	0.60	0.606	24.0	0.0	
22.04.2026	63.35	10.80	10.56	0.60	0.615	24.0	0.0	
23.04.2026	62.48	10.62	10.38	0.60	0.597	24.0	0.0	
24.04.2026	60.26	11.39	11.17	0.60	0.617	24.0	0.0	
25.04.2026	63.50	11.47	11.23	0.60	0.655	24.0	0.0	
26.04.2026	63.38	11.69	11.44	0.60	0.665	24.0	0.0	
27.04.2026	59.90	10.86	10.64	0.60	0.583	24.0	0.0	
28.04.2026	45.74	11.60	11.50	0.60	0.464	24.0	0.0	
29.04.2026	58.32	10.57	10.40	0.60	0.552	24.0	0.0	
30.04.2026	64.28	10.45	10.21	0.60	0.602	24.0	0.0	
Средние:	61.53	---	---	0.60	---	---	---	
Итого:	---	189.26	185.31	---	10.447	420.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
13.04.2026	836.53	820.59	46.361	1593.0	1.0
30.04.2026	243.62	238.48	13.457	540.0	0.0
Итого:	-592.91	-582.11	-32.904	-1053.0	-1.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____