Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гашкова ул, д. 24 (МКД)
Прибор: СПТ941.10(11) Заводской номер: 39045
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	Q	Ти	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	т	Гкал	ч	
01.05.2026	68.59	60.19	8.41	247.44	214.58	0.00	242.19	211.00	0.00	13.77	2.04	24.00	
02.05.2026	65.99	57.88	8.12	247.32	213.96	0.00	242.43	210.64	0.00	14.04	1.97	24.00	*
03.05.2026	68.33	60.26	8.07	244.26	211.49	0.00	239.12	207.95	0.00	13.95	1.94	24.00	
04.05.2026	68.62	61.14	7.47	237.85	206.62	0.00	232.81	203.07	0.00	13.65	1.75	24.00	
05.05.2026	68.93	62.86	6.07	233.38	203.70	0.00	228.39	200.02	0.00	13.25	1.39	24.00	
06.05.2026	67.19	61.88	5.31	231.23	202.27	0.00	226.51	198.71	0.00	13.07	1.21	24.00	
07.05.2026	68.78	63.95	4.83	230.05	201.61	0.00	225.15	197.84	0.00	12.91	1.09	24.00	
08.05.2026	68.98	64.07	4.91	231.64	203.08	0.00	226.68	199.28	0.00	12.87	1.12	24.00	
09.05.2026	68.04	61.88	6.16	182.47	160.33	0.00	178.67	157.51	0.00	12.59	1.10	24.00	
10.05.2026	66.72	60.55	6.17	132.24	117.18	0.00	129.57	115.20	0.00	11.74	0.80	24.00	
11.05.2026	68.02	61.36	6.66	131.16	116.65	0.00	128.42	114.63	0.00	11.35	0.86	24.00	
12.05.2026	66.68	58.89	7.79	128.91	115.14	0.00	126.32	113.29	0.00	10.87	0.99	24.00	
13.05.2026	66.98	59.77	7.21	127.69	114.59	0.00	125.10	112.70	0.00	10.43	0.91	24.00	
14.05.2026	66.98	60.21	6.77	126.04	113.50	0.00	123.48	111.61	0.00	10.10	0.84	24.00	
15.05.2026	66.74	59.72	7.02	125.00	111.82	0.00	122.48	109.98	0.00	10.76	0.86	24.00	*
16.05.2026	68.63	62.17	6.46	127.03	113.48	0.00	124.34	111.46	0.00	10.92	0.80	24.00	
17.05.2026	68.88	62.40	6.48	126.10	112.97	0.00	123.40	110.95	0.00	10.63	0.80	24.00	
18.05.2026	67.74	61.13	6.61	124.35	111.64	0.00	121.78	109.72	0.00	10.42	0.81	24.00	
19.05.2026	68.09	61.64	6.45	124.33	111.96	0.00	121.74	110.01	0.00	10.12	0.79	24.00	
20.05.2026	65.95	59.69	6.26	123.37	111.28	0.00	120.93	109.45	0.00	9.97	0.76	24.00	
21.05.2026	66.42	60.52	5.90	124.84	112.56	0.00	122.35	110.67	0.00	10.03	0.72	24.00	
22.05.2026	67.75	61.14	6.61	125.46	113.30	0.00	122.86	111.35	0.00	9.82	0.82	24.00	
23.05.2026	67.10	61.23	5.87	103.55	93.30	0.00	101.44	91.69	0.00	10.10	0.60	24.00	*
24.05.2026	66.36	60.67	5.69	130.18	117.08	0.00	127.58	115.10	0.00	10.29	0.73	24.00	
25.05.2026	66.39	60.40	6.00	129.24	116.35	0.00	126.66	114.39	0.00	10.18	0.76	24.00	
26.05.2026	68.45	62.49	5.95	129.86	117.33	0.00	127.12	115.23	0.00	9.82	0.76	24.00	
27.05.2026	66.82	61.14	5.68	128.88	116.93	0.00	126.28	114.92	0.00	9.42	0.72	24.00	
28.05.2026	66.39	60.41	5.98	128.79	117.09	0.00	126.22	115.12	0.00	9.20	0.76	24.00	
29.05.2026	67.20	61.39	5.81	127.42	116.32	0.00	124.82	114.30	0.00	8.80	0.73	24.00	
30.05.2026	67.55	61.78	5.78	126.00	115.12	0.00	123.40	113.11	0.00	8.71	0.72	24.00	
31.05.2026	67.62	61.64	5.98	124.87	114.43	0.00	122.29	112.43	0.00	8.40	0.73	24.00	
Средние:	67.51	61.11	6.40	---	---	---	---	---	---	11.04	---	---	
Итого:	---	---	---	4860.95	4317.66	0.00	4760.56	4243.31	0.00	---	30.87	744.00	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Q	Ти
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч
30.04.2026	520918.77	517951.63	31.10	507903.18	508558.55	0.00	6207.08	57956.05
31.05.2026	525779.71	522269.29	31.10	512663.74	512801.85	0.00	6237.95	58700.05
Итого:	4860.95	4317.67	0.00	4760.56	4243.31	0.00	30.87	744.00

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____