Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 26/3 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00137628
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | % | M1 | M2 | % | Мг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | | т | т | | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 01.05.2026 | 62.50 | 38.51 | 23.99 | 61.17 | 63.46 | -3.67 | 60.10 | 63.00 | -4.71 | -2.90 | 7.00 | 6.00 | 1.440 | 24.0 | 0.0 | |
| 02.05.2026 | 65.51 | 37.97 | 27.54 | 52.54 | 54.51 | -3.68 | 51.54 | 54.14 | -4.92 | -2.60 | 7.00 | 6.00 | 1.419 | 24.0 | 0.0 | * |
| 03.05.2026 | 65.98 | 37.80 | 28.18 | 51.46 | 53.41 | -3.72 | 50.45 | 53.07 | -5.06 | -2.62 | 7.00 | 6.00 | 1.422 | 24.0 | 0.0 | * |
| 04.05.2026 | 66.47 | 37.82 | 28.65 | 41.24 | 42.85 | -3.83 | 40.41 | 42.57 | -5.21 | -2.16 | 7.00 | 6.00 | 1.156 | 23.0 | 1.0 | * |
| 05.05.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 06.05.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 07.05.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 08.05.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 09.05.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10.05.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11.05.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12.05.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 13.05.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14.05.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 15.05.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 16.05.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 17.05.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18.05.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 19.05.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 20.05.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 21.05.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 22.05.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 23.05.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 24.05.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 25.05.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26.05.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 27.05.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 28.05.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 29.05.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30.05.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31.05.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Средние: | 65.12 | 38.03 | 27.09 | --- | --- | -3.73 | --- | --- | -4.98 | --- | 7.00 | 6.00 | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | 206.41 | 214.23 | --- | 202.50 | 212.78 | --- | -10.28 | --- | --- | 5.437 | 95.0 | 1.0 | |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Мг | Qo | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 30.04.2026 | 92335.74 | 90203.01 | 90363.58 | 89143.46 | 1220.12 | 1707.351 | 20986.0 | 3291.0 |
| 04.05.2026 | 92542.15 | 90417.24 | 90566.08 | 89356.24 | 1209.84 | 1712.788 | 21081.0 | 3292.0 |
| Итого: | 206.41 | 214.23 | 202.50 | 212.78 | -10.28 | 5.437 | 95.0 | 1.0 |

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____