Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 29 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00123876
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2026	59.24	38.10	21.14	63.66	68.09	0.00	62.63	67.63	-5.00	7.00	5.50	1.326	24.0	0.0	*
02.05.2026	61.05	37.37	23.68	48.34	51.69	0.00	47.52	51.36	-3.84	7.00	5.50	1.124	24.0	0.0	*
03.05.2026	62.12	37.62	24.50	36.30	38.84	0.00	35.65	38.58	-2.93	7.00	5.50	0.871	24.0	0.0	*
04.05.2026	62.11	36.10	26.01	29.09	31.11	0.00	28.57	30.93	-2.36	7.00	5.50	0.743	24.0	0.0	*
05.05.2026	24.42	23.45	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
06.05.2026	24.89	23.97	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
07.05.2026	25.14	24.17	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
08.05.2026	55.29	33.64	21.65	15.70	16.84	0.00	15.48	16.76	-1.28	7.00	5.50	0.334	24.0	0.0	*
09.05.2026	22.70	22.43	0.27	13.33	14.60	0.00	13.33	14.60	-1.27	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
10.05.2026	20.64	20.65	-0.01	17.17	18.85	0.00	17.17	18.85	-1.68	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
11.05.2026	19.99	19.90	0.09	10.64	11.70	0.00	10.64	11.70	-1.06	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
12.05.2026	20.64	20.51	0.13	33.81	36.79	0.00	33.81	36.79	-2.98	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
13.05.2026	20.51	20.39	0.12	35.81	39.02	0.00	35.81	39.02	-3.21	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
14.05.2026	20.57	20.43	0.14	15.66	17.05	0.00	15.66	17.05	-1.39	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
15.05.2026	22.43	21.85	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
16.05.2026	23.42	22.95	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
17.05.2026	24.22	23.88	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
18.05.2026	24.82	24.58	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
19.05.2026	25.31	25.10	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
20.05.2026	25.11	24.81	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
21.05.2026	22.15	24.34	-2.19	0.19	0.19	0.00	0.19	0.19	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
22.05.2026	24.13	23.21	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
23.05.2026	24.59	23.70	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
24.05.2026	24.72	23.87	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
25.05.2026	24.69	24.04	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
26.05.2026	25.06	24.27	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
27.05.2026	25.19	24.44	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
28.05.2026	25.02	24.23	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
29.05.2026	24.57	23.67	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
30.05.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
31.05.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	29.82	25.44	4.38	---	---	---	---	---	---	7.00	5.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	319.70	344.77	0.00	316.46	343.46	-27.00	---	---	4.398	696.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2026	76118.24	76442.82	0.00	74434.20	75622.15	-1187.95	1687.015	26528.0	30.0
29.05.2026	76437.94	76787.59	0.00	74750.66	75965.61	-1214.95	1691.413	27224.0	30.0
Итого:	319.70	344.77	0.00	316.46	343.46	-27.00	4.398	696.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____