Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 41/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123456
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2026	62.25	41.21	21.04	45.47	45.53	0.00	44.67	45.16	-0.49	7.00	5.50	0.936	24.0	0.0	
02.05.2026	65.13	41.15	23.98	42.45	42.47	0.00	41.65	42.09	-0.44	7.00	5.50	1.000	24.0	0.0	
03.05.2026	64.97	39.24	25.73	31.40	31.43	0.00	30.82	31.22	-0.40	7.00	5.50	0.793	24.0	0.0	
04.05.2026	65.45	38.46	26.99	26.76	26.79	0.00	26.22	26.58	-0.36	7.00	5.50	0.705	24.0	0.0	*
05.05.2026	64.08	37.21	26.87	12.77	12.80	0.00	12.55	12.73	-0.18	7.00	5.50	0.336	24.0	0.0	*
06.05.2026	65.14	33.77	31.37	9.15	9.18	0.00	8.98	9.13	-0.15	7.00	5.50	0.282	24.0	0.0	*
07.05.2026	65.16	35.02	30.14	17.57	17.61	0.00	17.24	17.50	-0.26	7.00	5.50	0.519	24.0	0.0	*
08.05.2026	64.96	38.29	26.67	10.26	10.27	0.00	10.06	10.19	-0.13	7.00	5.50	0.268	24.0	0.0	*
09.05.2026	24.54	25.14	-0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
10.05.2026	23.43	23.91	-0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
11.05.2026	22.45	23.07	-0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
12.05.2026	21.42	21.89	-0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
13.05.2026	20.56	20.93	-0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
14.05.2026	20.86	21.31	-0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
15.05.2026	21.44	21.97	-0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
16.05.2026	21.93	22.44	-0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
17.05.2026	22.35	22.88	-0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
18.05.2026	22.46	22.95	-0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
19.05.2026	22.70	23.20	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
20.05.2026	22.70	23.27	-0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
21.05.2026	22.11	22.65	-0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
22.05.2026	22.67	23.28	-0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
23.05.2026	22.95	23.52	-0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
24.05.2026	23.07	23.54	-0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
25.05.2026	23.52	24.18	-0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
26.05.2026	23.25	23.59	-0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
27.05.2026	23.28	23.58	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
28.05.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
29.05.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
30.05.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
31.05.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	34.99	27.47	7.53	---	---	---	---	---	---	7.00	5.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	195.83	196.08	0.00	192.19	194.60	-2.41	---	---	4.839	648.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2026	29260.55	29253.03	0.00	28002.22	28340.95	-338.73	714.307	12793.0	1162.0
27.05.2026	29456.38	29449.11	0.00	28194.41	28535.55	-341.14	719.146	13441.0	1162.0
Итого:	195.83	196.08	0.00	192.19	194.60	-2.41	4.839	648.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 41/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123456
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t2	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	м3	кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.05.2026	53.26	56.12	63.25	6.50	5.50	0.0	24.0	*
02.05.2026	55.29	55.96	63.12	6.50	5.50	0.0	24.0	*
03.05.2026	54.65	56.58	63.00	6.50	5.50	0.0	24.0	*
04.05.2026	55.71	53.87	62.06	6.50	5.50	0.0	24.0	*
05.05.2026	54.43	53.22	61.30	6.50	5.50	0.0	24.0	*
06.05.2026	55.36	54.87	62.95	6.50	5.50	0.0	24.0	*
07.05.2026	55.38	55.11	63.04	6.50	5.50	0.0	24.0	*
08.05.2026	55.11	54.81	63.15	6.50	5.50	0.0	24.0	*
09.05.2026	55.08	54.97	63.01	6.50	5.50	0.0	24.0	*
10.05.2026	55.48	55.20	63.04	6.50	5.50	0.0	24.0	*
11.05.2026	53.80	55.92	62.92	6.50	5.50	0.0	24.0	*
12.05.2026	53.78	55.25	62.87	6.50	5.50	0.0	24.0	*
13.05.2026	53.77	54.74	63.14	6.50	5.50	0.0	24.0	*
14.05.2026	53.37	55.13	62.92	6.50	5.50	0.0	24.0	*
15.05.2026	55.49	54.81	63.04	6.50	5.50	0.0	24.0	*
16.05.2026	56.13	55.14	63.04	6.50	5.50	0.0	24.0	*
17.05.2026	54.93	55.27	63.38	6.50	5.50	0.0	24.0	*
18.05.2026	55.40	53.87	61.83	6.50	5.50	0.0	24.0	*
19.05.2026	54.25	54.21	62.63	6.50	5.50	0.0	24.0	*
20.05.2026	54.80	55.70	63.60	6.50	5.50	0.0	24.0	*
21.05.2026	56.02	55.34	63.60	6.50	5.50	0.0	24.0	*
22.05.2026	55.63	54.54	63.56	6.50	5.50	0.0	24.0	*
23.05.2026	55.05	55.07	63.31	6.50	5.50	0.0	24.0	*
24.05.2026	54.77	55.25	63.25	6.50	5.50	0.0	24.0	*
25.05.2026	57.09	55.22	63.18	6.50	5.50	0.0	24.0	*
26.05.2026	55.59	54.56	63.19	6.50	5.50	0.0	24.0	*
27.05.2026	55.42	54.50	63.23	6.50	5.50	0.0	24.0	*
28.05.2026	55.86	54.81	63.24	6.50	5.50	0.0	24.0	*
29.05.2026	56.01	55.43	63.29	6.50	5.50	0.0	24.0	*
30.05.2026	56.16	55.06	63.17	6.50	5.50	0.0	24.0	*
31.05.2026	56.05	55.00	62.85	6.50	5.50	0.0	24.0	*
Средние:	55.13	---	---	6.50	5.50	---	---	
Итого:	---	1705.53	1953.16	---	---	0.0	744.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
30.04.2026	23091.67	25596.65	11255.93	12243.33	-987.40	-104.024	-45.110	8088.0	5867.0
31.05.2026	24797.20	27549.81	11255.93	12243.33	-987.40	-104.024	-45.110	8088.0	6611.0
Итого:	1705.53	1953.16	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	744.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____