Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Зенкова ул, д. 4 (Население ПР (ООО УК "КОД"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 168399
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2026	43.91	37.57	6.34	239.73	241.64	-0.79	237.57	240.04	-1.03	-2.47	7.00	7.00	1.502	24.0	0.0	
02.05.2026	42.48	36.73	5.75	239.64	241.59	-0.81	237.62	240.12	-1.05	-2.50	7.00	7.00	1.360	24.0	0.0	
03.05.2026	37.70	33.69	4.01	239.13	241.31	-0.91	237.54	240.05	-1.05	-2.51	7.00	7.00	0.951	24.0	0.0	
04.05.2026	34.62	31.75	2.87	246.07	248.45	-0.96	244.70	247.29	-1.05	-2.59	7.00	7.00	0.704	24.0	0.0	
05.05.2026	33.84	31.62	2.22	274.76	277.38	-0.95	273.32	276.18	-1.04	-2.86	7.00	7.00	0.605	24.0	0.0	
06.05.2026	33.69	31.73	1.96	274.68	277.38	-0.98	273.24	276.17	-1.07	-2.93	7.00	7.00	0.534	24.0	0.0	
07.05.2026	33.63	31.69	1.94	274.76	277.43	-0.97	273.32	276.21	-1.05	-2.89	7.00	7.00	0.531	24.0	0.0	
08.05.2026	33.69	31.54	2.15	99.20	100.19	-0.99	98.69	99.74	-1.06	-1.05	7.00	7.00	0.211	24.0	0.0	*
09.05.2026	19.76	19.65	0.11	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
10.05.2026	15.26	16.14	-0.88	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
11.05.2026	15.18	17.05	-1.87	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
12.05.2026	16.65	18.23	-1.58	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
13.05.2026	17.74	18.92	-1.18	0.01	0.00	200.00	0.01	0.00	200.00	0.01	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
14.05.2026	18.33	19.97	-1.64	0.00	0.04	-200.00	0.00	0.04	-200.00	-0.04	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
15.05.2026	19.55	21.34	-1.79	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
16.05.2026	20.64	22.54	-1.90	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
17.05.2026	21.44	22.85	-1.41	0.00	0.01	-200.00	0.00	0.01	-200.00	-0.01	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
18.05.2026	22.01	23.80	-1.79	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
19.05.2026	22.47	24.25	-1.78	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
20.05.2026	22.09	23.54	-1.45	0.02	0.18	-160.00	0.02	0.18	-160.00	-0.16	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
21.05.2026	21.39	22.29	-0.90	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
22.05.2026	21.38	22.44	-1.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
23.05.2026	22.01	23.12	-1.11	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
24.05.2026	22.39	23.49	-1.10	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
25.05.2026	22.48	23.47	-0.99	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
26.05.2026	22.48	23.84	-1.36	0.06	0.23	-117.24	0.06	0.23	-117.24	-0.17	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
27.05.2026	22.78	24.09	-1.31	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
28.05.2026	22.27	23.96	-1.69	0.00	0.02	-200.00	0.00	0.02	-200.00	-0.02	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
29.05.2026	22.50	23.50	-1.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
30.05.2026	22.39	23.46	-1.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
31.05.2026	21.66	22.56	-0.90	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	24.79	24.87	-0.08	---	---	-22.08	---	---	-22.12	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1888.07	1905.86	---	1876.10	1896.29	---	-20.19	---	---	6.398	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2026	147462.82	172402.69	145300.62	170970.19	-25669.57	1601.537	22885.0	1848.0
31.05.2026	149350.89	174308.55	147176.72	172866.48	-25689.76	1607.935	23629.0	1848.0
Итого:	1888.07	1905.86	1876.10	1896.29	-20.19	6.398	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Зенкова ул, д. 4 (Население ПР (ООО УК "КОД"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 168399
Точка измерения: ТВ2 (нет акта допуска); Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.05.2026	---	---	---	31.61	21.18	7.00	7.00	0.0	24.0	*
02.05.2026	---	---	---	32.21	21.12	7.00	7.00	0.0	24.0	*
03.05.2026	162.31	---	---	33.65	21.06	7.00	7.00	0.0	24.0	*
04.05.2026	48.84	---	---	29.65	18.79	7.00	7.00	0.0	24.0	*
05.05.2026	137.33	---	---	32.37	21.63	7.00	7.00	0.0	24.0	*
06.05.2026	90.37	---	---	32.47	21.88	7.00	7.00	0.0	24.0	*
07.05.2026	45.90	---	---	32.40	21.79	7.00	7.00	0.0	24.0	*
08.05.2026	111.03	---	---	33.24	21.78	7.00	7.00	0.0	24.0	*
09.05.2026	113.69	---	---	30.98	21.88	7.00	7.00	0.0	24.0	*
10.05.2026	---	---	---	33.39	21.59	7.00	7.00	0.0	24.0	*
11.05.2026	---	---	---	34.49	21.41	7.00	7.00	0.0	24.0	*
12.05.2026	84.60	---	---	31.93	21.53	7.00	7.00	0.0	24.0	*
13.05.2026	---	---	---	31.94	21.40	7.00	7.00	0.0	24.0	*
14.05.2026	---	---	---	32.59	21.51	7.00	7.00	0.0	24.0	*
15.05.2026	102.80	---	---	31.63	21.50	7.00	7.00	0.0	24.0	*
16.05.2026	---	---	---	30.88	21.54	7.00	7.00	0.0	24.0	*
17.05.2026	---	---	---	32.82	21.20	7.00	7.00	0.0	24.0	*
18.05.2026	72.41	---	---	30.64	21.59	7.00	7.00	0.0	24.0	*
19.05.2026	122.01	55.79	66.22	31.63	21.81	7.00	7.00	0.0	24.0	*
20.05.2026	---	---	---	30.54	22.00	7.00	7.00	0.0	24.0	*
21.05.2026	123.94	---	---	31.59	22.11	7.00	7.00	0.0	24.0	*
22.05.2026	89.02	---	---	31.73	22.01	7.00	7.00	0.0	24.0	*
23.05.2026	122.60	---	---	32.04	23.12	7.00	7.00	0.0	24.0	*
24.05.2026	117.84	---	---	35.02	24.80	7.00	7.00	0.0	24.0	*
25.05.2026	---	---	---	32.16	23.65	7.00	7.00	0.0	24.0	*
26.05.2026	---	---	---	31.49	21.97	7.00	7.00	0.0	24.0	*
27.05.2026	---	---	---	29.51	20.46	7.00	7.00	0.0	24.0	*
28.05.2026	---	---	---	15.75	9.57	7.00	7.00	0.0	24.0	*
29.05.2026	---	---	---	34.63	24.45	7.00	7.00	0.0	24.0	*
30.05.2026	---	---	---	32.03	24.37	7.00	7.00	0.0	24.0	*
31.05.2026	85.93	---	---	35.22	24.11	7.00	7.00	0.0	24.0	*
Средние:	101.91	55.79	66.22	---	---	7.00	7.00	---	---	
Итого:	---	---	---	982.20	668.81	---	---	0.0	744.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
30.04.2026	23540.06	16768.78	297.72	201.99	95.73	16.969	8.517	305.0	24428.0
31.05.2026	24522.27	17437.59	297.72	201.99	95.73	16.969	8.517	305.0	25172.0
Итого:	982.20	668.81	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	744.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____