Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ивана Франко ул, д. 43А (МКД)
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 23189335
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.05.2026	65.30	51.28	14.02	105.83	121.64	103.77	120.14	-14.62	-16.37	6.12	4.51	1.458	24.0	0.0	0.00	*
02.05.2026	66.89	51.56	15.34	93.14	107.04	91.26	105.71	-14.67	-14.45	6.12	4.51	1.403	24.0	0.0	0.00	*
03.05.2026	67.29	51.01	16.28	88.13	101.35	86.32	100.13	-14.80	-13.80	6.12	4.51	1.408	24.0	0.0	0.00	*
04.05.2026	67.60	50.99	16.61	74.26	85.55	72.72	84.52	-15.00	-11.79	6.12	4.51	1.210	24.0	0.0	0.00	*
05.05.2026	66.20	55.08	11.12	96.79	111.88	94.87	110.30	-15.04	-15.43	6.12	4.51	1.058	24.0	0.0	0.00	*
06.05.2026	66.98	53.14	13.84	71.99	83.20	70.53	82.11	-15.18	-11.58	6.12	4.51	0.978	24.0	0.0	0.00	*
07.05.2026	67.20	52.58	14.62	68.92	79.81	67.52	78.78	-15.40	-11.26	6.12	4.51	0.989	24.0	0.0	0.00	*
08.05.2026	66.67	52.66	14.01	72.44	84.02	70.98	82.93	-15.53	-11.95	6.12	4.51	0.997	24.0	0.0	0.00	*
09.05.2026	66.10	47.94	18.16	66.43	77.04	65.11	76.22	-15.72	-11.11	6.12	4.51	1.185	24.0	0.0	0.00	*
10.05.2026	67.47	46.78	20.68	70.25	81.58	68.80	80.75	-15.97	-11.94	6.12	4.51	1.425	24.0	0.0	0.00	*
11.05.2026	66.49	46.56	19.93	68.11	79.70	66.74	78.90	-16.69	-12.16	6.12	4.51	1.332	24.0	0.0	0.00	*
12.05.2026	66.33	48.43	17.90	64.81	76.57	63.52	75.73	-17.54	-12.21	6.12	4.51	1.139	24.0	0.0	0.00	*
13.05.2026	66.51	49.77	16.74	64.34	76.66	63.05	75.77	-18.32	-12.72	6.12	4.51	1.057	24.0	0.0	0.00	*
14.05.2026	65.47	56.10	9.37	56.62	68.24	55.51	67.25	-19.11	-11.73	6.12	4.51	0.522	24.0	0.0	0.00	*
15.05.2026	66.97	56.51	10.46	52.17	63.33	51.11	62.39	-19.88	-11.28	6.12	4.51	0.537	24.0	0.0	0.00	*
16.05.2026	66.82	55.97	10.85	51.91	63.45	50.86	62.53	-20.58	-11.67	6.12	4.51	0.554	24.0	0.0	0.00	*
17.05.2026	65.98	55.42	10.56	52.83	64.90	51.79	63.98	-21.06	-12.19	6.12	4.51	0.549	24.0	0.0	0.00	*
18.05.2026	66.41	56.33	10.08	52.65	64.95	51.60	63.99	-21.44	-12.39	6.12	4.51	0.522	24.0	0.0	0.00	*
19.05.2026	65.40	55.71	9.69	53.58	66.36	52.54	65.40	-21.81	-12.86	6.12	4.51	0.511	24.0	0.0	0.00	*
20.05.2026	64.96	55.93	9.03	58.35	71.80	57.23	70.76	-21.15	-13.53	6.12	4.51	0.519	24.0	0.0	0.00	*
21.05.2026	66.64	56.69	9.95	52.11	63.89	51.06	62.94	-20.83	-11.87	6.12	4.51	0.510	24.0	0.0	0.00	*
22.05.2026	65.93	56.33	9.60	54.87	66.78	53.79	65.80	-20.09	-12.01	6.12	4.51	0.518	24.0	0.0	0.00	*
23.05.2026	65.39	56.47	8.92	58.42	71.01	57.29	69.96	-19.91	-12.67	6.12	4.51	0.513	24.0	0.0	0.00	*
24.05.2026	65.19	55.41	9.78	57.87	70.10	56.75	69.10	-19.62	-12.35	6.12	4.51	0.557	24.0	0.0	0.00	*
25.05.2026	66.94	56.39	10.55	51.14	61.75	50.10	60.84	-19.36	-10.74	6.12	4.51	0.530	24.0	0.0	0.00	*
26.05.2026	65.96	56.51	9.45	56.73	68.46	55.61	67.44	-19.23	-11.83	6.12	4.51	0.528	24.0	0.0	0.00	*
27.05.2026	65.01	56.14	8.87	57.72	69.52	56.61	68.50	-19.01	-11.89	6.12	4.51	0.504	24.0	0.0	0.00	*
28.05.2026	66.02	56.77	9.25	57.55	69.40	56.41	68.36	-19.15	-11.95	6.12	4.51	0.524	24.0	0.0	0.00	*
29.05.2026	66.25	56.95	9.29	55.97	67.64	54.85	66.62	-19.38	-11.77	6.12	4.51	0.512	24.0	0.0	0.00	*
30.05.2026	66.20	56.41	9.78	51.85	62.86	50.82	61.92	-19.69	-11.10	6.12	4.51	0.499	24.0	0.0	0.00	*
31.05.2026	66.30	55.91	10.39	53.93	65.46	52.86	64.51	-19.85	-11.65	6.12	4.51	0.551	24.0	0.0	0.00	*
Средние:	66.29	53.86	12.42	---	---	---	---	-18.25	---	6.12	4.51	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	1991.69	2365.92	1951.99	2334.26	---	-382.27	---	---	25.099	744.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.04.2026	79081.92	82484.48	77240.09	81531.73	-4291.64	1730.935	0.000	0.000	22185.0	318.0
31.05.2026	81073.62	84850.40	79192.09	83865.99	-4673.90	1756.033	0.000	0.000	22929.0	318.0
Итого:	1991.69	2365.92	1951.99	2334.26	-382.27	25.099	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____