Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ивановская ул, д. 13 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105371
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 306320	КТСП-Н SN 15422г
Обратка:	ПРЭМ SN 288690	КТСП-Н SN 15422х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2026	42.13	37.65	4.48	685.23	696.78	-1.67	679.35	692.00	-1.84	-12.65	0.90	0.50	3.039	24.0	0.0	
02.05.2026	40.77	36.69	4.08	685.02	696.64	-1.68	679.56	692.11	-1.83	-12.55	0.90	0.50	2.771	24.0	0.0	
03.05.2026	36.27	33.43	2.84	683.70	695.68	-1.74	679.33	691.89	-1.83	-12.56	0.90	0.50	1.933	24.0	0.0	
04.05.2026	33.65	31.46	2.19	682.87	695.11	-1.78	679.13	691.77	-1.84	-12.64	0.90	0.50	1.494	24.0	0.0	
05.05.2026	28.39	27.48	0.91	681.02	693.58	-1.83	678.38	691.08	-1.85	-12.70	0.90	0.50	0.616	24.0	0.0	
06.05.2026	30.00	28.70	1.30	681.66	694.05	-1.80	678.66	691.30	-1.85	-12.64	0.90	0.50	0.891	24.0	0.0	
07.05.2026	33.28	31.45	1.83	682.81	695.09	-1.78	679.15	691.79	-1.84	-12.64	0.90	0.50	1.242	24.0	0.0	
08.05.2026	33.48	31.40	2.08	239.22	243.54	-1.79	237.91	242.39	-1.87	-4.48	0.90	0.50	0.495	24.0	0.0	*
09.05.2026	17.87	17.90	-0.03	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
10.05.2026	15.46	15.58	-0.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
11.05.2026	14.62	14.77	-0.15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
12.05.2026	14.95	15.08	-0.13	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
13.05.2026	15.03	15.17	-0.14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
14.05.2026	15.79	15.87	-0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
15.05.2026	16.42	16.46	-0.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
16.05.2026	16.96	16.98	-0.02	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
17.05.2026	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
18.05.2026	17.86	17.85	0.01	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
19.05.2026	18.14	18.13	0.01	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
20.05.2026	18.38	18.32	0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
21.05.2026	18.02	18.01	0.01	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
22.05.2026	17.86	17.88	-0.02	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
23.05.2026	17.88	17.82	0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
24.05.2026	17.76	17.67	0.09	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
25.05.2026	18.20	18.11	0.09	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
26.05.2026	18.34	18.26	0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
27.05.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
28.05.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
29.05.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
30.05.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
31.05.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
Средние:	22.50	21.75	0.75	---	---	-0.54	---	---	-0.57	---	0.90	0.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	5021.53	5110.47	---	4991.47	5084.33	---	-92.86	---	---	12.481	624.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2026	289211.94	293637.16	285117.96	290586.76	-5468.80	2267.760	13305.0	674.0
26.05.2026	294233.47	298747.63	290109.43	295671.09	-5561.66	2280.241	13929.0	674.0
Итого:	5021.53	5110.47	4991.47	5084.33	-92.86	12.481	624.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ивановская ул, д. 13 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105371
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2026	52.97	8.85	8.74	0.60	0.418	24.0	0.0	*
02.05.2026	57.20	10.99	10.82	0.60	0.561	24.0	0.0	*
03.05.2026	57.90	12.45	12.26	0.60	0.647	24.0	0.0	*
04.05.2026	49.16	11.50	11.37	0.60	0.501	24.0	0.0	*
05.05.2026	18.11	4.14	4.14	0.60	0.055	24.0	0.0	*
06.05.2026	32.18	9.35	9.28	0.60	0.250	24.0	0.0	*
07.05.2026	52.77	11.12	10.98	0.60	0.525	24.0	0.0	*
08.05.2026	56.54	10.69	10.52	0.60	0.540	24.0	0.0	*
09.05.2026	56.52	10.97	10.81	0.60	0.554	24.0	0.0	*
10.05.2026	55.98	11.73	11.55	0.60	0.589	24.0	0.0	*
11.05.2026	57.40	13.08	12.90	0.60	0.676	24.0	0.0	*
12.05.2026	53.59	10.35	10.24	0.60	0.496	24.0	0.0	*
13.05.2026	54.71	11.39	11.22	0.60	0.560	24.0	0.0	
14.05.2026	56.80	11.55	11.37	0.60	0.589	24.0	0.0	*
15.05.2026	55.79	10.78	10.63	0.60	0.538	24.0	0.0	*
16.05.2026	54.71	10.07	9.93	0.60	0.492	24.0	0.0	*
17.05.2026	56.06	12.13	11.95	0.60	0.611	24.0	0.0	*
18.05.2026	55.26	10.49	10.34	0.60	0.521	24.0	0.0	*
19.05.2026	56.29	9.44	9.29	0.60	0.476	24.0	0.0	*
20.05.2026	56.83	9.79	9.66	0.60	0.502	24.0	0.0	*
21.05.2026	56.71	10.11	9.96	0.60	0.514	24.0	0.0	*
22.05.2026	56.94	10.55	10.36	0.60	0.536	24.0	0.0	*
23.05.2026	54.17	9.58	9.44	0.60	0.461	24.0	0.0	*
24.05.2026	55.35	11.12	10.96	0.60	0.550	24.0	0.0	*
25.05.2026	57.34	10.97	10.80	0.60	0.565	24.0	0.0	*
26.05.2026	55.35	9.79	9.65	0.60	0.488	24.0	0.0	*
27.05.2026	---	---	---	---	---	---	---	
28.05.2026	---	---	---	---	---	---	---	
29.05.2026	---	---	---	---	---	---	---	
30.05.2026	---	---	---	---	---	---	---	
31.05.2026	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	53.18	---	---	0.60	---	---	---	
Итого:	---	272.98	269.17	---	13.215	624.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
30.04.2026	6661.44	6565.19	328.779	13305.0	674.0
26.05.2026	6934.42	6834.36	341.994	13929.0	674.0
Итого:	272.98	269.17	13.215	624.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____