Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ивановская ул, д. 17 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143493
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 573259	КТС-Б SN 31865г
Обратка:	ПРЭМ SN 373637	КТС-Б SN 31865х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2026	42.10	37.88	4.22	530.26	529.77	0.09	525.84	526.23	-0.07	-0.39	7.00	7.00	2.220	24.0	0.0	
02.05.2026	40.77	36.94	3.83	529.61	529.21	0.08	525.53	525.86	-0.06	-0.33	7.00	7.00	2.007	24.0	0.0	
03.05.2026	36.18	33.55	2.63	527.93	528.06	-0.02	524.71	525.34	-0.12	-0.63	7.00	7.00	1.379	24.0	0.0	
04.05.2026	33.62	31.59	2.03	527.03	527.43	-0.08	524.31	525.00	-0.13	-0.69	7.00	7.00	1.061	24.0	0.0	
05.05.2026	28.34	27.63	0.71	525.05	526.02	-0.18	523.14	524.24	-0.21	-1.10	7.00	7.00	0.369	24.0	0.0	
06.05.2026	30.20	29.03	1.17	525.68	526.46	-0.15	523.45	524.43	-0.19	-0.98	7.00	7.00	0.610	24.0	0.0	
07.05.2026	33.35	31.68	1.67	526.80	527.21	-0.08	524.11	524.86	-0.14	-0.75	7.00	7.00	0.872	24.0	0.0	
08.05.2026	33.56	31.69	1.87	178.37	178.55	-0.10	177.43	177.74	-0.17	-0.31	7.00	7.00	0.332	24.0	0.0	*
09.05.2026	20.49	21.10	-0.61	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
10.05.2026	18.45	18.35	0.10	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
11.05.2026	18.47	19.01	-0.54	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
12.05.2026	18.18	19.21	-1.03	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
13.05.2026	17.99	19.91	-1.92	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
14.05.2026	18.91	20.80	-1.89	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
15.05.2026	19.88	21.72	-1.84	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
16.05.2026	20.46	22.29	-1.83	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
17.05.2026	20.95	22.76	-1.81	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
18.05.2026	21.51	23.27	-1.76	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
19.05.2026	21.94	23.66	-1.72	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
20.05.2026	22.33	23.75	-1.42	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
21.05.2026	21.39	22.97	-1.58	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
22.05.2026	21.77	23.35	-1.58	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
23.05.2026	22.62	23.85	-1.23	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
24.05.2026	22.92	24.06	-1.14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
25.05.2026	23.18	24.31	-1.13	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
26.05.2026	23.36	24.50	-1.14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
27.05.2026	23.68	24.74	-1.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
28.05.2026	22.93	24.22	-1.29	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
29.05.2026	21.79	23.02	-1.23	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
30.05.2026	21.58	22.51	-0.93	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
31.05.2026	21.97	22.88	-0.91	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	24.67	25.04	-0.37	---	---	-0.01	---	---	-0.04	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3870.73	3872.71	---	3848.52	3853.70	---	-5.18	---	---	8.850	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2026	157906.33	157574.07	155718.81	155962.46	-243.65	1174.229	10327.0	4.0
31.05.2026	161777.06	161446.78	159567.33	159816.16	-248.83	1183.079	11071.0	4.0
Итого:	3870.73	3872.71	3848.52	3853.70	-5.18	8.850	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ивановская ул, д. 17 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143493
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.05.2026	56.84	47.02	9.82	54.76	43.35	53.93	42.90	11.04	7.00	7.00	0.992	0.473	24.0	0.0	*
02.05.2026	62.18	50.60	11.58	67.66	55.85	66.47	55.19	11.28	7.00	7.00	1.283	0.519	24.0	0.0	
03.05.2026	62.09	50.44	11.65	68.77	55.14	67.56	54.49	13.08	7.00	7.00	1.381	0.598	24.0	0.0	
04.05.2026	57.00	47.67	9.33	65.65	53.16	64.66	52.59	12.07	7.00	7.00	1.116	0.484	24.0	0.0	
05.05.2026	66.57	54.04	12.53	64.57	54.68	63.28	53.94	9.33	7.00	7.00	1.250	0.461	24.0	0.0	
06.05.2026	54.80	46.59	8.21	60.46	48.12	59.60	47.62	11.98	7.00	7.00	0.985	0.442	24.0	0.0	
07.05.2026	59.26	49.17	10.09	65.15	54.25	64.10	53.64	10.46	7.00	7.00	1.107	0.458	24.0	0.0	
08.05.2026	63.04	51.80	11.24	64.04	53.71	62.89	53.04	9.84	7.00	7.00	1.167	0.461	24.0	0.0	
09.05.2026	62.01	50.10	11.91	64.98	53.84	63.84	53.20	10.64	7.00	7.00	1.239	0.485	24.0	0.0	
10.05.2026	62.13	49.36	12.77	66.04	53.73	64.88	53.12	11.76	7.00	7.00	1.349	0.528	24.0	0.0	
11.05.2026	62.90	49.84	13.06	69.33	53.11	68.08	52.50	15.58	7.00	7.00	1.588	0.704	24.0	0.0	
12.05.2026	58.64	47.21	11.43	65.62	53.03	64.57	52.47	12.10	7.00	7.00	1.247	0.515	24.0	0.0	
13.05.2026	60.81	48.62	12.19	58.78	45.44	57.79	44.94	12.85	7.00	7.00	1.264	0.563	24.0	0.0	
14.05.2026	59.85	47.55	12.30	53.28	42.40	52.40	41.95	10.45	7.00	7.00	1.089	0.454	24.0	0.0	
15.05.2026	59.97	48.07	11.90	53.03	41.62	52.15	41.17	10.99	7.00	7.00	1.094	0.483	24.0	0.0	
16.05.2026	60.52	48.66	11.86	55.11	43.88	54.19	43.40	10.79	7.00	7.00	1.113	0.475	24.0	0.0	
17.05.2026	59.80	48.19	11.61	55.76	43.32	54.84	42.86	11.99	7.00	7.00	1.154	0.530	24.0	0.0	
18.05.2026	59.70	48.27	11.43	52.33	42.66	51.47	42.20	9.27	7.00	7.00	0.989	0.408	24.0	0.0	
19.05.2026	61.13	49.31	11.82	52.18	42.05	51.29	41.57	9.72	7.00	7.00	1.036	0.442	24.0	0.0	
20.05.2026	61.81	49.87	11.94	51.26	41.77	50.36	41.29	9.08	7.00	7.00	1.008	0.415	24.0	0.0	
21.05.2026	62.37	49.99	12.38	50.95	41.36	50.05	40.88	9.17	7.00	7.00	1.031	0.416	24.0	0.0	
22.05.2026	62.26	50.32	11.94	54.22	45.34	53.26	44.80	8.46	7.00	7.00	1.019	0.387	24.0	0.0	
23.05.2026	62.21	51.15	11.06	64.86	54.65	63.71	53.98	9.73	7.00	7.00	1.153	0.454	24.0	0.0	
24.05.2026	61.79	50.87	10.92	64.50	54.20	63.38	53.55	9.83	7.00	7.00	1.142	0.458	24.0	0.0	
25.05.2026	61.74	50.79	10.95	61.89	51.73	60.81	51.11	9.71	7.00	7.00	1.110	0.452	24.0	0.0	
26.05.2026	61.70	50.90	10.80	63.56	53.44	62.45	52.80	9.66	7.00	7.00	1.117	0.447	24.0	0.0	
27.05.2026	62.31	51.58	10.73	63.87	52.90	62.74	52.24	10.50	7.00	7.00	1.161	0.489	24.0	0.0	
28.05.2026	61.53	50.87	10.66	64.74	52.81	63.62	52.17	11.45	7.00	7.00	1.202	0.527	24.0	0.0	
29.05.2026	61.54	50.34	11.20	65.60	53.18	64.46	52.56	11.91	7.00	7.00	1.261	0.543	24.0	0.0	
30.05.2026	61.56	50.06	11.50	66.09	52.05	64.95	51.44	13.50	7.00	7.00	1.355	0.612	24.0	0.0	
31.05.2026	62.14	50.49	11.65	68.05	52.89	66.85	52.26	14.59	7.00	7.00	1.442	0.671	24.0	0.0	
Средние:	61.04	49.67	11.37	---	---	---	---	---	7.00	7.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1897.10	1539.67	1864.61	1521.83	342.78	---	---	36.442	15.354	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
30.04.2026	21051.14	16103.01	20643.53	15893.39	4750.15	472.115	207.745	10314.0	17.0
31.05.2026	22948.24	17642.68	22508.15	17415.22	5092.92	508.558	223.099	11058.0	17.0
Итого:	1897.10	1539.67	1864.61	1521.83	342.78	36.442	15.354	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____