Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермь г, Иньвенская ул, д. 13 (ООО УК "КОД")
Прибор: СПТ941.10(11) Заводской номер: 39042
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	Q	Ти	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	т	Гкал	ч	
01.05.2026	68.81	57.83	10.98	170.93	178.64	0.00	167.29	175.87	0.00	-5.00	1.84	24.00	
02.05.2026	66.28	55.90	10.38	169.69	177.26	0.00	166.31	174.67	0.00	-4.91	1.73	24.00	
03.05.2026	68.30	58.68	9.61	163.66	171.10	0.00	160.22	168.37	0.00	-4.96	1.55	24.00	
04.05.2026	68.72	58.75	9.97	160.73	168.23	0.00	157.31	165.54	0.00	-5.10	1.57	24.00	
05.05.2026	69.19	60.59	8.60	153.09	160.78	0.00	149.80	158.06	0.00	-5.37	1.29	24.00	
06.05.2026	67.43	59.84	7.59	152.55	160.34	0.00	149.42	157.69	0.00	-5.39	1.14	24.00	
07.05.2026	68.88	62.89	5.99	144.17	151.93	0.00	141.09	149.18	0.00	-5.57	0.85	24.00	
08.05.2026	69.24	62.35	6.89	151.67	159.86	0.00	148.40	156.99	0.00	-5.63	1.03	24.00	
09.05.2026	68.46	60.41	8.05	124.08	130.73	0.00	121.46	128.53	0.00	-5.66	0.98	24.00	
10.05.2026	67.71	53.76	13.95	110.99	116.25	0.00	108.70	114.67	0.00	-5.35	1.52	24.00	
11.05.2026	68.91	53.78	15.12	119.05	124.57	0.00	116.51	122.88	0.00	-5.33	1.77	24.00	
12.05.2026	67.87	53.27	14.60	108.65	114.51	0.00	106.39	112.99	0.00	-6.02	1.56	24.00	
13.05.2026	67.90	53.66	14.24	106.21	112.39	0.00	104.00	110.87	0.00	-6.40	1.48	24.00	
14.05.2026	67.95	54.22	13.74	104.06	110.84	0.00	101.89	109.32	0.00	-7.03	1.40	24.00	
15.05.2026	67.51	57.09	10.42	88.43	94.82	0.00	86.61	93.39	0.00	-7.53	0.91	24.00	*
16.05.2026	69.47	62.64	6.83	78.57	84.98	0.00	76.86	83.46	0.00	-8.22	0.53	24.00	
17.05.2026	69.51	62.79	6.72	78.83	85.65	0.00	77.12	84.10	0.00	-8.66	0.52	24.00	
18.05.2026	68.46	60.98	7.49	77.83	84.67	0.00	76.19	83.22	0.00	-8.83	0.57	24.00	
19.05.2026	68.69	62.11	6.58	77.46	84.58	0.00	75.81	83.08	0.00	-9.14	0.50	24.00	
20.05.2026	67.34	61.32	6.01	76.95	84.11	0.00	75.38	82.65	0.00	-9.21	0.46	24.00	
21.05.2026	66.98	60.73	6.25	76.69	83.52	0.00	75.13	82.10	0.00	-8.86	0.47	24.00	
22.05.2026	68.83	62.51	6.32	77.54	84.24	0.00	75.89	82.73	0.00	-8.63	0.48	24.00	
23.05.2026	68.13	61.70	6.44	78.47	84.48	0.00	76.83	83.01	0.00	-7.73	0.50	24.00	*
24.05.2026	67.24	61.05	6.19	79.82	85.72	0.00	78.19	84.25	0.00	-7.47	0.49	24.00	
25.05.2026	67.12	60.55	6.56	78.78	84.49	0.00	77.18	83.07	0.00	-7.35	0.51	24.00	
26.05.2026	69.19	62.79	6.40	79.03	84.90	0.00	77.32	83.36	0.00	-7.52	0.50	24.00	
27.05.2026	67.76	61.89	5.87	78.44	84.45	0.00	76.82	82.97	0.00	-7.70	0.45	24.00	
28.05.2026	66.99	61.49	5.49	78.27	84.28	0.00	76.68	82.81	0.00	-7.69	0.42	24.00	
29.05.2026	67.91	61.65	6.26	77.46	83.62	0.00	75.85	82.16	0.00	-7.99	0.48	24.00	
30.05.2026	68.33	62.38	5.95	76.69	83.06	0.00	75.08	81.58	0.00	-8.30	0.45	24.00	
31.05.2026	68.62	62.52	6.10	76.63	83.24	0.00	75.01	81.75	0.00	-8.60	0.46	24.00	
Средние:	68.19	59.75	8.44	---	---	---	---	---	---	-7.00	---	---	
Итого:	---	---	---	3275.40	3482.26	0.00	3206.71	3425.33	0.00	---	28.40	744.00	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Q	Ти
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч
30.04.2026	932624.76	883379.18	70.90	909707.60	869478.54	0.00	15102.06	144024.12
31.05.2026	935900.16	886861.44	70.90	912914.31	872903.87	0.00	15130.47	144768.12
Итого:	3275.40	3482.26	0.00	3206.71	3425.33	0.00	28.40	744.00

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____