Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 11 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 20128039
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу РС SN 100953	Коммуналец СДВ-И SN 220947	КТСП-Н SN 42266х
Обратка:	Питерфлоу РС SN 100896	Коммуналец СДВ-И SN 220880	КТСП-Н SN 42266г

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	Дп	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	м3	ч	ч	
01.05.2026	38.35	33.26	5.09	407.01	412.08	404.36	410.17	-1.43	-5.80	5.08	4.80	2.056	0.00	24.0	0.0	*
02.05.2026	40.04	34.44	5.60	407.20	412.32	404.25	410.21	-1.46	-5.95	5.05	4.77	2.263	0.00	24.0	0.0	*
03.05.2026	37.04	32.76	4.28	406.89	411.87	404.43	410.01	-1.37	-5.58	5.12	4.84	1.730	0.00	24.0	0.0	*
04.05.2026	34.33	31.13	3.20	406.29	411.16	404.26	409.54	-1.30	-5.27	5.18	4.90	1.294	0.00	24.0	0.0	*
05.05.2026	33.68	30.98	2.70	405.51	410.29	403.59	408.70	-1.26	-5.11	4.92	4.64	1.090	0.00	24.0	0.0	*
06.05.2026	33.73	31.29	2.43	405.41	410.10	369.84	374.42	-1.23	-4.58	4.95	4.67	0.900	0.00	22.0	2.0	*
07.05.2026	33.41	31.07	2.34	405.55	410.23	403.62	408.62	-1.23	-5.00	4.68	4.40	0.945	0.00	24.0	0.0	*
08.05.2026	33.60	30.85	2.75	142.58	144.28	134.56	136.26	-1.26	-1.71	2.68	2.62	0.371	0.00	22.0	2.0	*
09.05.2026	20.03	19.91	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.30	1.35	0.000	0.00	24.0	0.0	*
10.05.2026	17.23	17.13	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.45	1.49	0.000	0.00	24.0	0.0	*
11.05.2026	17.24	17.15	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.53	1.57	0.000	0.00	24.0	0.0	*
12.05.2026	17.27	17.17	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.67	1.71	0.000	0.00	24.0	0.0	*
13.05.2026	16.97	16.86	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.81	1.85	0.000	0.00	24.0	0.0	*
14.05.2026	18.21	18.17	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.71	1.75	0.000	0.00	24.0	0.0	*
15.05.2026	19.21	19.20	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.62	1.66	0.000	0.00	24.0	0.0	*
16.05.2026	20.16	20.16	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.55	1.59	0.000	0.00	24.0	0.0	*
17.05.2026	21.01	21.02	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.46	1.50	0.000	0.00	24.0	0.0	*
18.05.2026	21.32	21.30	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.41	1.45	0.000	0.00	24.0	0.0	*
19.05.2026	21.83	21.81	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.41	1.45	0.000	0.00	24.0	0.0	*
20.05.2026	21.84	21.79	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.38	1.42	0.000	0.00	24.0	0.0	*
21.05.2026	21.23	21.15	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.35	1.38	0.000	0.00	24.0	0.0	*
22.05.2026	21.30	21.24	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.34	1.38	0.000	0.00	24.0	0.0	*
23.05.2026	21.96	21.91	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.34	1.38	0.000	0.00	24.0	0.0	*
24.05.2026	22.22	22.17	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.34	1.38	0.000	0.00	24.0	0.0	*
25.05.2026	22.28	22.22	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.34	1.38	0.000	0.00	24.0	0.0	*
26.05.2026	22.64	22.61	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.35	1.38	0.000	0.00	24.0	0.0	*
27.05.2026	22.77	22.66	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.07	6.53	0.000	0.00	24.0	0.0	*
28.05.2026	22.26	22.18	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	8.64	11.13	0.000	0.00	24.0	0.0	*
29.05.2026	21.24	21.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	7.66	9.49	0.000	0.00	24.0	0.0	*
30.05.2026	20.31	20.19	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	5.62	6.61	0.000	0.00	24.0	0.0	*
31.05.2026	20.65	20.56	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	5.43	6.74	0.000	0.00	24.0	0.0	*
Средние:	24.37	23.40	0.96	---	---	---	---	-0.34	---	3.14	3.33	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2986.43	3022.34	2928.92	2967.93	---	-39.01	---	---	10.649	0.00	740.0	4.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.04.2026	85662.05	86767.18	83932.97	85502.82	-1569.85	983.579	0.000	0.000	5835.0	31.0
31.05.2026	88648.49	89789.52	86861.89	88470.75	-1608.86	994.228	0.000	0.000	6575.0	35.0
Итого:	2986.43	3022.34	2928.92	2967.93	-39.01	10.649	0.000	0.000	740.0	4.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации