Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 17 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 20139946
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	Карат СДВ-И SN a774181	КТС-Б SN 2202978 г
Обратка:	Карат СДВ-И SN a774182	КТС-Б SN 2202978 х

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.05.2026	44.27	38.97	5.30	493.02	499.70	488.52	496.30	-1.58	-7.78	0.83	5.10	2.544	24.0	0.0	0.00	
02.05.2026	42.90	38.02	4.87	492.35	499.03	488.12	495.84	-1.57	-7.72	0.82	4.98	2.335	24.0	0.0	0.00	
03.05.2026	38.32	34.76	3.56	490.52	497.09	487.23	494.53	-1.49	-7.30	0.78	4.77	1.690	24.0	0.0	0.00	
04.05.2026	35.09	32.40	2.69	485.28	491.44	482.64	489.30	-1.37	-6.66	0.76	4.64	1.257	24.0	0.0	0.00	
05.05.2026	34.37	31.98	2.38	485.06	491.19	442.07	448.07	-1.35	-6.00	0.76	4.42	1.017	22.0	2.0	0.00	*
06.05.2026	34.42	32.22	2.20	484.05	490.38	380.52	385.85	-1.39	-5.33	0.76	4.37	0.808	19.0	5.0	0.00	*
07.05.2026	34.25	32.12	2.14	482.80	489.07	360.07	365.06	-1.38	-4.99	0.76	4.45	0.740	18.0	6.0	0.00	*
08.05.2026	23.69	27.76	-4.07	4.54	4.45	0.06	0.05	14.03	0.01	0.68	4.15	0.000	14.0	10.0	0.00	*
09.05.2026	21.39	20.57	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.67	4.15	0.000	24.0	0.0	0.00	
10.05.2026	20.30	19.26	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.65	4.15	0.000	24.0	0.0	0.00	
11.05.2026	20.21	19.50	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.64	4.16	0.000	24.0	0.0	0.00	
12.05.2026	20.32	19.87	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.65	4.17	0.000	24.0	0.0	0.00	
13.05.2026	20.34	19.94	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.65	4.18	0.000	24.0	0.0	0.00	
14.05.2026	20.46	20.16	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.65	4.19	0.000	24.0	0.0	0.00	
15.05.2026	20.78	20.39	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.66	4.21	0.000	24.0	0.0	0.00	
16.05.2026	21.12	20.67	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.66	4.22	0.000	24.0	0.0	0.00	
17.05.2026	21.43	21.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.66	4.24	0.000	24.0	0.0	0.00	
18.05.2026	21.66	21.28	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.66	4.25	0.000	24.0	0.0	0.00	
19.05.2026	21.89	21.52	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.66	4.26	0.000	24.0	0.0	0.00	
20.05.2026	21.90	21.56	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.66	4.25	0.000	24.0	0.0	0.00	
21.05.2026	21.94	21.61	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.66	4.24	0.000	24.0	0.0	0.00	
22.05.2026	22.09	21.81	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.66	4.24	0.000	24.0	0.0	0.00	
23.05.2026	22.15	21.84	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.67	4.25	0.000	24.0	0.0	0.00	
24.05.2026	22.48	22.15	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.67	4.26	0.000	24.0	0.0	0.00	
25.05.2026	22.52	22.20	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.68	4.26	0.000	24.0	0.0	0.00	
26.05.2026	22.81	22.50	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.91	4.31	0.000	24.0	0.0	0.00	*
27.05.2026	22.86	22.55	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.69	4.28	0.000	24.0	0.0	0.00	
28.05.2026	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
29.05.2026	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
30.05.2026	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
31.05.2026	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	25.78	24.76	1.01	---	---	---	---	0.14	---	0.70	4.34	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	3417.62	3462.34	3129.23	3175.00	---	-45.77	---	---	10.391	625.0	23.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.04.2026	53929.56	54507.27	52637.03	53467.02	-829.99	488.748	0.000	0.000	2486.0	24.0
27.05.2026	57347.18	57969.61	55766.26	56642.02	-875.76	499.139	0.000	0.000	3111.0	47.0
Итого:	3417.62	3462.34	3129.23	3175.00	-45.77	10.391	0.000	0.000	625.0	23.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации