Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 5 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 158260
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	ГДж	ч	ч	
01.05.2026	13.12	15.61	-2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
02.05.2026	13.60	15.87	-2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
03.05.2026	14.38	16.56	-2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
04.05.2026	15.40	18.00	-2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
05.05.2026	17.03	19.85	-2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
06.05.2026	18.28	21.17	-2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
07.05.2026	18.54	20.72	-2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
08.05.2026	16.95	18.82	-1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
09.05.2026	14.17	15.77	-1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
10.05.2026	11.73	13.63	-1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
11.05.2026	12.30	14.11	-1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
12.05.2026	13.74	15.04	-1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
13.05.2026	14.21	15.47	-1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
14.05.2026	15.55	16.79	-1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
15.05.2026	16.20	17.46	-1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
16.05.2026	16.77	18.08	-1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
17.05.2026	17.12	18.49	-1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
18.05.2026	17.14	18.34	-1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
19.05.2026	17.83	19.37	-1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
20.05.2026	18.34	19.83	-1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
21.05.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
22.05.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
23.05.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
24.05.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
25.05.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
26.05.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
27.05.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
28.05.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
29.05.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
30.05.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
31.05.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	15.62	17.45	-1.83	---	---	---	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	480.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГДж	ч	ч
30.04.2026	553.17	3901.34	552.47	3869.35	-3316.88	63.278	10783.0	5.0
20.05.2026	553.17	3901.34	552.47	3869.35	-3316.88	63.278	11263.0	5.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	480.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 5 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 17051127
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу РС SN 116863	Коммуналец СДВ-И SN NA506233	КТПТР-01 SN 2556А
Обратка:	Питерфлоу РС SN 116827	Коммуналец СДВ-И SN NA506234	КТПТР-01 SN 2556

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.05.2026	36.53	31.92	4.61	401.47	392.85	399.16	391.23	2.01	6.54	6.14	1.839	24.0	0.0	
02.05.2026	37.76	32.85	4.91	401.40	392.94	398.92	391.19	1.96	6.50	6.10	1.957	24.0	0.0	
03.05.2026	39.43	34.04	5.39	401.71	393.02	398.94	391.09	1.99	6.47	6.07	2.151	24.0	0.0	
04.05.2026	36.41	32.26	4.15	400.59	392.91	398.29	391.22	1.79	6.55	6.15	1.652	24.0	0.0	
05.05.2026	33.87	30.68	3.19	400.85	393.57	398.95	392.12	1.73	6.60	6.20	1.274	24.0	0.0	
06.05.2026	33.36	30.54	2.82	400.72	393.47	398.86	392.01	1.73	6.34	5.93	1.126	24.0	0.0	
07.05.2026	33.38	30.81	2.57	400.57	393.13	398.71	391.64	1.79	6.37	5.96	1.026	24.0	0.0	
08.05.2026	33.11	30.59	2.52	400.96	393.24	399.15	391.77	1.87	6.09	5.68	1.006	24.0	0.0	
09.05.2026	33.17	30.39	2.78	142.36	139.68	130.83	128.46	1.83	4.34	4.19	0.364	23.0	1.0	*
10.05.2026	15.45	15.52	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	---	3.43	3.41	0.000	24.0	0.0	
11.05.2026	12.66	12.76	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	---	3.50	3.48	0.000	24.0	0.0	
12.05.2026	13.06	13.13	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	---	3.56	3.54	0.000	24.0	0.0	
13.05.2026	14.43	14.45	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	---	3.60	3.58	0.000	24.0	0.0	
14.05.2026	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	3.61	3.59	0.000	24.0	0.0	
15.05.2026	16.20	16.18	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	---	3.65	3.63	0.000	24.0	0.0	
16.05.2026	16.99	16.97	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	---	3.69	3.67	0.000	24.0	0.0	
17.05.2026	17.58	17.57	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	3.74	3.72	0.000	24.0	0.0	
18.05.2026	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	3.78	3.76	0.000	24.0	0.0	
19.05.2026	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	3.81	3.79	0.000	24.0	0.0	
20.05.2026	18.71	18.70	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	3.84	3.82	0.000	24.0	0.0	
21.05.2026	19.09	19.08	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	3.80	3.77	0.000	24.0	0.0	
22.05.2026	18.37	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	3.73	3.70	0.000	24.0	0.0	
23.05.2026	18.45	18.47	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	---	3.75	3.72	0.000	24.0	0.0	
24.05.2026	19.73	19.70	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	---	3.79	3.76	0.000	24.0	0.0	
25.05.2026	20.10	20.08	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	---	3.80	3.78	0.000	24.0	0.0	
26.05.2026	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	4.74	4.71	0.000	24.0	0.0	
27.05.2026	20.41	20.39	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.72	8.47	0.000	24.0	0.0	
28.05.2026	20.70	20.64	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	---	10.65	8.31	0.000	24.0	0.0	
29.05.2026	20.29	20.27	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	---	9.67	5.86	0.000	24.0	0.0	
30.05.2026	18.68	18.71	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	---	2.66	0.79	0.000	24.0	0.0	
31.05.2026	18.07	18.10	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.15	0.00	0.000	24.0	0.0	
Средние:	22.80	21.74	1.06	---	---	---	---	0.54	4.89	4.49	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3350.63	3284.78	3321.81	3260.74	---	---	---	12.395	743.0	1.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.04.2026	372853.94	397235.99	366012.38	392224.60	0.00	4279.253	0.000	0.000	37435.0	2394.0
31.05.2026	376204.57	400520.78	369334.19	395485.33	0.00	4291.648	0.000	0.000	38178.0	2395.0
Итого:	3350.63	3284.78	3321.81	3260.74	0.00	12.395	0.000	0.000	743.0	1.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____