Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 7 (Население ПР (ООО УК "КОД"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143497
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 374515	КТС-Б SN 31892г
Обратка:	ПРЭМ SN 373676	КТС-Б SN 31892х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2026	38.09	32.06	6.03	336.32	336.73	-0.12	334.03	335.14	-0.33	-1.11	7.00	7.00	2.009	24.0	0.0	
02.05.2026	39.77	33.12	6.65	336.59	336.90	-0.09	334.12	335.22	-0.33	-1.10	7.00	7.00	2.218	24.0	0.0	
03.05.2026	36.80	31.66	5.14	336.01	336.53	-0.15	333.89	334.99	-0.33	-1.10	7.00	7.00	1.707	24.0	0.0	
04.05.2026	34.14	30.25	3.89	335.40	336.08	-0.20	333.63	334.67	-0.31	-1.04	7.00	7.00	1.294	24.0	0.0	
05.05.2026	33.53	30.18	3.35	335.34	336.15	-0.24	333.66	334.71	-0.31	-1.05	7.00	7.00	1.119	24.0	0.0	
06.05.2026	33.54	30.52	3.02	335.22	336.08	-0.26	333.54	334.64	-0.33	-1.10	7.00	7.00	1.003	24.0	0.0	
07.05.2026	33.27	30.36	2.91	335.30	336.19	-0.27	333.62	334.75	-0.34	-1.13	7.00	7.00	0.968	24.0	0.0	
08.05.2026	33.22	30.08	3.14	116.49	116.86	-0.32	115.92	116.36	-0.38	-0.44	7.00	7.00	0.367	24.0	0.0	*
09.05.2026	22.40	22.28	0.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
10.05.2026	20.46	20.31	0.15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
11.05.2026	20.24	20.13	0.11	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
12.05.2026	20.07	19.99	0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
13.05.2026	19.84	19.76	0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
14.05.2026	20.25	20.20	0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
15.05.2026	20.92	20.90	0.02	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
16.05.2026	21.61	21.60	0.01	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
17.05.2026	22.37	22.36	0.01	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
18.05.2026	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
19.05.2026	23.29	23.27	0.02	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
20.05.2026	23.43	23.40	0.03	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
21.05.2026	23.29	23.22	0.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
22.05.2026	23.33	23.27	0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
23.05.2026	23.71	23.61	0.10	0.00	0.01	-200.00	0.00	0.01	-200.00	-0.01	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
24.05.2026	23.96	23.90	0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
25.05.2026	24.09	24.03	0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
26.05.2026	24.22	22.86	1.36	0.00	0.01	-200.00	0.00	0.01	-200.00	-0.01	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
27.05.2026	24.44	23.88	0.56	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
28.05.2026	24.35	24.23	0.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
29.05.2026	23.73	23.52	0.21	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
30.05.2026	22.96	22.83	0.13	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
31.05.2026	22.90	22.80	0.10	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	25.83	24.61	1.21	---	---	-12.96	---	---	-12.99	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2466.67	2471.54	---	2452.41	2460.50	---	-8.09	---	---	10.685	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2026	227717.68	225137.59	224644.90	223400.97	1243.93	2872.869	23002.0	0.0
31.05.2026	230184.35	227609.13	227097.31	225861.47	1235.84	2883.554	23746.0	0.0
Итого:	2466.67	2471.54	2452.41	2460.50	-8.09	10.685	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 7 (Население ПР (ООО УК "КОД"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143497
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.05.2026	54.64	31.91	22.73	11.87	0.00	11.71	0.00	11.71	7.00	7.00	0.581	0.316	24.0	0.0	
02.05.2026	55.02	32.60	22.42	15.96	0.00	15.74	0.00	15.74	7.00	7.00	0.788	0.440	24.0	0.0	
03.05.2026	59.06	35.15	23.91	18.31	0.00	18.01	0.00	18.01	7.00	7.00	0.974	0.543	24.0	0.0	
04.05.2026	59.91	35.54	24.37	13.45	0.00	13.23	0.00	13.23	7.00	7.00	0.727	0.403	24.0	0.0	
05.05.2026	59.81	36.27	23.54	10.35	0.00	10.18	0.00	10.18	7.00	7.00	0.558	0.319	24.0	0.0	
06.05.2026	59.66	36.97	22.69	10.25	0.00	10.09	0.00	10.09	7.00	7.00	0.551	0.323	24.0	0.0	
07.05.2026	59.07	36.21	22.86	11.03	0.00	10.85	0.00	10.85	7.00	7.00	0.587	0.339	24.0	0.0	
08.05.2026	58.95	36.37	22.58	13.69	0.00	13.47	0.00	13.47	7.00	7.00	0.727	0.423	24.0	0.0	
09.05.2026	56.18	33.10	23.08	10.06	0.00	9.91	0.00	9.91	7.00	7.00	0.507	0.281	24.0	0.0	
10.05.2026	56.53	31.22	25.31	6.73	0.00	6.63	0.00	6.63	7.00	7.00	0.342	0.174	24.0	0.0	
11.05.2026	56.08	31.75	24.33	6.28	0.00	6.19	0.00	6.19	7.00	7.00	0.316	0.166	24.0	0.0	
12.05.2026	43.33	27.71	15.62	10.76	0.00	10.67	0.00	10.67	7.00	7.00	0.409	0.231	24.0	0.0	
13.05.2026	51.78	29.10	22.68	6.97	0.00	6.89	0.00	6.89	7.00	7.00	0.322	0.167	24.0	0.0	
14.05.2026	50.81	30.31	20.50	6.35	0.00	6.27	0.00	6.27	7.00	7.00	0.288	0.160	24.0	0.0	
15.05.2026	50.54	31.50	19.04	6.17	0.00	6.10	0.00	6.10	7.00	7.00	0.278	0.162	24.0	0.0	
16.05.2026	51.80	32.28	19.52	6.00	0.00	5.93	0.00	5.93	7.00	7.00	0.278	0.162	24.0	0.0	
17.05.2026	51.70	32.03	19.67	5.89	0.00	5.82	0.00	5.82	7.00	7.00	0.272	0.158	24.0	0.0	
18.05.2026	55.23	30.79	24.44	6.37	0.00	6.28	0.00	6.28	7.00	7.00	0.316	0.178	24.0	0.0	
19.05.2026	57.59	35.52	22.07	7.10	0.00	6.99	0.00	6.99	7.00	7.00	0.368	0.213	24.0	0.0	
20.05.2026	57.79	34.99	22.80	6.46	0.00	6.36	0.00	6.36	7.00	7.00	0.336	0.191	24.0	0.0	
21.05.2026	58.75	34.48	24.27	5.89	0.00	5.80	0.00	5.80	7.00	7.00	0.312	0.171	24.0	0.0	
22.05.2026	58.67	35.51	23.16	5.83	0.00	5.73	0.00	5.73	7.00	7.00	0.308	0.175	24.0	0.0	
23.05.2026	58.06	35.94	22.12	5.97	0.00	5.87	0.00	5.87	7.00	7.00	0.312	0.182	24.0	0.0	
24.05.2026	57.60	35.23	22.37	6.04	0.00	5.94	0.00	5.94	7.00	7.00	0.313	0.180	24.0	0.0	
25.05.2026	57.66	35.60	22.06	7.47	0.00	7.35	0.00	7.35	7.00	7.00	0.387	0.225	24.0	0.0	
26.05.2026	57.12	34.27	22.85	7.17	0.00	7.07	0.00	7.07	7.00	7.00	0.368	0.207	24.0	0.0	
27.05.2026	58.15	35.14	23.01	7.34	0.00	7.23	0.00	7.23	7.00	7.00	0.384	0.218	24.0	0.0	
28.05.2026	58.15	34.46	23.69	6.87	0.00	6.76	0.00	6.76	7.00	7.00	0.359	0.200	24.0	0.0	
29.05.2026	58.67	33.36	25.31	6.37	0.00	6.27	0.00	6.27	7.00	7.00	0.337	0.178	24.0	0.0	
30.05.2026	57.80	32.61	25.19	5.85	0.00	5.76	0.00	5.76	7.00	7.00	0.304	0.159	24.0	0.0	
31.05.2026	57.59	33.76	23.83	5.62	0.00	5.53	0.00	5.53	7.00	7.00	0.291	0.159	24.0	0.0	
Средние:	56.25	33.60	22.65	---	---	---	---	---	7.00	7.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	260.48	0.00	256.62	0.00	256.62	---	---	13.199	7.403	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
30.04.2026	4643.32	36485.75	4574.03	0.02	4574.01	237.423	128.564	22402.0	600.0
31.05.2026	4903.80	36485.75	4830.64	0.02	4830.62	250.622	135.966	23146.0	600.0
Итого:	260.48	0.00	256.62	0.00	256.62	13.199	7.403	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____