Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Свободы ул, д. 13 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 18059894
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу РС SN 138134	Коммуналец СДВ-И SN 519645	КТПТР-01 SN 7524А
Обратка:	Питерфлоу РС SN 138159	Коммуналец СДВ-И SN 519646	КТПТР-01 SN 7524

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.05.2026	42.87	37.16	5.72	449.38	447.25	445.62	444.52	0.25	5.09	3.79	2.556	24.0	0.0	0.00	
02.05.2026	43.72	37.77	5.95	449.36	447.28	445.45	444.46	0.22	5.12	3.81	2.658	24.0	0.0	0.00	
03.05.2026	42.22	36.80	5.42	449.14	447.26	445.52	444.59	0.21	4.98	3.67	2.423	24.0	0.0	0.00	
04.05.2026	37.32	33.57	3.75	448.33	447.20	445.55	445.04	0.11	4.61	3.30	1.680	24.0	0.0	0.00	
05.05.2026	34.83	31.95	2.88	477.12	476.20	338.65	338.32	0.10	5.14	3.60	0.984	18.0	6.0	0.00	*
06.05.2026	33.99	31.79	2.20	547.00	545.70	136.09	135.86	0.17	5.73	3.79	0.304	6.0	18.0	0.00	*
07.05.2026	34.39	32.13	2.26	547.00	545.73	68.05	67.94	0.17	5.60	3.67	0.156	3.0	21.0	0.00	*
08.05.2026	34.16	32.01	2.15	546.99	545.78	158.81	158.52	0.19	6.63	4.70	0.347	7.0	17.0	0.00	*
09.05.2026	34.04	31.81	2.23	183.45	182.98	114.52	114.30	0.19	3.61	2.93	0.260	21.0	3.0	0.00	*
10.05.2026	20.68	20.72	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	---	2.09	2.03	0.000	24.0	0.0	0.00	
11.05.2026	18.75	18.48	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	---	2.18	2.12	0.000	24.0	0.0	0.00	
12.05.2026	18.35	18.85	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	---	2.22	2.17	0.000	24.0	0.0	0.00	
13.05.2026	18.48	19.17	-0.69	0.00	1.09	0.00	0.00	---	0.81	0.79	0.000	22.0	2.0	0.00	*
14.05.2026	18.56	19.78	-1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
15.05.2026	19.31	20.27	-0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
16.05.2026	20.03	20.86	-0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
17.05.2026	20.72	21.48	-0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
18.05.2026	21.32	22.10	-0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	*
19.05.2026	18.71	22.10	-3.39	2.94	2.34	0.00	0.05	-190.69	2.13	2.10	0.000	16.0	8.0	0.00	*
20.05.2026	21.87	21.64	0.22	0.01	0.00	0.01	0.00	133.34	6.56	6.11	0.000	24.0	0.0	0.00	*
21.05.2026	22.02	22.48	-0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.00	5.33	0.000	24.0	0.0	0.00	
22.05.2026	21.71	22.21	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	---	5.69	4.68	0.000	24.0	0.0	0.00	
23.05.2026	21.78	22.28	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	---	5.41	4.23	0.000	24.0	0.0	0.00	
24.05.2026	22.34	22.78	-0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.40	3.97	0.000	24.0	0.0	0.00	
25.05.2026	22.54	22.98	-0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.50	3.77	0.000	24.0	0.0	0.00	
26.05.2026	22.27	22.70	-0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	---	5.46	3.52	0.000	24.0	0.0	0.00	
27.05.2026	22.36	22.81	-0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	---	5.41	3.38	0.000	24.0	0.0	0.00	
28.05.2026	22.75	23.21	-0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.02	3.31	0.000	24.0	0.0	0.00	
29.05.2026	21.84	22.13	-0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	---	3.29	3.16	0.000	24.0	0.0	0.00	
30.05.2026	21.62	22.03	-0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	---	2.72	3.09	0.000	24.0	0.0	0.00	
31.05.2026	21.11	21.57	-0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	---	1.42	3.01	0.000	24.0	0.0	0.00	
Средние:	25.70	25.09	0.61	---	---	---	---	-21.15	3.80	2.90	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	4100.70	4088.82	2598.27	2593.61	---	---	---	11.368	669.0	75.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.04.2026	32471.88	32264.30	31502.16	31439.35	0.00	301.054	0.000	0.000	1781.0	30.0
31.05.2026	36572.58	36353.12	34100.43	34032.95	0.00	312.423	0.000	0.000	2450.0	105.0
Итого:	4100.70	4088.82	2598.27	2593.61	0.00	11.368	0.000	0.000	669.0	75.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Свободы ул, д. 13 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 18059894
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 2)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.05.2026	60.00	47.16	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.97	6.55	0.000	24.0	0.0	5.00	
02.05.2026	60.00	46.71	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.81	6.57	0.000	24.0	0.0	5.00	
03.05.2026	60.10	46.84	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.79	6.58	0.000	24.0	0.0	5.00	
04.05.2026	60.09	46.86	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.99	6.56	0.000	24.0	0.0	5.00	
05.05.2026	60.02	47.77	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70	6.34	0.000	24.0	0.0	5.00	
06.05.2026	61.66	52.03	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.95	6.56	0.000	24.0	0.0	5.00	
07.05.2026	61.76	52.25	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.04	6.55	0.000	24.0	0.0	5.00	
08.05.2026	61.25	51.99	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.55	0.000	24.0	0.0	5.00	
09.05.2026	60.28	49.35	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.85	6.57	0.000	24.0	0.0	5.00	
10.05.2026	58.83	46.62	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35	6.58	0.000	24.0	0.0	5.00	
11.05.2026	59.00	45.83	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.59	0.000	24.0	0.0	5.00	
12.05.2026	59.22	45.86	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	6.57	0.000	24.0	0.0	5.00	
13.05.2026	55.04	43.45	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.66	6.58	0.000	24.0	0.0	5.00	
14.05.2026	62.73	48.93	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.87	6.57	0.000	24.0	0.0	5.00	
15.05.2026	62.03	47.95	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.85	6.58	0.000	24.0	0.0	5.00	
16.05.2026	61.68	48.21	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.86	6.58	0.000	24.0	0.0	5.00	
17.05.2026	62.24	48.83	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.95	6.58	0.000	24.0	0.0	5.00	
18.05.2026	62.41	48.99	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84	6.57	0.000	24.0	0.0	5.00	
19.05.2026	61.40	48.56	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.46	6.38	0.000	24.0	0.0	5.00	
20.05.2026	36.94	30.96	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93	6.36	0.000	24.0	0.0	5.00	*
21.05.2026	61.83	39.66	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.33	6.40	0.000	24.0	0.0	5.00	
22.05.2026	62.99	39.24	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.08	6.41	0.000	24.0	0.0	5.00	
23.05.2026	63.36	39.69	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.02	6.40	0.000	24.0	0.0	5.00	
24.05.2026	62.87	39.23	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89	6.41	0.000	24.0	0.0	5.00	
25.05.2026	62.20	40.11	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89	6.40	0.000	24.0	0.0	5.00	
26.05.2026	61.87	40.94	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.99	6.41	0.000	24.0	0.0	5.00	
27.05.2026	60.91	40.79	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.81	6.23	0.000	24.0	0.0	5.00	
28.05.2026	61.26	39.42	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.61	5.87	0.000	24.0	0.0	5.00	
29.05.2026	40.45	30.38	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25	3.34	0.000	24.0	0.0	5.00	
30.05.2026	60.38	41.85	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16	6.38	0.000	24.0	0.0	5.00	
31.05.2026	60.66	41.35	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.07	6.42	0.000	24.0	0.0	5.00	
Средние:	59.53	44.45	15.09	---	---	---	---	---	6.64	6.37	---	---	---	5.00	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.000	744.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.04.2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	1811.0	0.0
31.05.2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	2555.0	0.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____