Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сигаева ул, д. 6/1 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00123842
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2026	65.49	39.11	26.38	38.78	53.34	0.00	-31.61	38.03	52.94	-32.78	-14.91	6.50	4.50	1.002	24.0	0.0	*
02.05.2026	67.82	38.19	29.63	33.22	46.49	0.00	-33.30	32.53	46.17	-34.66	-13.64	6.50	4.50	0.963	24.0	0.0	*
03.05.2026	68.07	38.33	29.74	30.98	43.60	0.00	-33.84	30.34	43.33	-35.27	-12.99	6.50	4.50	0.901	24.0	0.0	*
04.05.2026	68.69	37.92	30.77	26.88	38.11	0.00	-34.56	26.32	37.89	-36.04	-11.57	6.50	4.50	0.810	24.0	0.0	*
05.05.2026	66.76	37.81	28.95	24.97	35.28	0.00	-34.22	24.46	35.04	-35.56	-10.58	6.50	4.50	0.707	24.0	0.0	*
06.05.2026	67.98	37.43	30.55	19.69	28.06	0.00	-35.06	19.30	27.89	-36.41	-8.59	6.50	4.50	0.593	24.0	0.0	*
07.05.2026	68.31	37.26	31.05	22.89	32.81	0.00	-35.62	22.40	32.59	-37.06	-10.19	6.50	4.50	0.693	24.0	0.0	*
08.05.2026	67.24	37.47	29.77	8.22	11.80	0.00	-35.76	8.05	11.74	-37.29	-3.69	6.50	4.50	0.240	24.0	0.0	*
09.05.2026	24.88	23.68	1.20	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.50	4.50	0.000	24.0	0.0	*
10.05.2026	22.18	21.17	1.01	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.50	4.50	0.000	24.0	0.0	*
11.05.2026	21.04	20.13	0.91	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.50	4.50	0.000	24.0	0.0	*
12.05.2026	20.80	20.00	0.80	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.50	4.50	0.000	24.0	0.0	*
13.05.2026	20.67	19.96	0.71	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.50	4.50	0.000	24.0	0.0	*
14.05.2026	21.00	20.32	0.68	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.50	4.50	0.000	24.0	0.0	*
15.05.2026	21.71	20.94	0.77	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.50	4.50	0.000	24.0	0.0	*
16.05.2026	22.36	21.56	0.80	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.50	4.50	0.000	24.0	0.0	*
17.05.2026	22.85	22.02	0.83	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.50	4.50	0.000	24.0	0.0	*
18.05.2026	23.18	22.33	0.85	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.50	4.50	0.000	24.0	0.0	*
19.05.2026	23.53	22.66	0.87	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.50	4.50	0.000	24.0	0.0	*
20.05.2026	23.32	22.55	0.77	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.50	4.50	0.000	24.0	0.0	*
21.05.2026	23.02	22.16	0.86	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.50	4.50	0.000	24.0	0.0	*
22.05.2026	22.86	22.02	0.84	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.50	4.50	0.000	24.0	0.0	*
23.05.2026	23.17	22.35	0.82	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.50	4.50	0.000	24.0	0.0	*
24.05.2026	23.44	22.67	0.77	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.50	4.50	0.000	24.0	0.0	*
25.05.2026	23.66	22.78	0.88	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.50	4.50	0.000	24.0	0.0	*
26.05.2026	23.78	22.95	0.83	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.50	4.50	0.000	24.0	0.0	*
27.05.2026	23.82	23.03	0.79	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.50	4.50	0.000	24.0	0.0	*
28.05.2026	23.67	22.84	0.83	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.50	4.50	0.000	24.0	0.0	*
29.05.2026	23.30	22.33	0.97	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.50	4.50	0.000	24.0	0.0	*
30.05.2026	22.87	21.91	0.96	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.50	4.50	0.000	24.0	0.0	*
31.05.2026	22.64	21.79	0.85	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.50	4.50	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	34.33	26.05	8.27	---	---	---	-8.84	---	---	-9.20	---	6.50	4.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	205.63	289.49	0.00	---	201.43	287.59	---	-86.16	---	---	5.909	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2026	8189.44	8369.97	0.00	7975.78	8277.46	-301.68	229.194	2533.0	0.0
31.05.2026	8395.07	8659.46	0.00	8177.21	8565.05	-387.84	235.103	3277.0	0.0
Итого:	205.63	289.49	0.00	201.43	287.59	-86.16	5.909	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сигаева ул, д. 6/2 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00132817
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2026	65.02	36.67	28.35	87.16	86.98	0.21	85.52	86.49	-1.13	-0.97	6.00	5.00	2.424	24.0	0.0	
02.05.2026	66.76	37.29	29.47	88.31	88.09	0.25	86.54	87.59	-1.21	-1.05	6.00	5.00	2.547	24.0	0.0	
03.05.2026	67.18	37.93	29.25	88.98	88.76	0.25	87.19	88.13	-1.07	-0.94	6.00	5.00	2.550	24.0	0.0	
04.05.2026	67.52	38.80	28.72	89.80	89.63	0.19	87.93	88.96	-1.16	-1.03	6.00	5.00	2.521	24.0	0.0	
05.05.2026	65.60	39.49	26.11	91.08	90.99	0.10	89.34	90.27	-1.04	-0.93	6.00	5.00	2.332	24.0	0.0	
06.05.2026	66.96	40.74	26.22	91.90	91.84	0.07	90.02	91.12	-1.21	-1.10	6.00	5.00	2.362	24.0	0.0	
07.05.2026	67.31	40.78	26.53	92.06	92.01	0.05	90.17	91.29	-1.23	-1.12	6.00	5.00	2.394	24.0	0.0	
08.05.2026	66.18	39.45	26.73	33.27	33.26	0.03	32.60	33.00	-1.22	-0.40	6.00	5.00	0.871	24.0	0.0	*
09.05.2026	22.39	23.07	-0.68	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
10.05.2026	18.56	19.27	-0.71	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
11.05.2026	18.42	18.98	-0.56	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
12.05.2026	18.68	19.23	-0.55	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
13.05.2026	18.40	18.92	-0.52	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
14.05.2026	19.10	19.60	-0.50	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
15.05.2026	19.91	20.42	-0.51	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
16.05.2026	20.49	21.03	-0.54	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
17.05.2026	20.93	21.46	-0.53	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
18.05.2026	21.24	21.75	-0.51	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
19.05.2026	21.56	22.05	-0.49	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
20.05.2026	21.28	21.73	-0.45	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
21.05.2026	20.82	21.31	-0.49	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
22.05.2026	20.80	21.23	-0.43	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
23.05.2026	21.57	22.02	-0.45	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
24.05.2026	21.91	22.37	-0.46	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
25.05.2026	22.13	22.58	-0.45	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
26.05.2026	22.28	22.75	-0.47	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
27.05.2026	22.36	22.81	-0.45	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
28.05.2026	22.15	22.61	-0.46	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
29.05.2026	21.36	21.81	-0.45	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
30.05.2026	20.50	20.95	-0.45	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
31.05.2026	20.40	20.89	-0.49	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	32.57	25.81	6.77	---	---	0.04	---	---	-0.30	---	6.00	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	662.56	661.56	---	649.31	656.85	---	-7.54	---	---	18.001	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2026	28558.70	27684.01	27835.73	27354.54	481.19	703.755	3878.0	0.0
31.05.2026	29221.26	28345.57	28485.04	28011.39	473.65	721.756	4622.0	0.0
Итого:	662.56	661.56	649.31	656.85	-7.54	18.001	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сигаева ул, д. 6/3 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00101534
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2026	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---		---	8.00	6.00	---	0.0	24.0	*
02.05.2026	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---		---	8.00	6.00	---	0.0	24.0	*
03.05.2026	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---		---	8.00	6.00	---	0.0	24.0	*
04.05.2026	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---		---	8.00	6.00	---	0.0	24.0	*
05.05.2026	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---		---	8.00	6.00	---	0.0	24.0	*
06.05.2026	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---		---	8.00	6.00	---	0.0	24.0	*
07.05.2026	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---		---	8.00	6.00	---	0.0	24.0	*
08.05.2026	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---		---	8.00	6.00	---	0.0	24.0	*
09.05.2026	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---		---	8.00	6.00	---	0.0	24.0	*
10.05.2026	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---		---	8.00	6.00	---	0.0	24.0	*
11.05.2026	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---		---	8.00	6.00	---	0.0	24.0	*
12.05.2026	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---		---	8.00	6.00	---	0.0	24.0	*
13.05.2026	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---		---	8.00	6.00	---	0.0	24.0	*
14.05.2026	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---		---	8.00	6.00	---	0.0	24.0	*
15.05.2026	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---		---	8.00	6.00	---	0.0	24.0	*
16.05.2026	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---		---	8.00	6.00	---	0.0	24.0	*
17.05.2026	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---		---	8.00	6.00	---	0.0	24.0	*
18.05.2026	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---		---	8.00	6.00	---	0.0	24.0	*
19.05.2026	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---		---	8.00	6.00	---	0.0	24.0	*
20.05.2026	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---		---	8.00	6.00	---	0.0	24.0	*
21.05.2026	21.93	21.77	0.16	0.54	0.15	0.00	113.04	0.54	0.15	113.04	0.39	8.00	6.00	0.000	13.0	11.0	*
22.05.2026	21.85	21.78	0.07	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
23.05.2026	22.34	22.20	0.14	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
24.05.2026	22.35	22.25	0.10	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
25.05.2026	22.84	22.75	0.09	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
26.05.2026	22.60	22.61	-0.01	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
27.05.2026	22.78	22.72	0.06	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
28.05.2026	22.47	22.44	0.03	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
29.05.2026	22.12	22.16	-0.04	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
30.05.2026	21.60	21.50	0.10	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
31.05.2026	22.17	22.19	-0.02	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	22.28	22.22	0.06	---	---	---	3.65	---	---	10.28	---	8.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.54	0.15	0.00	---	0.54	0.15	---	0.39	---	---	0.000	253.0	491.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2026	68217.17	62643.49	0.62	66586.21	61957.29	4628.92	1676.488	13586.0	370.0
31.05.2026	68217.71	62643.64	0.62	66586.75	61957.44	4629.31	1676.488	13839.0	861.0
Итого:	0.54	0.15	0.00	0.54	0.15	0.39	0.000	253.0	491.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермь г, Сигаева ул, д. 6/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123842
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2026	65.49	39.11	26.38	38.78	53.34	0.00	-31.61	38.03	52.94	-32.78	-14.91	6.50	4.50	1.002	24.0	0.0	*
02.05.2026	67.82	38.19	29.63	33.22	46.49	0.00	-33.30	32.53	46.17	-34.66	-13.64	6.50	4.50	0.963	24.0	0.0	*
03.05.2026	68.07	38.33	29.74	30.98	43.60	0.00	-33.84	30.34	43.33	-35.27	-12.99	6.50	4.50	0.901	24.0	0.0	*
04.05.2026	68.69	37.92	30.77	26.88	38.11	0.00	-34.56	26.32	37.89	-36.04	-11.57	6.50	4.50	0.810	24.0	0.0	*
05.05.2026	66.76	37.81	28.95	24.97	35.28	0.00	-34.22	24.46	35.04	-35.56	-10.58	6.50	4.50	0.707	24.0	0.0	*
06.05.2026	67.98	37.43	30.55	19.69	28.06	0.00	-35.06	19.30	27.89	-36.41	-8.59	6.50	4.50	0.593	24.0	0.0	*
07.05.2026	68.31	37.26	31.05	22.89	32.81	0.00	-35.62	22.40	32.59	-37.06	-10.19	6.50	4.50	0.693	24.0	0.0	*
08.05.2026	67.24	37.47	29.77	8.22	11.80	0.00	-35.76	8.05	11.74	-37.29	-3.69	6.50	4.50	0.240	24.0	0.0	*
09.05.2026	24.88	23.68	1.20	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.50	4.50	0.000	24.0	0.0	*
10.05.2026	22.18	21.17	1.01	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.50	4.50	0.000	24.0	0.0	*
11.05.2026	21.04	20.13	0.91	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.50	4.50	0.000	24.0	0.0	*
12.05.2026	20.80	20.00	0.80	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.50	4.50	0.000	24.0	0.0	*
13.05.2026	20.67	19.96	0.71	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.50	4.50	0.000	24.0	0.0	*
14.05.2026	21.00	20.32	0.68	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.50	4.50	0.000	24.0	0.0	*
15.05.2026	21.71	20.94	0.77	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.50	4.50	0.000	24.0	0.0	*
16.05.2026	22.36	21.56	0.80	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.50	4.50	0.000	24.0	0.0	*
17.05.2026	22.85	22.02	0.83	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.50	4.50	0.000	24.0	0.0	*
18.05.2026	23.18	22.33	0.85	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.50	4.50	0.000	24.0	0.0	*
19.05.2026	23.53	22.66	0.87	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.50	4.50	0.000	24.0	0.0	*
20.05.2026	23.32	22.55	0.77	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.50	4.50	0.000	24.0	0.0	*
21.05.2026	23.02	22.16	0.86	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.50	4.50	0.000	24.0	0.0	*
22.05.2026	22.86	22.02	0.84	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.50	4.50	0.000	24.0	0.0	*
23.05.2026	23.17	22.35	0.82	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.50	4.50	0.000	24.0	0.0	*
24.05.2026	23.44	22.67	0.77	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.50	4.50	0.000	24.0	0.0	*
25.05.2026	23.66	22.78	0.88	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.50	4.50	0.000	24.0	0.0	*
26.05.2026	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
27.05.2026	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
28.05.2026	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
29.05.2026	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
30.05.2026	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
31.05.2026	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
Средние:	36.96	26.91	10.05	---	---	---	-10.96	---	---	-11.40	---	6.50	4.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	205.63	289.49	0.00	---	201.43	287.59	---	-86.16	---	---	5.909	600.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2026	8189.44	8369.97	0.00	7975.78	8277.46	-301.68	229.194	2533.0	0.0
25.05.2026	8395.07	8659.46	0.00	8177.21	8565.05	-387.84	235.103	3133.0	0.0
Итого:	205.63	289.49	0.00	201.43	287.59	-86.16	5.909	600.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____