Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 49 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143490
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 373693	КТСП-Н SN 21555г
Обратка:	ПРЭМ SN 373712	КТСП-Н SN 21555х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2026	42.73	38.38	4.35	471.21	470.13	0.23	467.21	466.89	0.07	0.32	7.00	7.00	2.026	24.0	0.0	
02.05.2026	41.14	37.24	3.90	470.29	469.29	0.21	466.56	466.24	0.07	0.32	7.00	7.00	1.814	24.0	0.0	
03.05.2026	36.46	33.75	2.71	456.55	455.71	0.18	453.70	453.29	0.09	0.41	7.00	7.00	1.229	24.0	0.0	
04.05.2026	33.99	31.86	2.13	452.42	451.66	0.17	449.99	449.56	0.10	0.43	7.00	7.00	0.955	24.0	0.0	
05.05.2026	33.46	31.65	1.81	452.07	451.36	0.16	449.75	449.28	0.10	0.47	7.00	7.00	0.815	24.0	0.0	
06.05.2026	33.35	31.77	1.58	452.77	452.09	0.15	450.45	450.01	0.10	0.44	7.00	7.00	0.714	24.0	0.0	
07.05.2026	33.26	31.68	1.58	452.74	452.04	0.15	450.42	449.96	0.10	0.46	7.00	7.00	0.711	24.0	0.0	
08.05.2026	33.21	31.47	1.74	161.12	160.90	0.14	160.29	160.16	0.08	0.13	7.00	7.00	0.279	24.0	0.0	*
09.05.2026	22.63	22.89	-0.26	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
10.05.2026	20.14	20.45	-0.31	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
11.05.2026	19.97	20.35	-0.38	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
12.05.2026	20.12	20.48	-0.36	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
13.05.2026	19.81	20.22	-0.41	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
14.05.2026	20.88	21.26	-0.38	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
15.05.2026	21.84	22.19	-0.35	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
16.05.2026	22.50	22.76	-0.26	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
17.05.2026	22.35	22.49	-0.14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
18.05.2026	22.46	22.62	-0.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
19.05.2026	23.27	23.57	-0.30	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
20.05.2026	23.33	23.67	-0.34	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
21.05.2026	23.12	23.46	-0.34	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
22.05.2026	23.29	23.63	-0.34	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
23.05.2026	23.98	24.31	-0.33	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
24.05.2026	24.17	24.49	-0.32	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
25.05.2026	24.30	24.72	-0.42	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
26.05.2026	24.65	24.93	-0.28	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
27.05.2026	24.78	25.06	-0.28	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
28.05.2026	24.62	24.92	-0.30	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
29.05.2026	23.82	24.15	-0.33	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
30.05.2026	22.79	23.18	-0.39	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
31.05.2026	23.00	23.40	-0.40	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	26.11	25.71	0.40	---	---	0.04	---	---	0.02	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3369.17	3363.18	---	3348.37	3345.39	---	2.98	---	---	8.543	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2026	318024.89	317560.41	313675.30	314363.41	-688.11	2369.019	23218.0	0.0
31.05.2026	321394.06	320923.59	317023.67	317708.80	-685.13	2377.562	23962.0	0.0
Итого:	3369.17	3363.18	3348.37	3345.39	2.98	8.543	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 49 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143490
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:
Подача: ПРЭМ SN 373693

Датчик температуры:
КТСП-Н SN 21555г

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2026	22.00	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
02.05.2026	22.13	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
03.05.2026	22.70	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
04.05.2026	22.90	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
05.05.2026	23.58	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
06.05.2026	24.46	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
07.05.2026	23.57	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
08.05.2026	23.39	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
09.05.2026	19.81	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
10.05.2026	17.20	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
11.05.2026	18.33	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
12.05.2026	19.22	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
13.05.2026	19.91	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
14.05.2026	21.22	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
15.05.2026	22.06	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
16.05.2026	22.17	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
17.05.2026	20.17	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
18.05.2026	21.56	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
19.05.2026	23.02	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
20.05.2026	22.01	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
21.05.2026	22.32	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
22.05.2026	22.64	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
23.05.2026	23.57	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
24.05.2026	24.01	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
25.05.2026	23.61	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
26.05.2026	24.16	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
27.05.2026	24.11	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
28.05.2026	23.80	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
29.05.2026	22.81	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
30.05.2026	21.93	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
31.05.2026	22.36	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
Средние:	22.15	---	---	7.00	---	---	---	
Итого:	---	0.00	0.00	---	0.000	744.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
30.04.2026	154.49	151.99	8.655	23218.0	0.0
31.05.2026	154.49	151.99	8.655	23962.0	0.0
Итого:	0.00	0.00	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации