Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 51 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 146340
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 374520	КТС-Б SN 31886г
Обратка:	ПРЭМ SN 373682	КТС-Б SN 31886х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2026	42.75	38.55	4.20	427.86	414.21	3.24	424.20	411.39	3.07	12.81	7.00	7.00	1.778	24.0	0.0	
02.05.2026	41.17	37.44	3.73	427.00	413.43	3.23	423.61	410.77	3.08	12.84	7.00	7.00	1.576	24.0	0.0	
03.05.2026	36.53	33.88	2.65	414.50	401.17	3.27	411.91	399.06	3.17	12.85	7.00	7.00	1.089	24.0	0.0	
04.05.2026	33.99	31.92	2.07	410.55	397.32	3.28	408.35	395.46	3.21	12.89	7.00	7.00	0.843	24.0	0.0	
05.05.2026	33.45	31.67	1.78	410.09	396.91	3.27	408.01	395.07	3.22	12.94	7.00	7.00	0.727	24.0	0.0	
06.05.2026	33.33	31.79	1.54	410.68	397.53	3.25	408.60	395.69	3.21	12.91	7.00	7.00	0.631	24.0	0.0	
07.05.2026	33.24	31.70	1.54	410.59	397.46	3.25	408.51	395.62	3.21	12.89	7.00	7.00	0.627	24.0	0.0	
08.05.2026	33.19	31.54	1.65	151.46	146.69	3.20	150.69	146.01	3.15	4.68	7.00	7.00	0.249	24.0	0.0	*
09.05.2026	21.38	21.82	-0.44	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
10.05.2026	18.34	18.65	-0.31	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
11.05.2026	18.16	18.48	-0.32	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
12.05.2026	18.30	18.49	-0.19	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
13.05.2026	19.14	19.41	-0.27	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
14.05.2026	20.50	20.85	-0.35	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
15.05.2026	21.43	21.72	-0.29	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
16.05.2026	22.11	22.44	-0.33	0.01	0.00	200.00	0.01	0.00	200.00	0.01	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
17.05.2026	22.02	22.19	-0.17	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
18.05.2026	22.66	22.87	-0.21	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
19.05.2026	23.52	23.75	-0.23	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
20.05.2026	23.57	23.82	-0.25	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
21.05.2026	23.25	23.50	-0.25	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
22.05.2026	23.31	23.57	-0.26	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
23.05.2026	24.11	24.37	-0.26	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
24.05.2026	24.59	24.83	-0.24	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
25.05.2026	24.70	24.94	-0.24	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
26.05.2026	25.11	25.33	-0.22	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
27.05.2026	25.41	25.63	-0.22	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
28.05.2026	25.09	25.29	-0.20	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
29.05.2026	23.94	24.21	-0.27	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
30.05.2026	22.84	23.14	-0.30	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
31.05.2026	22.81	23.12	-0.31	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	25.93	25.51	0.42	---	---	7.29	---	---	7.27	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3062.74	2964.72	---	3043.89	2949.07	---	94.82	---	---	7.520	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2026	294479.22	285018.92	290383.17	282022.97	8360.20	2037.924	23411.0	866.0
31.05.2026	297541.96	287983.64	293427.06	284972.04	8455.02	2045.444	24155.0	866.0
Итого:	3062.74	2964.72	3043.89	2949.07	94.82	7.520	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 51 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 146340
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.05.2026	68.17	62.38	5.79	6.37	73.89	6.19	72.63	-66.44	7.00	7.00	-3.756	-3.790	24.0	0.0	*
02.05.2026	68.33	62.56	5.77	5.18	74.42	5.12	73.08	-67.96	7.00	7.00	-3.863	-3.893	24.0	0.0	*
03.05.2026	68.48	62.75	5.73	6.49	74.81	6.29	73.40	-67.11	7.00	7.00	-3.819	-3.855	24.0	0.0	*
04.05.2026	68.63	63.02	5.61	6.96	74.66	6.77	73.22	-66.45	7.00	7.00	-3.798	-3.836	24.0	0.0	*
05.05.2026	68.63	63.10	5.53	7.32	74.83	7.09	73.39	-66.30	7.00	7.00	-3.792	-3.830	24.0	0.0	*
06.05.2026	68.56	63.17	5.39	7.31	74.55	7.08	73.11	-66.03	7.00	7.00	-3.782	-3.820	24.0	0.0	*
07.05.2026	68.62	63.13	5.49	8.07	74.72	7.83	73.28	-65.45	7.00	7.00	-3.742	-3.785	24.0	0.0	*
08.05.2026	67.63	62.41	5.22	7.48	74.32	7.24	73.01	-65.77	7.00	7.00	-3.715	-3.755	24.0	0.0	*
09.05.2026	65.37	60.11	5.26	6.79	75.33	6.61	74.13	-67.52	7.00	7.00	-3.666	-3.699	24.0	0.0	*
10.05.2026	65.58	60.02	5.56	6.05	74.90	5.96	73.70	-67.74	7.00	7.00	-3.675	-3.707	24.0	0.0	*
11.05.2026	65.40	60.01	5.39	5.82	70.80	5.70	69.66	-63.96	7.00	7.00	-3.469	-3.497	24.0	0.0	*
12.05.2026	50.14	54.10	-3.96	4.22	20.19	4.17	19.91	-15.74	7.00	7.00	-0.778	-0.790	24.0	0.0	*
13.05.2026	65.42	59.81	5.61	9.50	38.86	9.26	38.21	-28.95	7.00	7.00	-1.514	-1.560	24.0	0.0	*
14.05.2026	66.73	61.13	5.60	9.58	53.91	9.34	52.97	-43.63	7.00	7.00	-2.377	-2.428	24.0	0.0	*
15.05.2026	65.79	60.29	5.50	10.01	60.57	9.77	59.55	-49.78	7.00	7.00	-2.676	-2.731	24.0	0.0	*
16.05.2026	64.93	60.07	4.86	5.27	36.86	5.16	36.28	-31.12	7.00	7.00	-1.669	-1.692	24.0	0.0	*
17.05.2026	47.31	55.16	-7.85	1.71	2.80	1.71	2.80	-1.09	7.00	7.00	-0.047	-0.045	24.0	0.0	
18.05.2026	64.44	61.06	3.38	5.22	31.78	5.13	31.24	-26.11	7.00	7.00	-1.432	-1.454	24.0	0.0	*
19.05.2026	67.05	61.92	5.13	11.15	80.82	10.91	79.39	-68.48	7.00	7.00	-3.823	-3.880	24.0	0.0	*
20.05.2026	67.25	62.02	5.23	9.91	81.63	9.67	80.19	-70.52	7.00	7.00	-3.953	-4.001	24.0	0.0	*
21.05.2026	68.45	63.06	5.39	8.86	82.54	8.62	81.06	-72.44	7.00	7.00	-4.140	-4.186	24.0	0.0	*
22.05.2026	68.25	62.92	5.33	8.40	83.12	8.16	81.67	-73.51	7.00	7.00	-4.196	-4.236	24.0	0.0	*
23.05.2026	67.61	62.46	5.15	8.58	83.31	8.34	81.85	-73.51	7.00	7.00	-4.161	-4.203	24.0	0.0	*
24.05.2026	67.16	62.18	4.98	9.03	83.43	8.79	81.98	-73.19	7.00	7.00	-4.122	-4.165	24.0	0.0	*
25.05.2026	67.16	62.11	5.05	9.66	83.84	9.42	82.39	-72.97	7.00	7.00	-4.101	-4.147	24.0	0.0	*
26.05.2026	66.76	61.91	4.85	9.68	85.02	9.44	83.55	-74.11	7.00	7.00	-4.151	-4.198	24.0	0.0	*
27.05.2026	67.50	62.48	5.02	10.08	83.57	9.84	82.09	-72.25	7.00	7.00	-4.085	-4.132	24.0	0.0	*
28.05.2026	66.39	61.58	4.81	9.82	82.75	9.58	81.31	-71.73	7.00	7.00	-3.991	-4.038	24.0	0.0	*
29.05.2026	67.60	62.83	4.77	9.69	82.66	9.45	81.19	-71.74	7.00	7.00	-4.083	-4.129	24.0	0.0	*
30.05.2026	67.13	62.35	4.78	9.40	82.84	9.16	81.37	-72.21	7.00	7.00	-4.078	-4.120	24.0	0.0	*
31.05.2026	66.70	61.95	4.75	8.88	82.96	8.64	81.51	-72.87	7.00	7.00	-4.090	-4.130	24.0	0.0	*
Средние:	65.91	61.42	4.49	---	---	---	---	---	7.00	7.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	242.49	2140.69	236.44	2103.12	-1866.68	---	---	-104.544	-105.732	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
30.04.2026	7113.55	33089.84	6976.12	32587.48	-25611.36	-1338.765	-1371.618	23411.0	866.0
31.05.2026	7356.04	35230.53	7212.56	34690.60	-27478.04	-1443.309	-1477.350	24155.0	866.0
Итого:	242.49	2140.69	236.44	2103.12	-1866.68	-104.544	-105.732	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____