Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 57 (Население ПР (ООО "УК "Качественное Обслуживание Домов"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 137626
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 414767	КТС-Б SN 31896г
Обратка:	ПРЭМ SN 414576	КТС-Б SN 31896х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2026	42.64	36.63	6.01	281.92	282.85	-0.33	279.57	281.09	-0.54	-1.52	7.00	7.00	1.673	24.0	0.0	
02.05.2026	41.07	35.71	5.36	281.35	282.36	-0.36	279.15	280.70	-0.55	-1.55	7.00	7.00	1.492	24.0	0.0	
03.05.2026	36.46	32.61	3.85	273.10	274.20	-0.40	271.40	272.86	-0.54	-1.46	7.00	7.00	1.041	24.0	0.0	
04.05.2026	33.93	30.87	3.06	270.56	271.73	-0.43	269.14	270.55	-0.52	-1.41	7.00	7.00	0.821	24.0	0.0	
05.05.2026	33.39	30.71	2.68	270.38	271.60	-0.45	269.01	270.42	-0.52	-1.41	7.00	7.00	0.719	24.0	0.0	
06.05.2026	33.28	30.91	2.37	270.78	272.06	-0.47	269.41	270.86	-0.54	-1.45	7.00	7.00	0.638	24.0	0.0	
07.05.2026	33.19	30.84	2.35	270.70	272.01	-0.48	269.34	270.81	-0.54	-1.47	7.00	7.00	0.632	24.0	0.0	
08.05.2026	33.15	30.62	2.53	98.91	99.60	-0.70	98.41	99.17	-0.77	-0.76	7.00	7.00	0.247	24.0	0.0	*
09.05.2026	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
10.05.2026	16.15	16.42	-0.27	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
11.05.2026	16.82	16.97	-0.15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
12.05.2026	17.76	17.86	-0.10	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
13.05.2026	18.43	18.49	-0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
14.05.2026	19.21	19.32	-0.11	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
15.05.2026	19.96	20.09	-0.13	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
16.05.2026	20.52	20.70	-0.18	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
17.05.2026	20.67	20.89	-0.22	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
18.05.2026	21.08	21.32	-0.24	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
19.05.2026	21.88	22.11	-0.23	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
20.05.2026	21.60	21.84	-0.24	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
21.05.2026	21.76	21.97	-0.21	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
22.05.2026	21.94	22.14	-0.20	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
23.05.2026	22.40	22.60	-0.20	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
24.05.2026	22.95	23.13	-0.18	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
25.05.2026	22.93	23.15	-0.22	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
26.05.2026	23.41	23.60	-0.19	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
27.05.2026	23.71	23.89	-0.18	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
28.05.2026	23.69	23.85	-0.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
29.05.2026	23.00	23.14	-0.14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
30.05.2026	22.51	22.62	-0.11	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
31.05.2026	21.88	22.02	-0.14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	24.88	24.10	0.79	---	---	-0.12	---	---	-0.15	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2017.70	2026.41	---	2005.43	2016.46	---	-11.03	---	---	7.263	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2026	177423.49	177188.02	175034.76	175660.76	-626.00	1819.763	23679.0	837.0
31.05.2026	179441.19	179214.43	177040.19	177677.22	-637.03	1827.026	24423.0	837.0
Итого:	2017.70	2026.41	2005.43	2016.46	-11.03	7.263	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 57 (Население ПР (ООО "УК "Качественное Обслуживание Домов"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 137626
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	м3	кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.05.2026	65.63	45.77	37.67	7.00	7.00	0.0	24.0	*
02.05.2026	65.77	45.39	37.61	7.00	7.00	0.0	24.0	*
03.05.2026	65.95	46.16	37.46	7.00	7.00	0.0	24.0	*
04.05.2026	66.11	46.04	37.49	7.00	7.00	0.0	24.0	*
05.05.2026	66.12	45.73	37.40	7.00	7.00	0.0	24.0	*
06.05.2026	66.06	45.03	37.40	7.00	7.00	0.0	24.0	*
07.05.2026	66.08	45.08	37.46	7.00	7.00	0.0	24.0	*
08.05.2026	65.21	44.51	37.75	7.00	7.00	0.0	24.0	*
09.05.2026	62.48	45.29	37.69	7.00	7.00	0.0	24.0	*
10.05.2026	62.56	46.23	37.58	7.00	7.00	0.0	24.0	*
11.05.2026	62.73	46.39	37.70	7.00	7.00	0.0	24.0	*
12.05.2026	56.94	47.53	39.24	7.00	7.00	0.0	24.0	*
13.05.2026	62.82	45.43	37.29	7.00	7.00	0.0	24.0	*
14.05.2026	64.01	44.97	37.21	7.00	7.00	0.0	24.0	*
15.05.2026	63.28	44.72	37.26	7.00	7.00	0.0	24.0	*
16.05.2026	61.62	24.24	18.85	7.00	7.00	0.0	24.0	*
17.05.2026	58.75	8.04	1.95	7.00	7.00	0.0	24.0	*
18.05.2026	60.79	24.78	17.33	7.00	7.00	0.0	24.0	*
19.05.2026	64.58	49.43	42.31	7.00	7.00	0.0	24.0	*
20.05.2026	64.61	49.89	42.54	7.00	7.00	0.0	24.0	*
21.05.2026	65.89	49.68	42.55	7.00	7.00	0.0	24.0	*
22.05.2026	65.74	50.23	42.52	7.00	7.00	0.0	24.0	*
23.05.2026	65.15	49.36	42.61	7.00	7.00	0.0	24.0	*
24.05.2026	64.79	50.47	42.59	7.00	7.00	0.0	24.0	*
25.05.2026	64.71	49.69	42.66	7.00	7.00	0.0	24.0	*
26.05.2026	64.30	50.57	44.22	7.00	7.00	0.0	24.0	*
27.05.2026	64.99	49.56	41.86	7.00	7.00	0.0	24.0	*
28.05.2026	64.11	48.69	41.88	7.00	7.00	0.0	24.0	*
29.05.2026	65.13	48.44	41.95	7.00	7.00	0.0	24.0	*
30.05.2026	64.68	48.21	41.88	7.00	7.00	0.0	24.0	*
31.05.2026	64.28	49.13	41.75	7.00	7.00	0.0	24.0	*
Средние:	64.06	---	---	7.00	7.00	---	---	
Итого:	---	1384.64	1153.66	---	---	0.0	744.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
30.04.2026	43936.84	38240.63	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	24516.0
31.05.2026	45321.47	39394.29	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	25260.0
Итого:	1384.63	1153.66	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	744.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____