Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 17 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105389
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 317717	КТСП-Н SN 15828г
Обратка:	ПРЭМ SN 321731	КТСП-Н SN 15828х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2026	42.37	36.38	5.99	245.18	250.08	-1.98	243.04	248.45	-2.20	-5.41	0.90	0.50	1.455	24.0	0.0	
02.05.2026	41.67	36.01	5.66	245.14	250.07	-1.99	243.08	248.46	-2.19	-5.38	0.90	0.50	1.375	24.0	0.0	
03.05.2026	37.33	33.33	4.00	244.99	250.06	-2.05	243.33	248.73	-2.19	-5.40	0.90	0.50	0.974	24.0	0.0	
04.05.2026	34.25	31.30	2.95	244.91	250.10	-2.10	243.57	248.90	-2.16	-5.33	0.90	0.50	0.719	24.0	0.0	
05.05.2026	33.52	30.99	2.53	244.82	250.08	-2.13	243.47	248.88	-2.20	-5.41	0.90	0.50	0.618	24.0	0.0	
06.05.2026	33.55	31.29	2.26	244.81	250.09	-2.13	243.46	248.89	-2.21	-5.43	0.90	0.50	0.554	24.0	0.0	
07.05.2026	33.45	31.20	2.25	244.81	250.11	-2.14	243.46	248.91	-2.21	-5.45	0.90	0.50	0.549	24.0	0.0	
08.05.2026	33.65	30.95	2.70	80.66	82.40	-2.13	80.20	82.01	-2.23	-1.81	0.90	0.50	0.217	24.0	0.0	*
09.05.2026	18.86	18.64	0.22	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
10.05.2026	17.09	16.86	0.23	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
11.05.2026	16.29	16.07	0.22	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
12.05.2026	16.02	15.89	0.13	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
13.05.2026	16.20	16.07	0.13	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
14.05.2026	16.88	16.77	0.11	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
15.05.2026	17.58	17.42	0.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
16.05.2026	17.92	17.76	0.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
17.05.2026	18.25	18.09	0.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
18.05.2026	18.48	18.34	0.14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
19.05.2026	18.87	18.70	0.17	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
20.05.2026	19.29	19.12	0.17	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
21.05.2026	18.99	18.79	0.20	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
22.05.2026	18.84	18.65	0.19	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
23.05.2026	19.27	19.13	0.14	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
24.05.2026	19.58	19.44	0.14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
25.05.2026	19.78	19.61	0.17	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
26.05.2026	19.94	19.76	0.18	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
27.05.2026	20.21	20.03	0.18	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
28.05.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
29.05.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
30.05.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
31.05.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
Средние:	23.63	22.47	1.17	---	---	-0.62	---	---	-0.65	---	0.90	0.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1795.33	1833.00	---	1783.62	1823.24	---	-39.62	---	---	6.461	648.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2026	200760.98	203798.11	198019.05	202044.10	-4025.05	2205.240	32399.0	40.0
27.05.2026	202556.31	205631.11	199802.67	203867.34	-4064.67	2211.701	33047.0	40.0
Итого:	1795.33	1833.00	1783.62	1823.24	-39.62	6.461	648.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 17 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105389
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.05.2026	49.70	41.23	8.47	22.43	11.51	22.16	11.51	10.65	0.60	7.00	0.571	0.398	24.0	0.0	
02.05.2026	50.16	42.01	8.15	18.43	11.56	18.21	11.51	6.70	0.60	7.00	0.398	0.253	24.0	0.0	
03.05.2026	55.32	45.81	9.51	24.00	12.81	23.62	12.64	10.98	0.60	7.00	0.671	0.464	24.0	0.0	
04.05.2026	55.03	45.20	9.83	21.95	12.41	21.64	12.28	9.36	0.60	7.00	0.585	0.386	24.0	0.0	
05.05.2026	54.34	44.45	9.89	20.37	11.59	20.10	11.58	8.52	0.60	7.00	0.534	0.345	24.0	0.0	
06.05.2026	54.57	45.08	9.49	21.29	11.61	20.99	11.61	9.38	0.60	7.00	0.571	0.390	24.0	0.0	
07.05.2026	54.03	44.85	9.18	20.40	11.70	20.12	11.64	8.48	0.60	7.00	0.522	0.349	24.0	0.0	
08.05.2026	54.87	45.33	9.54	22.08	12.14	21.76	12.06	9.70	0.60	7.00	0.597	0.402	24.0	0.0	
09.05.2026	51.30	42.54	8.76	20.62	12.01	20.36	12.01	8.35	0.60	7.00	0.490	0.323	24.0	0.0	
10.05.2026	50.92	41.64	9.28	21.89	11.69	21.63	11.69	9.94	0.60	7.00	0.561	0.377	24.0	0.0	
11.05.2026	51.10	41.45	9.65	23.72	11.59	23.40	11.59	11.81	0.60	7.00	0.654	0.452	24.0	0.0	
12.05.2026	42.58	35.94	6.64	22.25	11.22	22.05	11.22	10.83	0.60	7.00	0.476	0.341	24.0	0.0	
13.05.2026	46.20	38.88	7.32	22.77	11.42	22.52	11.42	11.10	0.60	7.00	0.538	0.376	24.0	0.0	
14.05.2026	45.88	38.56	7.32	23.71	11.36	23.45	11.36	12.09	0.60	7.00	0.575	0.412	24.0	0.0	
15.05.2026	46.03	38.41	7.62	21.17	11.49	20.97	11.49	9.48	0.60	7.00	0.474	0.327	24.0	0.0	
16.05.2026	47.61	39.62	7.99	21.63	11.51	21.39	11.51	9.88	0.60	7.00	0.511	0.349	24.0	0.0	
17.05.2026	47.36	39.19	8.17	19.89	9.93	19.65	9.93	9.72	0.60	7.00	0.491	0.317	24.0	0.0	
18.05.2026	51.42	40.47	10.95	15.98	7.06	15.80	7.06	8.74	0.60	7.00	0.483	0.296	24.0	0.0	*
19.05.2026	53.11	43.95	9.16	21.26	11.68	20.98	11.67	9.31	0.60	7.00	0.554	0.374	24.0	0.0	
20.05.2026	53.37	43.90	9.47	20.98	11.77	20.69	11.77	8.92	0.60	7.00	0.542	0.357	24.0	0.0	
21.05.2026	54.17	44.53	9.64	21.96	11.75	21.67	11.75	9.92	0.60	7.00	0.601	0.400	24.0	0.0	
22.05.2026	54.02	44.07	9.95	21.04	11.78	20.75	11.77	8.98	0.60	7.00	0.555	0.361	24.0	0.0	
23.05.2026	53.16	43.73	9.43	20.93	11.82	20.68	11.82	8.86	0.60	7.00	0.540	0.350	24.0	0.0	
24.05.2026	52.94	43.70	9.24	21.62	11.70	21.32	11.70	9.62	0.60	7.00	0.568	0.382	24.0	0.0	
25.05.2026	53.47	44.04	9.43	21.92	11.60	21.60	11.60	10.00	0.60	7.00	0.590	0.401	24.0	0.0	
26.05.2026	52.82	43.64	9.18	20.76	11.63	20.50	11.63	8.87	0.60	7.00	0.529	0.353	24.0	0.0	
27.05.2026	53.87	44.49	9.38	21.30	11.61	21.00	11.59	9.41	0.60	7.00	0.568	0.381	24.0	0.0	
28.05.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
29.05.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
30.05.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
31.05.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	51.46	42.47	8.99	---	---	---	---	---	0.60	7.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	576.35	309.95	569.01	309.41	259.60	---	---	14.749	9.916	648.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
30.04.2026	30246.69	17846.78	29720.48	17668.19	12052.29	688.838	466.581	30849.0	1590.0
27.05.2026	30823.04	18156.73	30289.49	17977.60	12311.89	703.587	476.497	31497.0	1590.0
Итого:	576.35	309.95	569.01	309.41	259.60	14.749	9.916	648.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____