Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 30 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 20137965
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.05.2026	43.91	36.98	6.94	346.41	341.43	343.37	339.42	1.16	3.96	5.85	5.57	2.381	24.0	0.0	0.00	
02.05.2026	42.57	36.27	6.30	346.14	341.25	343.31	339.30	1.17	4.01	5.74	5.45	2.163	24.0	0.0	0.00	
03.05.2026	38.04	33.45	4.59	345.12	340.56	342.91	338.95	1.16	3.97	5.54	5.25	1.575	24.0	0.0	0.00	
04.05.2026	34.86	31.35	3.51	341.60	337.33	339.81	335.97	1.14	3.84	5.41	5.12	1.191	24.0	0.0	0.00	
05.05.2026	34.13	31.06	3.06	341.43	337.29	339.75	335.98	1.12	3.77	5.19	4.90	1.041	24.0	0.0	0.00	
06.05.2026	34.12	31.32	2.81	340.64	336.58	338.97	335.22	1.11	3.75	5.14	4.85	0.952	24.0	0.0	0.00	
07.05.2026	33.93	31.23	2.70	339.50	335.49	337.86	334.18	1.10	3.68	5.22	4.93	0.913	24.0	0.0	0.00	
08.05.2026	22.61	21.03	1.58	0.62	0.83	0.30	0.56	-60.15	-0.26	4.59	4.68	0.000	21.0	3.0	0.00	*
09.05.2026	15.13	14.56	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	4.35	4.44	0.000	24.0	0.0	0.00	
10.05.2026	12.71	12.16	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	4.19	4.28	0.000	24.0	0.0	0.00	
11.05.2026	12.44	12.05	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	4.08	4.16	0.000	24.0	0.0	0.00	
12.05.2026	13.49	13.17	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.99	4.08	0.000	24.0	0.0	0.00	
13.05.2026	14.37	14.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.92	4.01	0.000	24.0	0.0	0.00	
14.05.2026	15.24	14.88	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.82	3.91	0.000	24.0	0.0	0.00	
15.05.2026	15.92	15.56	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.75	3.84	0.000	24.0	0.0	0.00	
16.05.2026	16.48	16.10	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.67	3.76	0.000	24.0	0.0	0.00	
17.05.2026	16.91	16.54	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.62	3.71	0.000	24.0	0.0	0.00	
18.05.2026	17.35	16.97	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.60	3.69	0.000	24.0	0.0	0.00	
19.05.2026	17.88	17.56	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.58	3.67	0.000	24.0	0.0	0.00	
20.05.2026	18.11	17.75	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.56	3.65	0.000	24.0	0.0	0.00	
21.05.2026	17.51	17.12	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.52	3.61	0.000	24.0	0.0	0.00	
22.05.2026	17.69	17.40	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.50	3.59	0.000	24.0	0.0	0.00	
23.05.2026	18.82	18.54	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.49	3.58	0.000	24.0	0.0	0.00	
24.05.2026	19.17	18.89	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.48	3.56	0.000	24.0	0.0	0.00	
25.05.2026	18.99	18.68	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.46	3.55	0.000	24.0	0.0	0.00	
26.05.2026	19.11	18.79	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.57	3.61	0.000	24.0	0.0	0.00	*
27.05.2026	19.05	18.77	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.45	3.54	0.000	24.0	0.0	0.00	
28.05.2026	17.44	17.36	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.40	3.49	0.000	24.0	0.0	0.00	
29.05.2026	15.71	15.62	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	2.21	2.30	0.000	24.0	0.0	0.00	
30.05.2026	14.86	14.81	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.93	2.02	0.000	24.0	0.0	0.00	
31.05.2026	14.84	14.82	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.91	2.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
Средние:	21.40	20.15	1.25	---	---	---	---	-1.68	---	3.96	3.96	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	2401.46	2370.77	2386.29	2359.59	---	26.70	---	---	10.215	741.0	3.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.04.2026	360854.47	356142.35	352978.93	350057.79	2921.13	3503.972	0.000	0.000	31278.0	986.0
31.05.2026	363255.92	358513.12	355365.22	352417.38	2947.84	3514.188	0.000	0.000	32019.0	989.0
Итого:	2401.46	2370.77	2386.29	2359.59	26.70	10.215	0.000	0.000	741.0	3.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____