Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 32 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123869
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 341431	КТСП-Н SN 37137г
Обратка:	ПРЭМ SN 405718	КТСП-Н SN 37137х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2026	43.95	38.25	5.70	415.69	411.78	0.95	411.93	408.92	0.73	3.01	6.50	5.00	2.358	24.0	0.0	
02.05.2026	42.58	37.41	5.17	415.58	411.78	0.92	412.03	409.07	0.72	2.96	6.50	5.00	2.138	24.0	0.0	
03.05.2026	38.00	34.26	3.74	414.85	411.30	0.86	412.06	409.07	0.73	2.99	6.50	5.00	1.548	24.0	0.0	
04.05.2026	34.80	32.00	2.80	411.29	407.71	0.87	408.96	405.74	0.79	3.22	6.50	5.00	1.155	24.0	0.0	
05.05.2026	34.08	31.64	2.44	410.83	407.25	0.88	408.61	405.38	0.79	3.23	6.50	5.00	1.004	24.0	0.0	
06.05.2026	34.07	31.84	2.23	410.46	406.88	0.88	408.28	404.96	0.82	3.32	6.50	5.00	0.920	24.0	0.0	
07.05.2026	33.89	31.70	2.19	407.60	403.92	0.91	405.41	402.02	0.84	3.39	6.50	5.00	0.896	24.0	0.0	
08.05.2026	22.89	27.74	-4.85	28.53	0.66	190.96	28.53	0.66	190.96	27.87	6.50	5.00	0.021	24.0	0.0	*
09.05.2026	20.00	19.16	0.84	28.48	0.00	200.00	28.48	0.00	200.00	28.48	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
10.05.2026	17.80	16.88	0.92	28.48	0.00	200.00	28.48	0.00	200.00	28.48	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
11.05.2026	17.42	16.85	0.57	28.48	0.00	200.00	28.48	0.00	200.00	28.48	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
12.05.2026	17.75	17.30	0.45	28.48	0.00	200.00	28.48	0.00	200.00	28.48	6.50	5.00	0.021	24.0	0.0	*
13.05.2026	17.85	17.45	0.40	28.48	0.00	200.00	28.48	0.00	200.00	28.48	6.50	5.00	0.012	24.0	0.0	*
14.05.2026	18.38	17.96	0.42	28.48	0.00	200.00	28.48	0.00	200.00	28.48	6.50	5.00	0.011	24.0	0.0	*
15.05.2026	18.80	18.28	0.52	28.48	0.00	200.00	28.48	0.00	200.00	28.48	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
16.05.2026	19.22	18.66	0.56	28.48	0.00	200.00	28.48	0.00	200.00	28.48	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
17.05.2026	19.56	18.97	0.59	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
18.05.2026	19.85	19.25	0.60	28.48	0.00	200.00	28.48	0.00	200.00	28.48	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
19.05.2026	20.13	19.52	0.61	28.48	0.00	200.00	28.48	0.00	200.00	28.48	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
20.05.2026	20.31	19.64	0.67	28.47	0.00	200.00	28.47	0.00	200.00	28.47	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
21.05.2026	20.13	19.51	0.62	28.48	0.00	200.00	28.48	0.00	200.00	28.48	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
22.05.2026	20.13	19.53	0.60	28.48	0.00	200.00	28.48	0.00	200.00	28.48	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
23.05.2026	20.62	20.02	0.60	28.48	0.00	200.00	28.48	0.00	200.00	28.48	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
24.05.2026	20.97	20.42	0.55	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
25.05.2026	21.10	20.51	0.59	28.48	0.00	200.00	28.48	0.00	200.00	28.48	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
26.05.2026	21.28	20.66	0.62	25.86	0.00	200.00	25.86	0.00	200.00	25.86	6.50	5.00	0.022	24.0	0.0	*
27.05.2026	21.47	20.96	0.51	27.50	0.01	199.85	27.50	0.01	199.85	27.49	6.50	5.00	0.022	24.0	0.0	*
28.05.2026	20.68	20.13	0.55	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
29.05.2026	19.60	19.09	0.51	28.47	0.00	200.00	28.47	0.00	200.00	28.47	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
30.05.2026	18.75	18.32	0.43	28.48	0.00	200.00	28.48	0.00	200.00	28.48	6.50	5.00	0.019	24.0	0.0	*
31.05.2026	18.27	17.88	0.39	28.47	0.00	200.00	28.47	0.00	200.00	28.47	6.50	5.00	0.012	24.0	0.0	*
Средние:	23.69	22.64	1.05	---	---	154.74	---	---	154.72	---	6.50	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3566.27	2861.29	---	3547.25	2845.83	---	701.42	---	---	10.543	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2026	207934.40	176363.45	182641.23	174571.13	8070.10	1556.971	12827.0	1153.0
31.05.2026	211500.67	179224.74	186188.48	177416.96	8771.52	1567.514	13571.0	1153.0
Итого:	3566.27	2861.29	3547.25	2845.83	701.42	10.543	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 32 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123869
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.05.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
02.05.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
03.05.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
04.05.2026	0.00	0.00	6.20	7.00	0.0	24.0	*
05.05.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
06.05.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
07.05.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
08.05.2026	0.00	0.20	6.20	7.00	0.0	24.0	*
09.05.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
10.05.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
11.05.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
12.05.2026	0.00	0.12	6.20	7.00	0.0	24.0	*
13.05.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
14.05.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
15.05.2026	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
16.05.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
17.05.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
18.05.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
19.05.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
20.05.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
21.05.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
22.05.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
23.05.2026	0.00	0.00	6.20	7.00	0.0	24.0	*
24.05.2026	0.00	0.00	6.20	7.00	0.0	24.0	*
25.05.2026	0.00	0.00	6.20	7.00	0.0	24.0	*
26.05.2026	0.00	0.00	6.20	7.00	0.0	24.0	*
27.05.2026	0.00	0.12	6.20	7.00	0.0	24.0	*
28.05.2026	0.00	0.60	6.20	7.00	0.0	24.0	*
29.05.2026	0.00	0.60	6.20	7.00	0.0	24.0	*
30.05.2026	0.00	0.64	6.20	7.00	0.0	24.0	*
31.05.2026	0.00	0.68	6.20	7.00	0.0	24.0	*
Средние:	---	---	6.20	7.00	---	---	
Итого:	0.00	3.76	---	---	0.0	744.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
30.04.2026	0.00	1026.39	0.00	0.19	-0.19	0.000	0.000	3.0	13977.0
31.05.2026	0.00	1030.15	0.00	0.19	-0.19	0.000	0.000	3.0	14721.0
Итого:	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	744.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____