Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Целинная ул, д. 33 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00146378
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2026	62.40	31.48	30.92	74.56	72.85	2.32	73.26	72.51	1.03	0.75	7.00	6.00	2.263	24.0	0.0	
02.05.2026	64.13	32.29	31.84	81.87	79.92	2.41	80.37	79.50	1.09	0.87	7.00	6.00	2.557	24.0	0.0	
03.05.2026	64.40	32.97	31.43	86.68	84.60	2.43	85.07	84.13	1.11	0.94	7.00	6.00	2.669	24.0	0.0	
04.05.2026	65.05	34.01	31.04	91.21	88.98	2.48	89.45	88.50	1.07	0.95	7.00	6.00	2.773	24.0	0.0	
05.05.2026	63.11	34.86	28.25	96.32	94.09	2.34	94.54	93.55	1.05	0.99	7.00	6.00	2.668	24.0	0.0	
06.05.2026	64.47	37.09	27.38	105.18	102.70	2.39	103.19	102.04	1.12	1.15	7.00	6.00	2.822	24.0	0.0	
07.05.2026	64.66	37.70	26.96	109.89	107.31	2.38	107.82	106.60	1.14	1.22	7.00	6.00	2.905	24.0	0.0	
08.05.2026	40.66	31.70	8.96	106.61	105.43	1.11	105.65	104.91	0.70	0.74	7.00	6.00	0.944	24.0	0.0	
09.05.2026	24.07	24.18	-0.11	128.66	127.93	0.57	128.40	127.65	0.59	0.75	7.00	6.00	0.001	24.0	0.0	
10.05.2026	21.65	21.70	-0.05	128.48	127.74	0.58	128.24	127.50	0.58	0.74	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	
11.05.2026	20.80	20.89	-0.09	128.43	127.70	0.57	128.19	127.46	0.57	0.73	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	
12.05.2026	20.75	20.77	-0.02	128.42	127.70	0.56	128.18	127.46	0.56	0.72	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	
13.05.2026	20.62	20.65	-0.03	128.45	127.74	0.55	128.21	127.50	0.56	0.71	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	
14.05.2026	20.93	20.85	0.08	128.48	127.77	0.55	128.24	127.53	0.56	0.71	7.00	6.00	0.013	24.0	0.0	
15.05.2026	21.79	21.60	0.19	128.52	127.79	0.57	128.28	127.55	0.57	0.73	7.00	6.00	0.027	24.0	0.0	
16.05.2026	22.75	22.39	0.36	128.57	127.83	0.58	128.33	127.59	0.58	0.74	7.00	6.00	0.048	24.0	0.0	
17.05.2026	23.57	23.05	0.52	128.60	127.88	0.56	128.36	127.64	0.56	0.72	7.00	6.00	0.069	24.0	0.0	
18.05.2026	24.14	23.52	0.62	128.66	127.93	0.57	128.42	127.69	0.57	0.73	7.00	6.00	0.082	24.0	0.0	
19.05.2026	24.62	23.93	0.69	128.72	128.00	0.56	128.48	127.76	0.56	0.72	7.00	6.00	0.091	24.0	0.0	
20.05.2026	24.30	23.72	0.58	128.74	128.02	0.56	128.50	127.78	0.56	0.72	7.00	6.00	0.074	24.0	0.0	
21.05.2026	23.73	23.34	0.39	128.70	127.98	0.56	128.46	127.74	0.56	0.72	7.00	6.00	0.057	24.0	0.0	
22.05.2026	23.57	23.18	0.39	128.68	127.99	0.54	128.44	127.75	0.54	0.69	7.00	6.00	0.053	24.0	0.0	
23.05.2026	24.01	23.54	0.47	128.72	128.02	0.55	128.48	127.78	0.55	0.70	7.00	6.00	0.064	24.0	0.0	
24.05.2026	24.24	23.76	0.48	128.73	128.04	0.54	128.49	127.80	0.54	0.69	7.00	6.00	0.064	24.0	0.0	
25.05.2026	24.25	23.81	0.44	128.70	128.02	0.53	128.46	127.78	0.53	0.68	7.00	6.00	0.058	24.0	0.0	
26.05.2026	24.49	24.04	0.45	128.66	127.97	0.54	128.42	127.73	0.54	0.69	7.00	6.00	0.061	24.0	0.0	
27.05.2026	24.64	24.12	0.52	128.66	127.98	0.53	128.42	127.74	0.53	0.68	7.00	6.00	0.069	24.0	0.0	
28.05.2026	24.54	24.14	0.40	70.94	70.55	0.55	70.81	70.42	0.55	0.39	7.00	6.00	0.031	24.0	0.0	*
29.05.2026	25.50	25.40	0.10	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
30.05.2026	24.85	24.65	0.20	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
31.05.2026	25.03	24.93	0.10	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	33.15	25.94	7.21	---	---	0.93	---	---	0.63	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3266.84	3236.46	---	3249.16	3227.59	---	21.57	---	---	20.463	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2026	117540.74	114904.21	115063.80	113664.70	1399.10	2365.402	17218.0	0.0
31.05.2026	120807.58	118140.67	118312.96	116892.29	1420.67	2385.865	17962.0	0.0
Итого:	3266.84	3236.46	3249.16	3227.59	21.57	20.463	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Целинная ул, д. 33 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00146378
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.05.2026	59.77	53.04	6.73	124.16	108.42	122.12	106.99	15.13	6.00	5.00	1.549	0.718	24.0	0.0	
02.05.2026	61.72	54.41	7.31	121.73	108.71	119.60	107.21	12.40	6.00	5.00	1.488	0.612	24.0	0.0	
03.05.2026	61.87	54.73	7.14	127.56	108.07	125.33	106.56	18.77	6.00	5.00	1.829	0.933	24.0	0.0	
04.05.2026	62.27	55.29	6.98	120.83	105.40	118.69	103.90	14.78	6.00	5.00	1.574	0.737	24.0	0.0	
05.05.2026	60.51	54.02	6.49	124.45	107.78	122.36	106.31	16.05	6.00	5.00	1.582	0.784	24.0	0.0	
06.05.2026	62.01	55.35	6.66	123.14	108.07	120.97	106.54	14.44	6.00	5.00	1.534	0.724	24.0	0.0	
07.05.2026	61.92	55.67	6.25	132.10	105.56	129.78	104.04	25.74	6.00	5.00	2.116	1.279	24.0	0.0	
08.05.2026	61.87	55.67	6.20	113.48	101.09	111.49	99.63	11.86	6.00	5.00	1.293	0.598	24.0	0.0	
09.05.2026	59.96	53.31	6.65	121.31	108.96	119.31	107.51	11.79	6.00	5.00	1.364	0.556	24.0	0.0	
10.05.2026	60.71	53.48	7.23	123.36	108.40	121.27	106.96	14.32	6.00	5.00	1.572	0.689	24.0	0.0	
11.05.2026	59.25	52.46	6.79	128.45	107.17	126.37	105.79	20.58	6.00	5.00	1.836	0.961	24.0	0.0	
12.05.2026	59.85	52.81	7.04	124.22	108.03	122.17	106.62	15.55	6.00	5.00	1.605	0.742	24.0	0.0	
13.05.2026	59.45	52.46	6.99	123.85	107.31	121.83	105.93	15.90	6.00	5.00	1.607	0.747	24.0	0.0	
14.05.2026	59.39	52.45	6.94	124.21	106.57	122.20	105.20	17.00	6.00	5.00	1.656	0.808	24.0	0.0	
15.05.2026	61.96	54.70	7.26	121.42	106.64	119.28	105.15	14.13	6.00	5.00	1.570	0.698	24.0	0.0	
16.05.2026	62.26	55.03	7.23	118.25	105.88	116.15	104.39	11.76	6.00	5.00	1.430	0.586	24.0	0.0	
17.05.2026	61.10	55.09	6.01	102.85	93.20	101.08	91.89	9.20	6.00	5.00	1.069	0.452	24.0	0.0	
18.05.2026	61.61	55.27	6.34	110.72	98.20	108.80	96.81	11.99	6.00	5.00	1.293	0.603	24.0	0.0	
19.05.2026	60.03	53.88	6.15	123.54	106.49	121.49	105.05	16.44	6.00	5.00	1.552	0.785	24.0	0.0	
20.05.2026	59.79	53.13	6.66	119.33	106.50	117.37	105.10	12.27	6.00	5.00	1.373	0.595	24.0	0.0	
21.05.2026	61.22	54.34	6.88	119.20	106.49	117.15	105.03	12.12	6.00	5.00	1.405	0.593	24.0	0.0	
22.05.2026	60.76	53.91	6.85	120.41	106.11	118.37	104.67	13.70	6.00	5.00	1.482	0.669	24.0	0.0	
23.05.2026	60.32	53.63	6.69	117.81	105.50	115.84	104.08	11.76	6.00	5.00	1.348	0.569	24.0	0.0	
24.05.2026	59.81	53.37	6.44	121.19	105.53	119.20	104.13	15.07	6.00	5.00	1.498	0.726	24.0	0.0	
25.05.2026	61.87	54.94	6.93	119.97	106.08	117.86	104.59	13.27	6.00	5.00	1.481	0.661	24.0	0.0	
26.05.2026	60.43	53.93	6.50	118.87	105.96	116.88	104.52	12.36	6.00	5.00	1.366	0.596	24.0	0.0	
27.05.2026	59.84	53.37	6.47	118.98	105.00	117.02	103.60	13.42	6.00	5.00	1.406	0.648	24.0	0.0	
28.05.2026	60.33	53.62	6.71	118.33	104.05	116.35	102.65	13.70	6.00	5.00	1.448	0.663	24.0	0.0	
29.05.2026	60.45	53.41	7.04	118.10	104.10	116.12	102.71	13.41	6.00	5.00	1.468	0.649	24.0	0.0	
30.05.2026	60.61	53.41	7.20	114.78	104.11	112.84	102.72	10.12	6.00	5.00	1.303	0.485	24.0	0.0	
31.05.2026	60.52	53.40	7.12	119.84	103.57	117.82	102.19	15.63	6.00	5.00	1.597	0.751	24.0	0.0	
Средние:	60.76	53.99	6.77	---	---	---	---	---	6.00	5.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3736.40	3272.96	3673.10	3228.45	444.64	---	---	46.692	21.614	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
30.04.2026	78484.41	74364.95	77152.89	73372.49	3780.39	750.279	178.081	17218.0	0.0
31.05.2026	82220.81	77637.92	80825.98	76600.95	4225.03	796.972	199.695	17962.0	0.0
Итого:	3736.39	3272.96	3673.10	3228.45	444.64	46.692	21.614	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____