Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 4 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123860
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 331719	КТСП-Н SN 37134г
Обратка:	ПРЭМ SN 334106	КТСП-Н SN 37134х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2026	43.27	37.40	5.87	241.72	236.21	2.31	239.58	234.66	2.07	4.92	6.00	4.50	1.409	24.0	0.0	
02.05.2026	42.48	36.99	5.49	241.66	236.19	2.29	239.60	234.69	2.07	4.91	6.00	4.50	1.321	24.0	0.0	
03.05.2026	37.85	34.00	3.85	241.09	235.90	2.18	239.47	234.60	2.05	4.87	6.00	4.50	0.925	24.0	0.0	
04.05.2026	34.65	31.79	2.86	240.68	235.69	2.10	239.35	234.59	2.01	4.76	6.00	4.50	0.689	24.0	0.0	
05.05.2026	33.89	31.40	2.49	240.57	235.64	2.07	239.24	234.53	1.99	4.71	6.00	4.50	0.599	24.0	0.0	
06.05.2026	33.90	31.62	2.28	240.51	235.57	2.08	239.18	234.45	2.00	4.73	6.00	4.50	0.553	24.0	0.0	
07.05.2026	33.79	31.54	2.25	240.51	235.58	2.07	239.22	234.45	2.01	4.77	6.00	4.50	0.544	24.0	0.0	
08.05.2026	33.98	31.39	2.59	80.01	78.25	2.22	79.58	77.88	2.16	1.70	6.00	4.50	0.208	24.0	0.0	*
09.05.2026	23.18	23.12	0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
10.05.2026	22.07	22.03	0.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
11.05.2026	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
12.05.2026	20.91	21.02	-0.11	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
13.05.2026	20.64	20.73	-0.09	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
14.05.2026	20.74	20.86	-0.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
15.05.2026	20.91	20.99	-0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
16.05.2026	21.12	21.17	-0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
17.05.2026	21.39	21.41	-0.02	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
18.05.2026	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
19.05.2026	21.83	21.81	0.02	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
20.05.2026	22.07	22.03	0.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
21.05.2026	22.14	22.09	0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
22.05.2026	22.08	22.02	0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
23.05.2026	22.19	22.15	0.04	0.01	0.00	200.00	0.01	0.00	200.00	0.01	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
24.05.2026	22.32	22.28	0.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
25.05.2026	22.45	22.40	0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
26.05.2026	22.53	22.47	0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
27.05.2026	22.66	22.59	0.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
28.05.2026	22.72	22.52	0.20	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
29.05.2026	22.54	22.42	0.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
30.05.2026	22.09	22.01	0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
31.05.2026	21.81	21.74	0.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	25.71	24.80	0.91	---	---	7.01	---	---	6.98	---	6.00	4.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1766.76	1729.03	---	1755.23	1719.85	---	35.38	---	---	6.248	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2026	49099.07	47817.18	48372.35	47353.37	1018.98	523.948	5382.0	2522.0
31.05.2026	50865.83	49546.21	50127.58	49073.22	1054.36	530.196	6126.0	2522.0
Итого:	1766.76	1729.03	1755.23	1719.85	35.38	6.248	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 4 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123868
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2026	67.58	5.01	4.91	7.50	0.308	24.0	0.0	*
02.05.2026	67.58	4.67	4.60	7.50	0.287	24.0	0.0	*
03.05.2026	67.59	4.57	4.51	7.50	0.282	24.0	0.0	*
04.05.2026	67.71	5.34	5.24	7.50	0.328	24.0	0.0	*
05.05.2026	67.44	5.57	5.47	7.50	0.342	24.0	0.0	*
06.05.2026	67.38	4.71	4.64	7.50	0.289	24.0	0.0	*
07.05.2026	67.39	5.42	5.34	7.50	0.332	24.0	0.0	*
08.05.2026	67.38	4.73	4.64	7.50	0.289	24.0	0.0	*
09.05.2026	66.96	4.34	4.29	7.50	0.265	24.0	0.0	*
10.05.2026	66.82	4.76	4.69	7.50	0.290	24.0	0.0	*
11.05.2026	67.24	5.50	5.37	7.50	0.334	24.0	0.0	*
12.05.2026	43.58	4.57	4.53	7.50	0.175	24.0	0.0	*
13.05.2026	65.55	5.84	5.73	7.50	0.348	24.0	0.0	*
14.05.2026	67.11	6.05	5.93	7.50	0.368	24.0	0.0	*
15.05.2026	66.69	4.23	4.17	7.50	0.256	24.0	0.0	*
16.05.2026	66.92	4.76	4.68	7.50	0.295	24.0	0.0	*
17.05.2026	67.24	4.94	4.86	7.50	0.303	24.0	0.0	*
18.05.2026	66.87	5.37	5.28	7.50	0.329	24.0	0.0	*
19.05.2026	67.12	5.21	5.12	7.50	0.317	24.0	0.0	*
20.05.2026	66.85	4.88	4.79	7.50	0.297	24.0	0.0	*
21.05.2026	66.86	4.86	4.79	7.50	0.295	24.0	0.0	*
22.05.2026	66.82	5.07	4.98	7.50	0.309	24.0	0.0	*
23.05.2026	66.92	4.40	4.33	7.50	0.266	24.0	0.0	*
24.05.2026	67.08	5.29	5.17	7.50	0.319	24.0	0.0	*
25.05.2026	67.21	5.16	5.09	7.50	0.317	24.0	0.0	*
26.05.2026	66.90	5.06	4.99	7.50	0.311	24.0	0.0	*
27.05.2026	67.06	4.62	4.54	7.50	0.283	24.0	0.0	*
28.05.2026	67.01	4.69	4.62	7.50	0.286	24.0	0.0	*
29.05.2026	40.09	2.89	2.86	7.50	0.101	24.0	0.0	*
30.05.2026	51.74	3.52	3.49	7.50	0.166	24.0	0.0	*
31.05.2026	66.63	5.43	5.34	7.50	0.328	24.0	0.0	*
Средние:	64.95	---	---	7.50	---	---	---	
Итого:	---	151.46	148.99	---	9.015	744.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
30.04.2026	7630.66	7533.97	404.511	31653.0	15.0
31.05.2026	7782.12	7682.96	413.526	32397.0	15.0
Итого:	151.46	148.99	9.015	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____