Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 8 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00105922
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 317723	КТСП-Н SN 11290г
Обратка:	ПРЭМ SN 318458	КТСП-Н SN 11290х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2026	43.30	37.99	5.31	254.25	250.30	1.57	251.97	248.57	1.36	3.40	0.90	0.50	1.341	24.0	0.0	
02.05.2026	42.52	37.52	5.00	254.22	250.28	1.56	252.02	248.58	1.37	3.44	0.90	0.50	1.259	24.0	0.0	
03.05.2026	37.92	34.34	3.58	253.60	249.99	1.43	251.84	248.55	1.31	3.29	0.90	0.50	0.899	24.0	0.0	
04.05.2026	34.74	31.97	2.77	253.24	249.77	1.38	251.73	248.52	1.28	3.21	0.90	0.50	0.695	24.0	0.0	
05.05.2026	33.98	31.53	2.45	253.15	249.67	1.38	251.76	248.47	1.32	3.29	0.90	0.50	0.618	24.0	0.0	
06.05.2026	34.00	31.73	2.27	253.06	249.65	1.36	251.67	248.45	1.29	3.22	0.90	0.50	0.574	24.0	0.0	
07.05.2026	33.90	31.65	2.25	253.09	249.62	1.38	251.69	248.42	1.31	3.27	0.90	0.50	0.565	24.0	0.0	
08.05.2026	34.16	31.52	2.64	83.10	82.16	1.14	82.63	81.77	1.05	0.86	0.90	0.50	0.216	24.0	0.0	*
09.05.2026	20.63	19.95	0.68	0.00	0.12	-200.00	0.00	0.12	-200.00	-0.12	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
10.05.2026	18.39	17.77	0.62	0.00	0.15	-200.00	0.00	0.15	-200.00	-0.15	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
11.05.2026	17.90	17.16	0.74	0.00	0.13	-200.00	0.00	0.13	-200.00	-0.13	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
12.05.2026	18.54	18.09	0.45	0.00	0.14	-200.00	0.00	0.14	-200.00	-0.14	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
13.05.2026	18.47	18.01	0.46	0.00	0.12	-200.00	0.00	0.12	-200.00	-0.12	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
14.05.2026	19.55	19.05	0.50	0.00	0.16	-200.00	0.00	0.16	-200.00	-0.16	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
15.05.2026	19.85	19.34	0.51	0.00	0.12	-200.00	0.00	0.12	-200.00	-0.12	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
16.05.2026	20.17	19.57	0.60	0.00	0.12	-200.00	0.00	0.12	-200.00	-0.12	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
17.05.2026	20.42	19.82	0.60	0.00	0.14	-200.00	0.00	0.14	-200.00	-0.14	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
18.05.2026	20.69	20.15	0.54	0.00	0.14	-200.00	0.00	0.14	-200.00	-0.14	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
19.05.2026	20.88	20.31	0.57	0.00	0.13	-200.00	0.00	0.13	-200.00	-0.13	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
20.05.2026	21.41	20.75	0.66	0.00	0.14	-200.00	0.00	0.14	-200.00	-0.14	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
21.05.2026	20.95	20.18	0.77	0.00	0.13	-200.00	0.00	0.13	-200.00	-0.13	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
22.05.2026	20.64	19.88	0.76	0.00	0.14	-200.00	0.00	0.14	-200.00	-0.14	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
23.05.2026	21.45	20.78	0.67	0.00	0.10	-200.00	0.00	0.10	-200.00	-0.10	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
24.05.2026	21.72	21.02	0.70	0.00	0.12	-200.00	0.00	0.12	-200.00	-0.12	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
25.05.2026	21.74	21.11	0.63	0.00	0.14	-200.00	0.00	0.14	-200.00	-0.14	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
26.05.2026	21.75	21.13	0.62	0.00	0.14	-200.00	0.00	0.14	-200.00	-0.14	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
27.05.2026	22.01	21.37	---	---	---		0.00	0.13	-200.00	-0.13	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
28.05.2026	22.06	21.43	0.63	0.00	0.14	-200.00	0.00	0.14	-200.00	-0.14	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
29.05.2026	21.02	20.44	0.58	0.00	0.14	-200.00	0.00	0.14	-200.00	-0.14	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
30.05.2026	19.87	19.22	0.65	0.00	0.11	-200.00	0.00	0.11	-200.00	-0.11	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
31.05.2026	20.39	19.68	0.71	0.00	0.14	-200.00	0.00	0.14	-200.00	-0.14	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	24.68	23.37	1.33	---	---	-146.29	---	---	-148.06	---	0.90	0.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1857.71	1834.35	---	1845.31	1824.37	---	20.94	---	---	6.167	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2026	5713.52	5625.44	5663.31	5587.37	75.94	28.969	540.0	0.0
31.05.2026	7571.23	7459.92	7508.62	7411.74	96.88	35.136	1284.0	0.0
Итого:	1857.71	1834.48	1845.31	1824.37	20.94	6.167	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 8 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00105922
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2026	64.26	10.79	10.55	0.60	0.625	24.0	0.0	
02.05.2026	64.18	10.11	9.87	0.60	0.584	24.0	0.0	
03.05.2026	64.48	11.13	10.89	0.60	0.647	24.0	0.0	
04.05.2026	64.55	10.97	10.73	0.60	0.636	24.0	0.0	
05.05.2026	64.32	10.80	10.56	0.60	0.624	24.0	0.0	
06.05.2026	64.36	10.94	10.70	0.60	0.635	24.0	0.0	
07.05.2026	64.10	10.60	10.36	0.60	0.613	24.0	0.0	
08.05.2026	63.85	10.52	10.28	0.60	0.604	24.0	0.0	
09.05.2026	63.27	10.66	10.42	0.60	0.606	24.0	0.0	
10.05.2026	63.13	10.59	10.35	0.60	0.599	24.0	0.0	
11.05.2026	63.80	11.46	11.22	0.60	0.661	24.0	0.0	
12.05.2026	41.71	10.45	10.32	0.60	0.376	24.0	0.0	
13.05.2026	60.85	12.05	11.83	0.60	0.658	24.0	0.0	
14.05.2026	63.76	10.63	10.39	0.60	0.615	24.0	0.0	
15.05.2026	63.40	10.37	10.13	0.60	0.590	24.0	0.0	
16.05.2026	63.36	10.23	9.99	0.60	0.585	24.0	0.0	
17.05.2026	63.98	11.23	10.98	0.60	0.647	24.0	0.0	
18.05.2026	63.67	10.33	10.09	0.60	0.592	24.0	0.0	
19.05.2026	63.68	10.45	10.21	0.60	0.599	24.0	0.0	
20.05.2026	63.65	10.81	10.57	0.60	0.617	24.0	0.0	
21.05.2026	63.48	10.32	10.08	0.60	0.589	24.0	0.0	
22.05.2026	63.33	10.24	10.00	0.60	0.583	24.0	0.0	
23.05.2026	63.47	9.94	9.70	0.60	0.566	24.0	0.0	
24.05.2026	63.53	10.49	10.25	0.60	0.596	24.0	0.0	
25.05.2026	63.55	10.01	9.77	0.60	0.573	24.0	0.0	
26.05.2026	63.40	10.27	10.03	0.60	0.583	24.0	0.0	
27.05.2026	63.43	9.92	9.68	0.60	0.563	24.0	0.0	
28.05.2026	63.32	10.40	10.16	0.60	0.592	24.0	0.0	
29.05.2026	53.18	4.28	4.19	0.60	0.200	24.0	0.0	
30.05.2026	55.20	6.32	6.22	0.60	0.312	24.0	0.0	
31.05.2026	62.97	10.39	10.15	0.60	0.590	24.0	0.0	
Средние:	62.30	---	---	0.60	---	---	---	
Итого:	---	317.70	310.67	---	17.860	744.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
30.04.2026	243.62	238.48	13.457	540.0	0.0
31.05.2026	561.32	549.15	31.317	1284.0	0.0
Итого:	317.70	310.67	17.860	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____