Отчет о суточных параметрах
(01.07.2026 0:00:00 - 31.07.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 17 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 20139946
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	Карат СДВ-И SN a774181	КТС-Б SN 2202978 г
Обратка:	Карат СДВ-И SN a774182	КТС-Б SN 2202978 х

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.07.2026	---	---	---	0.00	0.00	---	---		---	6.12	5.12	---	0.0	24.0	0.00	*
02.07.2026	---	---	---	0.00	0.00	---	---		---	6.12	5.12	---	0.0	24.0	0.00	*
03.07.2026	---	---	---	0.00	0.00	---	---		---	6.12	5.12	---	0.0	24.0	0.00	*
04.07.2026	---	---	---	0.00	0.00	---	---		---	6.12	5.12	---	0.0	24.0	0.00	*
05.07.2026	---	---	---	0.00	0.00	---	---		---	6.12	5.12	---	0.0	24.0	0.00	*
06.07.2026	---	---	---	0.00	0.00	---	---		---	6.12	5.12	---	0.0	24.0	0.00	*
07.07.2026	---	---	---	0.00	0.00	---	---		---	6.12	5.12	---	0.0	24.0	0.00	*
08.07.2026	---	---	---	0.00	0.00	---	---		---	6.12	5.12	---	0.0	24.0	0.00	*
09.07.2026	---	---	---	0.00	0.00	---	---		---	6.12	5.12	---	0.0	24.0	0.00	*
10.07.2026	---	---	---	0.00	0.00	---	---		---	6.12	5.12	---	0.0	24.0	0.00	*
11.07.2026	---	---	---	0.00	0.00	---	---		---	6.12	5.12	---	0.0	24.0	0.00	*
12.07.2026	---	---	---	0.00	0.00	---	---		---	6.12	5.12	---	0.0	24.0	0.00	*
13.07.2026	---	---	---	0.00	0.00	---	---		---	6.12	5.12	---	0.0	24.0	0.00	*
14.07.2026	24.83	24.32	0.51	0.02	0.00	0.02	0.00	200.00	0.02	3.01	4.51	0.000	14.0	10.0	0.00	*
15.07.2026	24.55	24.41	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.79	4.08	0.000	24.0	0.0	0.00	
16.07.2026	24.25	24.10	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.80	4.08	0.000	24.0	0.0	0.00	*
17.07.2026	24.03	23.83	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.80	4.07	0.000	24.0	0.0	0.00	
18.07.2026	24.11	23.98	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.80	4.06	0.000	24.0	0.0	0.00	
19.07.2026	24.22	24.09	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.79	4.06	0.000	24.0	0.0	0.00	
20.07.2026	24.16	24.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.79	4.07	0.000	24.0	0.0	0.00	
21.07.2026	24.48	24.30	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.80	4.09	0.000	24.0	0.0	0.00	
22.07.2026	24.66	24.48	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.80	4.10	0.000	24.0	0.0	0.00	
23.07.2026	24.67	24.45	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.80	4.11	0.000	24.0	0.0	0.00	
24.07.2026	24.96	24.74	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.81	4.11	0.000	24.0	0.0	0.00	
25.07.2026	25.29	25.05	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.81	4.12	0.000	24.0	0.0	0.00	
26.07.2026	25.56	25.27	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.81	4.12	0.000	24.0	0.0	0.00	
27.07.2026	25.81	25.54	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.81	4.87	0.000	24.0	0.0	0.00	
28.07.2026	26.13	25.85	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.82	5.94	0.000	24.0	0.0	0.00	
29.07.2026	26.13	25.84	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.83	5.83	0.000	24.0	0.0	0.00	
30.07.2026	26.41	26.19	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.84	5.74	0.000	24.0	0.0	0.00	
31.07.2026	26.43	26.27	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.84	5.65	0.000	24.0	0.0	0.00	
Средние:	25.04	24.82	0.22	---	---	---	---	22.22	---	3.11	4.78	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	0.02	0.00	0.02	0.00	---	0.02	---	---	0.000	422.0	322.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.06.2026	57347.32	57969.74	55766.32	56642.08	-875.75	499.139	0.000	0.000	3126.0	848.0
31.07.2026	57347.34	57969.74	55766.35	56642.08	-875.73	499.139	0.000	0.000	3548.0	1170.0
Итого:	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02	0.000	0.000	0.000	422.0	322.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации