

Отчет о суточных параметрах
(01.07.2026 0:00:00 - 31.07.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 7 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143497
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Счетчик воды:
ПРЭМ SN 374515
ПРЭМ SN 373676

Датчик температуры:
КТС-Б SN 31892г
КТС-Б SN 31892х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.07.2026	19.46	19.52	-0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
02.07.2026	20.10	20.16	-0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
03.07.2026	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
04.07.2026	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
05.07.2026	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
06.07.2026	23.33	23.31	0.02	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
07.07.2026	23.95	23.91	0.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
08.07.2026	24.29	24.27	0.02	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
09.07.2026	24.55	24.51	0.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
10.07.2026	24.84	24.79	0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
11.07.2026	24.92	24.87	0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
12.07.2026	25.06	25.01	0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
13.07.2026	24.89	24.79	0.10	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
14.07.2026	24.75	24.64	0.11	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
15.07.2026	24.90	24.81	0.09	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
16.07.2026	24.49	24.43	0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
17.07.2026	24.04	23.98	0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
18.07.2026	24.01	23.94	0.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
19.07.2026	24.16	24.11	0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
20.07.2026	24.25	24.22	0.03	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
21.07.2026	24.80	24.76	0.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
22.07.2026	25.20	25.16	0.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
23.07.2026	25.81	25.75	0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
24.07.2026	26.41	26.34	0.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
25.07.2026	26.87	26.80	0.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
26.07.2026	27.21	27.14	0.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
27.07.2026	27.67	27.61	0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
28.07.2026	27.94	27.87	0.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
29.07.2026	27.90	27.83	0.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
30.07.2026	27.93	27.84	0.09	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
31.07.2026	27.52	27.41	0.11	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	24.77	24.73	0.05	---	---	0.00	---	---	0.00	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	---	---	0.000	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
30.06.2026	230184.35	227609.13	227097.31	225861.47	1235.84	2883.554	24466.0	0.0
31.07.2026	230184.35	227609.13	227097.31	225861.47	1235.84	2883.554	25210.0	0.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.07.2026 0:00:00 - 31.07.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 7 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143497
Точка измерения: TB2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.07.2026	29.58	19.43	10.15	0.72	0.00	0.72	0.00	0.72	7.00	7.00	0.018	0.011	24.0	0.0	
02.07.2026	50.03	25.16	24.87	5.66	0.00	5.59	0.00	5.59	7.00	7.00	0.252	0.135	24.0	0.0	
03.07.2026	53.12	32.45	20.67	5.92	0.00	5.85	0.00	5.85	7.00	7.00	0.282	0.159	24.0	0.0	
04.07.2026	53.38	33.44	19.94	4.60	0.00	4.54	0.00	4.54	7.00	7.00	0.220	0.129	24.0	0.0	
05.07.2026	50.84	33.38	17.46	4.55	0.00	4.50	0.00	4.50	7.00	7.00	0.206	0.128	24.0	0.0	
06.07.2026	48.44	30.41	18.03	5.76	0.00	5.69	0.00	5.69	7.00	7.00	0.247	0.148	24.0	0.0	
07.07.2026	53.98	34.23	19.75	4.36	0.00	4.31	0.00	4.31	7.00	7.00	0.211	0.126	24.0	0.0	
08.07.2026	54.70	34.72	19.98	4.09	0.00	4.04	0.00	4.04	7.00	7.00	0.201	0.121	24.0	0.0	
09.07.2026	55.46	35.12	20.34	3.93	0.00	3.88	0.00	3.88	7.00	7.00	0.196	0.117	24.0	0.0	
10.07.2026	54.77	34.23	20.54	4.06	0.00	4.01	0.00	4.01	7.00	7.00	0.200	0.118	24.0	0.0	
11.07.2026	53.46	33.59	19.87	4.14	0.00	4.09	0.00	4.09	7.00	7.00	0.198	0.117	24.0	0.0	
12.07.2026	55.56	34.56	21.00	4.37	0.00	4.30	0.00	4.30	7.00	7.00	0.217	0.128	24.0	0.0	
13.07.2026	55.72	33.82	21.90	4.31	0.00	4.25	0.00	4.25	7.00	7.00	0.216	0.123	24.0	0.0	
14.07.2026	56.23	33.75	22.48	4.25	0.00	4.19	0.00	4.19	7.00	7.00	0.215	0.121	24.0	0.0	
15.07.2026	57.46	34.42	23.04	4.47	0.00	4.40	0.00	4.40	7.00	7.00	0.231	0.130	24.0	0.0	
16.07.2026	53.18	33.35	19.83	5.15	0.00	5.09	0.00	5.09	7.00	7.00	0.245	0.145	24.0	0.0	
17.07.2026	53.68	33.10	20.58	7.53	0.00	7.43	0.00	7.43	7.00	7.00	0.362	0.209	24.0	0.0	
18.07.2026	55.17	33.14	22.03	7.83	0.00	7.72	0.00	7.72	7.00	7.00	0.388	0.218	24.0	0.0	
19.07.2026	53.29	33.31	19.98	7.90	0.00	7.79	0.00	7.79	7.00	7.00	0.376	0.221	24.0	0.0	
20.07.2026	53.36	34.08	19.28	8.08	0.00	7.98	0.00	7.98	7.00	7.00	0.386	0.233	24.0	0.0	
21.07.2026	55.10	34.88	20.22	8.45	0.00	8.33	0.00	8.33	7.00	7.00	0.418	0.250	24.0	0.0	
22.07.2026	52.22	34.40	17.82	9.82	0.00	9.69	0.00	9.69	7.00	7.00	0.458	0.283	24.0	0.0	
23.07.2026	60.13	36.84	23.29	10.77	0.00	10.59	0.00	10.59	7.00	7.00	0.584	0.338	24.0	0.0	
24.07.2026	60.93	37.84	23.09	10.36	0.00	10.18	0.00	10.18	7.00	7.00	0.570	0.335	24.0	0.0	
25.07.2026	59.79	37.34	22.45	9.83	0.00	9.67	0.00	9.67	7.00	7.00	0.530	0.313	24.0	0.0	
26.07.2026	59.11	37.67	21.44	9.39	0.00	9.24	0.00	9.24	7.00	7.00	0.500	0.302	24.0	0.0	
27.07.2026	59.00	37.41	21.59	9.74	0.00	9.58	0.00	9.58	7.00	7.00	0.518	0.312	24.0	0.0	
28.07.2026	60.69	37.81	22.88	9.54	0.00	9.38	0.00	9.38	7.00	7.00	0.523	0.308	24.0	0.0	
29.07.2026	61.23	38.56	22.67	9.51	0.00	9.35	0.00	9.35	7.00	7.00	0.526	0.314	24.0	0.0	
30.07.2026	61.18	37.67	23.51	9.58	0.00	9.41	0.00	9.41	7.00	7.00	0.529	0.309	24.0	0.0	
31.07.2026	59.95	36.68	23.27	8.75	0.00	8.61	0.00	8.61	7.00	7.00	0.473	0.273	24.0	0.0	
Средние:	54.86	34.09	20.77	---	---	---	---	---	7.00	7.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	207.43	0.00	204.40	0.00	204.40	---	---	10.495	6.172	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
30.06.2026	5042.28	36485.75	4966.93	0.02	4966.91	257.844	140.030	23866.0	600.0
31.07.2026	5249.71	36485.75	5171.33	0.02	5171.31	268.339	146.202	24610.0	600.0
Итого:	207.43	0.00	204.40	0.00	204.40	10.495	6.172	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации