

Отчет о суточных параметрах
(01.07.2026 0:00:00 - 31.07.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 53 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ТСРВ-043 (ГВС) Заводской номер: 1704843
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: ЭРСВ-440ЛВ SN 1906533
Обратка: ЭРСВ-440ЛВ SN 1908887
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик давления:
Коммуналец СДВ-И SN а569858
Коммуналец СДВ-И SN а569859

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1911813
ВЗЛЕТ ТПС SN 1911814

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	Mтс	P1	P2	Qтс	Траб	раб.шта	Т стоп	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т		т	МПа	МПа	ГКал	ч	ч	ч	
01.07.2026	18.81	18.89	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.45	0.45	0.000	24.0	24.0	0.0	
02.07.2026	18.82	18.90	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.45	0.45	0.000	24.0	24.0	0.0	
03.07.2026	18.74	18.81	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.45	0.45	0.000	24.0	24.0	0.0	
04.07.2026	18.96	19.01	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.45	0.45	0.000	24.0	24.0	0.0	
05.07.2026	19.22	19.25	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.46	0.46	0.000	24.0	24.0	0.0	
06.07.2026	19.52	19.51	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.46	0.46	0.000	24.0	24.0	0.0	
07.07.2026	19.88	19.84	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.47	0.47	0.000	24.0	24.0	0.0	
08.07.2026	20.00	19.96	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.47	0.46	0.000	24.0	24.0	0.0	
09.07.2026	19.98	19.96	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.46	0.46	0.000	24.0	24.0	0.0	
10.07.2026	20.26	20.20	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.46	0.46	0.000	24.0	24.0	0.0	
11.07.2026	20.48	20.44	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.46	0.46	0.000	24.0	24.0	0.0	
12.07.2026	21.20	21.18	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.46	0.46	0.000	24.0	24.0	0.0	
13.07.2026	21.33	21.41	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.46	0.46	0.000	24.0	24.0	0.0	
14.07.2026	21.40	21.54	-0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.45	0.45	0.000	24.0	24.0	0.0	
15.07.2026	21.51	21.66	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.45	0.45	0.000	24.0	24.0	0.0	
16.07.2026	21.34	21.47	-0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.45	0.45	0.000	24.0	24.0	0.0	
17.07.2026	21.25	21.37	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.45	0.45	0.000	24.0	24.0	0.0	
18.07.2026	21.10	21.23	-0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.44	0.44	0.000	24.0	24.0	0.0	
19.07.2026	21.30	21.42	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.45	0.44	0.000	24.0	24.0	0.0	
20.07.2026	21.48	21.58	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.45	0.45	0.000	24.0	24.0	0.0	
21.07.2026	21.86	21.92	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.46	0.45	0.000	24.0	24.0	0.0	
22.07.2026	22.32	22.36	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.46	0.46	0.000	24.0	24.0	0.0	
23.07.2026	22.87	22.89	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.47	0.47	0.000	24.0	24.0	0.0	
24.07.2026	23.44	23.48	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.47	0.47	0.000	24.0	24.0	0.0	
25.07.2026	23.97	24.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.48	0.48	0.000	24.0	24.0	0.0	
26.07.2026	24.47	24.50	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.49	0.49	0.000	24.0	24.0	0.0	
27.07.2026	24.94	24.95	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.49	0.49	0.000	24.0	24.0	0.0	
28.07.2026	24.76	24.79	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.50	0.49	0.000	24.0	24.0	0.0	
29.07.2026	24.87	24.90	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.49	0.49	0.000	24.0	24.0	0.0	
30.07.2026	24.74	24.81	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.48	0.48	0.000	24.0	24.0	0.0	
31.07.2026	24.31	24.46	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.47	0.47	0.000	24.0	24.0	0.0	
Средние:	21.58	21.64	-0.05	---	---	---	---	0.00	---	0.46	0.46	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---	---	0.000	744.0	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mtv	Qtv	Траб
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ч
30.06.2026	498583.75	495568.49	491437.12	490263.11	488874.35	3763.897	60460.5
31.07.2026	498583.75	495568.49	491437.12	490263.11	488874.35	3763.897	61204.5
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.07.2026 0:00:00 - 31.07.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 53 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ТСРВ-043 (ГВС) Заводской номер: 1704843
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:
Подача: ЭРСВ-440ЛВ SN 1906533
Обратка: ЭРСВ-440ЛВ SN 1908887
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик давления:
Коммуналец СДВ-И SN а569858
Коммуналец СДВ-И SN а569859

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1911813
ВЗЛЕТ ТПС SN 1911814

Дата	t3	t4	dt	V3	V4	M3	M4	Mtc	P3	P4	Qtc	Траб	раб.шта	Т стоп	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ч	ч	ч	
01.07.2026	19.10	19.27	-0.17	0.00	0.07	0.00	0.07	-0.07	0.01	0.02	-0.001	24.0	24.0	0.0	*
02.07.2026	18.90	19.24	-0.34	0.00	0.03	0.00	0.03	-0.03	0.01	0.02	0.000	24.0	24.0	0.0	*
03.07.2026	19.52	19.30	0.22	0.00	0.06	0.00	0.06	-0.06	0.01	0.02	-0.001	24.0	24.0	0.0	*
04.07.2026	19.71	19.57	0.14	0.00	0.05	0.00	0.05	-0.05	0.01	0.02	-0.001	24.0	24.0	0.0	*
05.07.2026	19.46	19.83	-0.37	0.00	0.06	0.00	0.06	-0.07	0.02	0.02	-0.001	24.0	24.0	0.0	*
06.07.2026	20.17	20.30	-0.13	0.00	0.07	0.00	0.07	-0.06	0.02	0.03	-0.001	24.0	23.9	0.1	*
07.07.2026	20.08	20.38	-0.30	0.00	0.08	0.00	0.08	-0.08	0.02	0.02	-0.001	24.0	24.0	0.0	*
08.07.2026	20.17	20.44	-0.27	0.01	0.07	0.01	0.07	-0.07	0.02	0.03	-0.001	24.0	23.9	0.1	*
09.07.2026	20.23	20.48	-0.25	0.00	0.11	0.00	0.11	-0.11	0.01	0.03	-0.001	24.0	24.0	0.0	*
10.07.2026	20.41	20.71	-0.30	0.00	0.02	0.00	0.02	-0.02	0.02	0.02	0.000	24.0	24.0	0.0	*
11.07.2026	34.52	33.55	0.97	41.97	39.26	41.45	38.81	2.58	0.28	0.20	0.207	24.0	23.5	0.5	*
12.07.2026	60.50	57.46	3.04	90.10	85.03	88.57	83.72	4.72	0.58	0.41	0.525	24.0	23.8	0.2	*
13.07.2026	61.53	58.36	3.17	89.06	83.99	87.51	82.66	4.82	0.58	0.41	0.537	24.0	23.9	0.1	*
14.07.2026	62.07	57.83	4.24	77.37	72.67	76.00	71.53	4.47	0.58	0.45	0.555	24.0	24.0	0.0	
15.07.2026	61.66	56.88	4.78	72.32	67.14	71.06	66.13	4.93	0.58	0.47	0.590	24.0	24.0	0.0	
16.07.2026	50.78	47.47	3.31	71.96	66.71	71.08	66.00	5.08	0.57	0.47	0.452	24.0	23.9	0.1	*
17.07.2026	55.77	51.66	4.11	71.55	66.98	70.52	66.14	4.38	0.57	0.47	0.493	24.0	24.0	0.0	
18.07.2026	59.69	54.97	4.72	71.85	67.10	70.67	66.15	4.52	0.58	0.47	0.560	24.0	24.0	0.0	
19.07.2026	57.89	50.11	7.78	48.23	43.75	47.44	43.14	4.30	0.58	0.51	0.426	24.0	22.6	1.4	*
20.07.2026	53.30	30.20	23.10	6.37	0.55	6.27	0.55	5.72	0.60	0.60	0.319	24.0	20.9	3.2	*
21.07.2026	58.28	52.99	5.29	70.37	64.41	69.26	63.53	5.73	0.58	0.47	0.576	24.0	24.0	0.0	*
22.07.2026	55.87	51.94	3.93	71.17	65.76	70.12	64.91	4.17	0.58	0.47	0.479	24.0	21.3	2.7	*
23.07.2026	68.30	62.66	5.64	71.19	66.71	69.69	65.51	4.18	0.58	0.48	0.636	24.0	24.0	0.0	
24.07.2026	69.53	63.79	5.74	70.77	66.64	69.23	65.40	3.84	0.58	0.48	0.624	24.0	24.0	0.0	
25.07.2026	70.20	64.42	5.78	69.70	66.87	68.16	65.60	2.56	0.58	0.48	0.546	24.0	24.0	0.0	
26.07.2026	69.79	64.18	5.61	70.20	66.71	68.66	65.45	3.21	0.58	0.48	0.577	24.0	24.0	0.0	
27.07.2026	65.28	60.65	4.63	70.41	66.43	69.02	65.29	2.85	0.58	0.48	0.490	24.0	21.3	2.7	*
28.07.2026	45.97	37.22	8.75	48.28	43.72	47.73	43.28	2.58	0.54	0.47	0.257	24.0	12.6	11.4	*
29.07.2026	70.14	64.69	5.45	70.29	66.55	68.73	65.27	3.46	0.58	0.48	0.583	24.0	24.0	0.0	
30.07.2026	67.53	54.86	12.67	44.53	40.67	43.57	39.92	3.65	0.59	0.53	0.453	24.0	21.8	2.3	*
31.07.2026	69.47	63.95	5.52	70.53	66.04	69.00	64.81	4.20	0.58	0.48	0.627	24.0	24.0	0.0	
Средние:	47.28	43.21	4.08	---	---	---	---	---	0.39	0.32	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1368.20	1274.29	1343.74	1254.38	85.33	---	---	10.503	744.0	719.4	24.6	

Дата	V3	V4	M3	M4	Mtv	Qtv	Траб
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ч
30.06.2026	141996.69	125651.52	139454.47	123770.06	15688.53	1612.100	60460.5
31.07.2026	143364.88	126925.81	140798.20	125024.44	15773.86	1622.603	61204.5
Итого:	1368.20	1274.29	1343.74	1254.38	85.33	10.503	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации