

Отчет о суточных параметрах
(01.07.2026 0:00:00 - 31.07.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 59 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 146358
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ ДУ 32 SN 422172
Обратка: ПРЭМ ДУ 32 SN 344070
Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры:
КТСП-Н SN 11974Г
КТСП-Н SN 11974Х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.07.2026	18.96	18.36	0.60	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
02.07.2026	18.99	18.33	0.66	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
03.07.2026	18.95	18.29	0.66	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
04.07.2026	19.20	18.51	0.69	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
05.07.2026	19.44	18.72	0.72	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
06.07.2026	19.72	18.97	0.75	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
07.07.2026	20.09	19.32	0.77	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
08.07.2026	20.22	19.46	0.76	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
09.07.2026	20.29	19.47	0.82	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
10.07.2026	20.51	19.68	0.83	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
11.07.2026	20.64	19.84	0.80	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
12.07.2026	20.99	20.18	0.81	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
13.07.2026	21.12	20.34	0.78	0.00	0.01	-200.00	0.00	0.01	-200.00	-0.01	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
14.07.2026	21.35	20.61	0.74	0.00	3.05	-200.00	0.00	3.05	-200.00	-3.05	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
15.07.2026	21.85	20.74	1.11	0.00	4.18	-200.00	0.00	4.18	-200.00	-4.18	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
16.07.2026	21.64	20.33	1.31	0.00	0.42	-200.00	0.00	0.42	-200.00	-0.42	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
17.07.2026	21.41	20.23	1.18	0.00	0.96	-200.00	0.00	0.96	-200.00	-0.96	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
18.07.2026	21.36	20.21	1.15	0.00	0.40	-200.00	0.00	0.40	-200.00	-0.40	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
19.07.2026	21.53	20.37	1.16	0.00	0.61	-200.00	0.00	0.61	-200.00	-0.61	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
20.07.2026	21.59	20.60	0.99	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
21.07.2026	22.03	20.98	1.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
22.07.2026	22.47	21.42	1.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
23.07.2026	23.15	22.00	1.15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
24.07.2026	23.71	22.51	1.20	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
25.07.2026	24.33	23.08	1.25	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
26.07.2026	24.88	23.62	1.26	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
27.07.2026	25.47	24.19	1.28	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
28.07.2026	25.19	24.07	1.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
29.07.2026	25.38	23.94	1.44	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
30.07.2026	25.34	24.04	1.30	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
31.07.2026	25.13	23.86	1.27	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	21.84	20.85	0.99	---	---	-45.16	---	---	-45.16	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	9.63	---	0.00	9.63	---	-9.63	---	---	0.000	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
30.06.2026	141732.73	134299.79	139791.26	132837.09	6954.17	930.931	24172.0	1808.0
31.07.2026	141732.73	134309.42	139791.26	132846.72	6944.54	930.931	24916.0	1808.0
Итого:	0.00	9.63	0.00	9.63	-9.63	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.07.2026 0:00:00 - 31.07.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 59 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 146358
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t2	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	м3	кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.07.2026	18.31	0.00	0.01	6.00	5.00	0.0	24.0	*
02.07.2026	18.32	0.00	0.02	6.00	5.00	0.0	24.0	*
03.07.2026	18.24	0.00	0.01	6.00	5.00	0.0	24.0	*
04.07.2026	18.39	0.00	0.02	6.00	5.00	0.0	24.0	*
05.07.2026	18.59	0.00	0.05	6.00	5.00	0.0	24.0	*
06.07.2026	19.00	0.00	0.11	6.00	5.00	0.0	24.0	*
07.07.2026	19.37	0.00	0.10	6.00	5.00	0.0	24.0	*
08.07.2026	19.37	0.00	0.07	6.00	5.00	0.0	24.0	*
09.07.2026	19.37	0.00	0.07	6.00	5.00	0.0	24.0	*
10.07.2026	19.75	0.00	0.10	6.00	5.00	0.0	24.0	*
11.07.2026	20.20	0.00	0.15	6.00	5.00	0.0	24.0	*
12.07.2026	20.84	0.00	0.16	6.00	5.00	0.0	24.0	*
13.07.2026	20.89	0.00	0.16	6.00	5.00	0.0	24.0	*
14.07.2026	38.49	0.00	1.09	6.00	5.00	0.0	24.0	*
15.07.2026	52.65	0.00	1.79	6.00	5.00	0.0	24.0	*
16.07.2026	44.51	0.00	1.13	6.00	5.00	0.0	24.0	*
17.07.2026	48.01	0.00	2.45	6.00	5.00	0.0	24.0	*
18.07.2026	50.79	0.00	3.21	6.00	5.00	0.0	24.0	*
19.07.2026	46.68	0.00	0.32	6.00	5.00	0.0	24.0	*
20.07.2026	37.26	0.00	0.00	6.00	5.00	0.0	24.0	*
21.07.2026	50.20	0.00	0.00	6.00	5.00	0.0	24.0	*
22.07.2026	48.78	0.00	0.00	6.00	5.00	0.0	24.0	*
23.07.2026	58.05	0.00	0.00	6.00	5.00	0.0	24.0	*
24.07.2026	59.07	0.00	0.00	6.00	5.00	0.0	24.0	*
25.07.2026	59.56	0.00	0.00	6.00	5.00	0.0	24.0	*
26.07.2026	59.50	0.00	0.00	6.00	5.00	0.0	24.0	*
27.07.2026	56.08	0.00	0.00	6.00	5.00	0.0	24.0	*
28.07.2026	38.84	0.00	0.00	6.00	5.00	0.0	24.0	*
29.07.2026	59.84	0.00	0.00	6.00	5.00	0.0	24.0	*
30.07.2026	53.05	0.00	0.00	6.00	5.00	0.0	24.0	*
31.07.2026	58.94	0.00	0.00	6.00	5.00	0.0	24.0	*
Средние:	37.77	---	---	6.00	5.00	---	---	
Итого:	---	0.00	11.00	---	---	0.0	744.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
30.06.2026	3445.79	15924.14	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	25980.0
31.07.2026	3445.79	15935.14	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	26724.0
Итого:	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации