

Отчет о суточных параметрах
(01.07.2026 0:00:00 - 31.07.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 32 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123869
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 341431

ПРЭМ SN 405718

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 37137г

КТСП-Н SN 37137х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.07.2026	21.58	20.79	0.79	28.48	0.00	200.00	28.48	0.00	200.00	28.48	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
02.07.2026	21.71	20.88	0.83	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
03.07.2026	21.75	20.93	0.82	28.50	0.00	200.00	28.50	0.00	200.00	28.50	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
04.07.2026	22.11	21.32	0.79	28.48	0.00	200.00	28.48	0.00	200.00	28.48	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
05.07.2026	22.37	21.54	0.83	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
06.07.2026	22.70	21.88	0.82	28.48	0.00	200.00	28.48	0.00	200.00	28.48	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
07.07.2026	23.08	22.27	0.81	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
08.07.2026	23.27	22.41	0.86	26.98	0.00	200.00	26.98	0.00	200.00	26.98	6.50	5.00	0.023	24.0	0.0	*
09.07.2026	23.37	22.43	0.94	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
10.07.2026	24.04	23.00	1.04	28.48	0.00	200.00	28.48	0.00	200.00	28.48	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
11.07.2026	24.03	23.18	0.85	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
12.07.2026	24.09	23.25	0.84	28.48	0.00	200.00	28.48	0.00	200.00	28.48	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
13.07.2026	24.29	23.32	0.97	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
14.07.2026	24.12	23.23	0.89	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
15.07.2026	23.98	23.08	0.90	28.48	0.00	200.00	28.48	0.00	200.00	28.48	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
16.07.2026	23.62	22.80	0.82	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
17.07.2026	23.22	22.37	0.85	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
18.07.2026	23.09	22.12	0.97	28.48	0.00	200.00	28.48	0.00	200.00	28.48	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
19.07.2026	23.31	22.26	1.05	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
20.07.2026	23.47	22.51	0.96	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
21.07.2026	23.82	22.94	0.88	28.48	0.00	200.00	28.48	0.00	200.00	28.48	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
22.07.2026	24.13	23.25	0.88	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
23.07.2026	24.19	23.35	0.84	28.48	0.00	200.00	28.48	0.00	200.00	28.48	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
24.07.2026	24.47	23.67	0.80	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
25.07.2026	24.91	24.08	0.83	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
26.07.2026	25.32	24.45	0.87	28.48	0.00	200.00	28.48	0.00	200.00	28.48	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
27.07.2026	25.72	24.85	0.87	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
28.07.2026	26.05	25.21	0.84	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
29.07.2026	26.05	25.16	0.89	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
30.07.2026	25.75	25.03	0.72	28.44	0.00	200.00	28.44	0.00	200.00	28.44	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
31.07.2026	25.26	24.54	0.72	28.42	0.00	200.00	28.42	0.00	200.00	28.42	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
Средние:	23.83	22.97	0.86	---	---	200.00	---	---	200.00	---	6.50	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	881.47	0.00	---	881.47	0.00	---	881.47	---	---	0.743	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
30.06.2026	212354.97	179224.74	187042.78	177416.96	9625.82	1567.915	14291.0	1153.0
31.07.2026	213236.44	179224.74	187924.25	177416.96	10507.29	1568.658	15035.0	1153.0
Итого:	881.47	0.00	881.47	0.00	881.47	0.743	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.07.2026 0:00:00 - 31.07.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 32 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123869
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.07.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
02.07.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
03.07.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
04.07.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
05.07.2026	0.00	0.00	6.20	7.00	0.0	24.0	*
06.07.2026	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
07.07.2026	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
08.07.2026	0.00	0.23	6.20	7.00	0.0	24.0	*
09.07.2026	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
10.07.2026	0.00	0.16	6.20	7.00	0.0	24.0	*
11.07.2026	0.00	12.82	6.20	7.00	0.0	24.0	*
12.07.2026	0.00	9.78	6.20	7.00	0.0	24.0	*
13.07.2026	0.00	3.56	6.20	7.00	0.0	24.0	*
14.07.2026	0.00	0.20	6.20	7.00	0.0	24.0	*
15.07.2026	0.00	0.16	6.20	7.00	0.0	24.0	*
16.07.2026	0.00	0.20	6.20	7.00	0.0	24.0	*
17.07.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
18.07.2026	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
19.07.2026	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
20.07.2026	0.00	0.12	6.20	7.00	0.0	24.0	*
21.07.2026	0.00	11.85	6.20	7.00	0.0	24.0	*
22.07.2026	0.00	40.45	6.20	7.00	0.0	24.0	*
23.07.2026	0.00	32.26	6.20	7.00	0.0	24.0	*
24.07.2026	0.00	49.69	6.20	7.00	0.0	24.0	*
25.07.2026	0.00	49.40	6.20	7.00	0.0	24.0	*
26.07.2026	0.00	48.49	6.20	7.00	0.0	24.0	*
27.07.2026	0.00	48.45	6.20	7.00	0.0	24.0	*
28.07.2026	0.00	47.60	6.20	7.00	0.0	24.0	*
29.07.2026	0.00	47.72	6.20	7.00	0.0	24.0	*
30.07.2026	0.00	20.95	6.20	7.00	0.0	24.0	*
31.07.2026	0.00	0.16	6.20	7.00	0.0	24.0	*
Средние:	---	---	6.20	7.00	---	---	
Итого:	0.00	424.85	---	---	0.0	744.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
30.06.2026	0.00	1547.23	0.00	0.19	-0.19	0.000	0.000	3.0	15441.0
31.07.2026	0.00	1972.08	0.00	0.19	-0.19	0.000	0.000	3.0	16185.0
Итого:	0.00	424.85	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации