Отчет о суточных параметрах
(01.10.2026 0:00:00 - 31.10.2026 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 27Б (ООО УК "КОД")
Прибор: СПТ941.10(11) Заводской номер: 39041
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема 3)

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	Q	Ти	NS
01.10.2026	---	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
02.10.2026	---	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
03.10.2026	---	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
04.10.2026	---	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
05.10.2026	---	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
06.10.2026	---	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
07.10.2026	---	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
08.10.2026	---	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
09.10.2026	---	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
10.10.2026	---	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
11.10.2026	---	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
12.10.2026	---	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
13.10.2026	---	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
14.10.2026	---	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
15.10.2026	---	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
16.10.2026	---	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
17.10.2026	---	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
18.10.2026	---	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
19.10.2026	---	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
20.10.2026	---	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
21.10.2026	---	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
22.10.2026	---	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
23.10.2026	---	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
24.10.2026	---	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
25.10.2026	---	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
26.10.2026	---	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
27.10.2026	---	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
28.10.2026	---	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
29.10.2026	---	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
30.10.2026	---	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
31.10.2026	---	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
Средние:	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Q	Ти
01.10.2026	---	---	---	---	---	---	---	---
31.10.2026	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	---	---	---

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2026 0:00:00 - 31.10.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гашкова ул, д. 27Б (МКД)
Прибор: СПТ941.10(11) Заводской номер: 39041
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	Q	Ти	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	т	Гкал	ч	
01.10.2026	71.90	54.29	17.60	244.89	254.26	0.00	239.20	250.73	0.00	-4.71	4.21	24.00	
02.10.2026	71.50	52.07	19.42	241.61	253.15	0.00	236.05	249.90	0.00	-5.70	4.59	24.00	
03.10.2026	71.62	51.15	20.47	266.37	280.34	0.00	260.22	276.86	0.00	-6.20	5.33	24.00	
04.10.2026	72.53	46.36	26.17	278.78	293.06	0.00	272.20	290.04	0.00	-6.35	7.12	24.00	
05.10.2026	72.42	47.17	25.25	273.08	287.50	0.00	266.65	284.44	0.00	-6.46	6.74	24.00	
06.10.2026	69.83	47.56	22.27	202.58	210.48	0.00	198.06	208.18	0.00	-4.98	4.42	24.00	*
07.10.2026	66.52	61.56	4.96	306.24	295.07	0.00	300.01	289.65	0.00	3.51	1.48	24.00	*
08.10.2026	66.94	70.00	-3.06	320.64	304.26	0.00	314.08	297.52	0.00	5.41	-0.96	24.00	*
09.10.2026	71.36	70.00	1.36	341.57	323.84	0.00	333.74	316.67	0.00	5.25	0.45	24.00	*
10.10.2026	70.16	70.00	0.16	344.56	326.86	0.00	336.89	319.62	0.00	5.26	0.05	24.00	*
11.10.2026	69.81	70.00	-0.19	344.19	326.54	0.00	336.60	319.31	0.00	5.27	-0.06	24.00	*
12.10.2026	69.38	69.25	0.13	344.21	324.07	0.00	336.71	317.02	0.00	6.02	0.05	24.00	*
13.10.2026	70.73	58.72	12.01	348.07	326.44	0.00	340.21	321.19	0.00	5.75	4.09	24.00	
14.10.2026	70.77	59.07	11.69	353.90	328.10	0.00	345.91	322.76	0.00	6.92	4.05	24.00	
15.10.2026	69.44	58.01	11.43	353.96	332.35	0.00	346.23	327.13	0.00	5.67	3.96	24.00	
16.10.2026	70.55	59.51	11.04	369.75	348.41	0.00	361.44	342.66	0.00	5.33	3.99	24.00	
17.10.2026	71.61	62.39	9.22	371.10	349.76	0.00	362.53	343.47	0.00	5.40	3.35	24.00	
18.10.2026	71.10	60.00	11.10	391.91	370.49	0.00	382.98	364.29	0.00	5.00	4.25	24.00	
19.10.2026	69.88	60.95	8.93	356.07	337.63	0.00	348.20	331.81	0.00	4.82	3.11	24.00	
20.10.2026	70.44	59.00	11.43	364.55	346.08	0.00	356.38	340.46	0.00	4.57	4.08	24.00	
21.10.2026	71.63	60.72	10.90	361.50	342.84	0.00	353.15	336.97	0.00	4.69	3.85	24.00	
22.10.2026	70.86	59.82	11.04	377.57	356.31	0.00	369.02	350.38	0.00	5.18	4.08	24.00	
23.10.2026	70.05	59.07	10.98	385.56	362.64	0.00	377.01	356.75	0.00	5.52	4.15	24.00	
24.10.2026	69.76	59.29	10.47	376.64	352.30	0.00	368.35	346.54	0.00	6.10	3.86	24.00	
25.10.2026	71.31	59.36	11.94	408.70	382.92	0.00	399.34	376.64	0.00	5.85	4.77	24.00	
26.10.2026	70.78	60.36	10.42	396.16	372.01	0.00	387.21	365.71	0.00	5.71	4.04	25.00	
27.10.2026	71.30	60.82	10.47	379.71	356.98	0.00	371.01	350.85	0.00	5.59	3.89	24.00	
28.10.2026	70.52	59.09	11.43	388.46	364.78	0.00	379.74	358.85	0.00	5.66	4.35	24.00	
29.10.2026	70.64	60.24	10.40	378.64	354.98	0.00	370.12	349.00	0.00	5.87	3.85	24.00	
30.10.2026	70.66	59.70	10.96	383.85	359.01	0.00	375.20	353.06	0.00	6.08	4.12	24.00	
31.10.2026	70.53	59.54	10.98	385.07	359.25	0.00	376.42	353.32	0.00	6.33	4.14	24.00	
Средние:	70.53	59.52	11.01	---	---	---	---	---	---	3.30	---	---	
Итого:	---	---	---	10639.89	10182.70	0.00	10400.88	10011.81	0.00	---	109.40	745.00	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Q	Ти
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч
30.09.2026	1249216.52	1125442.36	0.00	1224290.08	1110932.03	0.00	18164.45	145481.90
31.10.2026	1259856.41	1135625.06	0.00	1234690.96	1120943.83	0.00	18273.85	146226.90
Итого:	10639.89	10182.70	0.00	10400.88	10011.81	0.00	109.40	745.00

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____